

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડલ જી કે જનરલ હોસ્પિટલલ સામેલભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં: કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩/૧૧૯

તારીખ: ૧૮/૧૨/૨૦૨૩

રજી.એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિ

રોહીણી પૃથ્વીરાજ કોટક વતી તેમના અધિકૃત

અનિરુદ્ધ વનરાજ કોટક

૧, કોટક નગર, નવાવાસ- માધાપર

મોબાઇલ નંબર ૯૫૫૮૧૦૯૭૬૩

વિષય:- માલીકીના પ્લોટ માંથી વીજ પોલ હટાવવા બાબત

સંદર્ભ:- (૧)આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજી૩/૦૦૩/૨૦૨૩-૨૪

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

૦૯

બિડાણ-ઉપર મુજબ

(૧) કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, ભુજ સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો. જાહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, માધાપર



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજકંપની લી.

પાવરહાઉસકમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોન નંબર ૨૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email - forumbhuj.pgvcl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૩ તા. / /૨૦૨૩

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Nb.FG003-003-2023-24

રોહિણી પૃથ્વીરાજ કોટક વતી તેમના અધિકૃત અનિરુદ્ધ વનરાજ કોટક

ગામ:- માધાપર ,તા.ભુજ જી:-કચ્છ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ભુજ-કચ્છ.....સામાવાળા.

બાબત:- પોલ હટાવવા બાબત

અરજદાર તરફ:- અનિરુદ્ધ વનરાજ કોટક

સામેવાળાના તરફ:- બી.ડી.મે (કાર્યપાલક ઈજનેર)

પીજીવીસીએલ ભુજ વિભાગીય કચેરી

ફોરમ:

(૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્ર મેમ્બર

(૩) એ.એસ.ચૌધરી - મેમ્બર (ટેક)

સુનાવણી સ્થળ:- પીજીવીસીએલ વર્તુળ કચેરી, અંજાર

તા.: ૨૧/૧૧/૨૦૨૩



ઠરાવ

- આ કામના અરજદારની રજૂઆત એવી છે કે (૧) અમો અરજદારની માલિકીનો રહેઠાણનો બિનખેતી પ્લોટ નં.-૧ સર્વે નં.૧૪ ગામ માધાપર મધ્યે છે.
- (૨) સદર પ્લોટમાં પીજીવીસીએલ કંપનીનો પોલ આવેલ છે, અને સદરહુ પોલ આજુબાજુના સાર્વજનિક / ખરાબાની જગ્યા પર થી ખસેડી અમારા પ્લોટમાં નાખવામાં આવેલ છે, જે યોગ્ય નથી. અને આ પ્લોટમાં અમને બાઉન્ડ્રી બનાવવાની ફોઈ અને સદરહુ પ્લોટ નડતરરૂપ છે તે હટાવવા પીજીવીસીએલ ની માધાપર કચેરીએ વારંવાર રજૂઆત કરતા દાદ મળેલ નથી.
- (૩) પીજીવીસીએલ તરફથી સદરહુ પોલ હટાવવાના ૩/૧૦/૨૦૨૩ ના રોજ રૂ.૬૫૧૨/-નો કોલ ભરપાઈ કરવા જણાવેલ છે આ બાબતે અગાઉ એમણે એમના તરફથી કાઈપણ જાતનો કોલ નહીં ભરવો પડે એમ જણાવેલ આમ ખોટી રીતે કોલ ઇસ્યુ કરાતા તે કયા નિયમના આધારે ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ છે તે બાબતે ઉત્તર ન મળતા ફોરમ સમક્ષ દાદ માંગેલ છે.
- (૪) આથી સદરહુ કોલ ભરવાપાત્ર ન હોઈ એવું હુકમ કરવા વિનંતી. વધુમાં અરજદાર દ્વારા તારીખ ૨૧/૧૧/૨૩ ની મીટીંગમાં વધુમાં નીચે મુજબની રજૂઆત થયેલ છે.
- (૧) માધાપર સર્વે નંબર ૧૪ પ્લોટ નંબર ૧ એ ખાનગી માલિકીની જગ્યા છે અને સદરહુ જગ્યા પર પોલ નાખવા (માલિકની અથવા ગ્રામ પંચાયતની NOC લેવામાં આવેલ નથી)
- (૨) પીજીવીસીએલ દ્વારા સર્વે નંબર ૧૪માં વીજપોલ અને DP નાખવામાં આવેલ છે બધા પોલ રસ્તા પર અને ખરાબાની જમીન પર છે. માત્ર એક પોલ અમારી માલિકીની જમીનમાં આવેલ છે.
- (૩) સર્વે નંબર ૧૪ વાળી જમીન NA થયા બાદ પાછળ થી આ વીજપોલ સાર્વજનિક/ખરાબાની જમીનમાંથી ખસેડી અમારા પ્લોટ પર વર્ષ ૨૦૨૧/૨૨માં શીફ્ટ કરવામાં આવેલ છે.
- (૪) પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા પાણીનો ટાંકો બનાવેલ ક્યારે આ વીજપોલ ખસેડી અમારી માલિકીના પ્લોટમાં નાખવામાં આવેલ છે (નકલ રજુ કરેલ છે)
- (૫) માધાપર ગ્રામ પંચાયત કચેરી દ્વારા પીજીવીસીએલને આ પોલ દુર કરવા તેમજ માલિકીની જગ્યા પર આ પોલ આવેલ છે એમની જાણ કરેલ છે (નકલ રજુ કરેલ છે)
- (૬) ઉપરોક્ત સર્વે નંબરમાં બધા પ્લોટ એક લાઈનમાં આવેલ છે જ્યારે પાછળથી હટાવવામાં આવેલ પોલ દિશા અલગ છે. (ફોટો રજુ કરેલ છે)
- (૭) અમો દ્વારા તા.૧૮/૧૦/૨૦૨૩ ની અરજી થી પીજીવીસીએલ પાસેથી આ વીજપોલ કયા વર્ષમાં લગાવવામાં આવેલ છે તેમજ તેમના નકશા સાથેની માહિતી માંગેલ છે જે આજદીન સુધી પીજીવીસીએલ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ નથી.
- (૮) હું આ સાથે એફીડેવીટ કરવા તૈયાર છું કે પીજીવીસીએલ ના નાયબ ઈજનેર દ્વારા મને ટેલીફોનિક કહેવામાં આવેલ કે અરજી કરો તો થાંભલો હટી જશે કોલ ભરવાનો નહીં આવે મારા પર વિશ્વાસ કરો.
- (૯) પીજીવીસીએલ ના નાયબ ઈજનેર દ્વારા ઉપર મુજબ કોલ નહીં કરવાની એફીડેવીટ કરવામાં આવે તો હું ૬૫૦૦/-ની જગ્યા એ રૂ.૧૩૦૦૦/-ભરવા તૈયાર છું.
- (૧૦) અમારા સર્વે નંબર આજુબાજુની વાળી વર્ષો જૂની છે તેના કનેક્શન ક્યારે આવ્યા તે અમારી જમીન પરના થાંભલાને આ બાબતે કોઈ નિસ્ખત નથી.



(૧૧) પીજીવીસીએલ માલિકીની જગ્યા પર લગાવેલ વીજપોલ હટાવવા કન્ટીજન્સી ફંડનો ઉપયોગ કરી શકે છે તેમની જગ્યાએ ભારી રકમનો કોલ આપી હેરાન કરવામાં આવે છે તે યોગ્ય નથી.

બીજી તરફ પીજીવીસીએલની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

(૧) અરજદાર દ્વારા વીજપોલ હટાવવાની અરજી આવતા SR No.16655202 નોંધણી ચાર્જ રૂ.૧૧૮/- અને કોલ રૂ.૬૫૧૨/- આપવામાં આવેલ.

(૨) સદરહુ જગ્યા ગ્રામ પંચાયતના પાણીના ટાંકા પાવેલ છે. અરજદાર દ્વારા અરજી મુજબ પોલ શીફ્ટ કરવા માટેનું અંતર ૧૫ મીટર જેટલું છે. સદર પોલ માધવબાગ એજી ફીડર નો છે. પોલ પર પૂર્વ દિશામાં ૮ પોલ દુર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર આવેલું છે. જેના પર એક એજી કનેક્શન આવેલ છે તેમની કનેક્શન તારીખ ૦૧/૦૭/૧૨ છે અને પોલની પશ્ચિમ દિશામાં ૯ પોલ ઉપર ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર આવેલું છે. તેના પર બે એજી કનેક્શન વર્ષ ૧૯૮૨ માં આપવામાં આવેલ છે.

અરજદાર દ્વારા સર્વે નંબર ૧૪ વાળી બિનખેતી જમીનનો દસ્તાવેજ ૧/૭/૨૦૨૩ થી થયેલ છે અને દસ્તાવેજની નોંધ મુજબ સદર સર્વે નંબર ૧૯૯૫ માં બિનખેતી થયેલ છે.

આમ, સદર વીજપોલ અરજદાર દ્વારા સદર જમીન ખરીદ્યા પહેલાથી હયાત છે એટલું જ નહીં સર્વે નંબર ૧૪ બિનખેતી થયા પહેલાથી હયાત છે.

➤ ખાનગી/સરકારી સ્કુલ જમીનમાંથી વીજ લાઈન ખસેડવા માટેનો પરિપત્ર નંબર OM/SE/Circular/3224/ date 21.12.2004 (આ સાથે સામેલ છે) તેનો ખર્ચ સ્કુલે ભોગવવાનો રહેશે તે મુજબ પ્લોટ ધારક માટે પણ તેમણે ભોગવવાનો રહે છે.

➤ નેશનલ હાઇવે ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયા જે કેન્દ્ર સરકારનું સાહસ છે તે જ્યારે કોઈ લાઈન ખસેડવા માટે અરજી કરે ત્યારે ખર્ચ તે ભોગવે છે. વધુમાં તા.૨૧/૧૧/૨૩ ની મીટીંગમાં અરજદાર દ્વારા વિવિધ રજુ થયેલ મુદ્દાનો વિગતવાર જવાબ નીચે મુજબ છે.

(૧) સ્થળ પર પ્લોટનું કોઈ માર્કિંગ થયેલ નથી પ્લોટની ઉત્તર અને પશ્ચિમ દિશામાં સાર્વજનિક તેમજ ખરાબાની જગ્યા છે પોળનું અંતર પંચાયત ના અન્ડર ગ્રાઉન્ડ ટાંકાથી ૫ મીટર અને ઓવર હેડ ટાંકા થી ૧૫ મીટર છે.

આ વીજ પોલ ક્યારે ખસેડવામાં આવેલ નથી અને આ પ્લોટના અગાઉના ધારક વિશ્રામ અરજણ વાગડિયા દ્વારા આ બાબતે કોઈ રજૂઆત કરવામાં આવેલ નથી

અરજદારની અન્ય રજૂઆતો કરી નથી અને અરજદારના અન્ય મુદ્દાઓ રાગદ્વેષ યુક્ત છે.

પીજીવીસીએલ દ્વારા પોલ હટાવવાનું આવેલ અંદાજપત્ર નિયમ મુજબ છે.

ફોરમ નુ તારણ

બન્ને પક્ષકારો ની રજૂઆત જોતા સદરહુ ફરિયાદ પીજીવીસીએલ દ્વારા સદરહુ અરજદાર ને પોલ હટાવવા નો અપાયેલ ભાવપત્રક થી ઉદભવ થયેલ છે પીજીવીસીએલ દ્વારા થયેલ રજૂઆત મુજબ અને સદરહુ અરજદારે ખરીદેલ સદરહુ પ્લોટ નો દસ્તાવેજ નો અભ્યાસ કરતા સદરહુ પ્લોટ અરજદારે તારીખ ૦૧/૦૭/૨૦૨૩ નો ખરીદેલ છે અને અરજદારની રજૂઆત મુજબ સદરહુ જમીન એન.એ. થયા બાદ સદરહુ પોલ એમના પ્લોટ માં લગાડવામાં આવેલ છે પરંતુ પીજીવીસીએલ દ્વારા ઉપરોક્ત પોલ ખસેડવા બાબતે અગાઉ ના માલિક દ્વારા ક્યારે અરજી આવેલ ન હોવાનું જણાવેલ છે તદઉપરાંત




પીજીવીસીએલ ની રજુઆત મુજબ સદર પોલ ૧૫ મીટર જેટલુ હટાવવાનુ થાય છે અને ત્યાથી ૮ પોલ પર જે ટ્રાન્સફોર્મર આવેલ પર જે ખેતીવાડી ના કનેક્શન આવેલ છે તે અનુક્રમે વર્ષ ૧૯૮૨ માં આપવામાં આવેલ છે , આમ બન્ને પક્ષકારોની રજુઆત જોતા ઉપરોક્ત કેસ માં કોઈ જગ્યા પર થી પોલ હટાવવા નુ ખર્ચ સંબંધીત અરજદારે ભોગવવાનુ હોય છે એવી પીજીવીસીએલ ની રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખી શકાય એવુ અત્રેની ફોરમ નુ માનવુ છે.


--: હુકમ:-

બન્ને પક્ષકારોની રજુઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.
ઉપરોક્ત કેસમાં ફરિયાદીની અપાયેલ રૂ ૬૫૧૨/-નુ પોલ હટાવવાનુ ભાવપત્રક નિયમ મુજબ અને ભરવા પાત્ર છે .

- ફરિયાદી ની અરજી નામંજુર કરવામાં આવે છે.
- ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી
- આ હુકમ આજ રોજ તા.૨૧/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ જાહેર કર્યો .


(આર.જી.કુંપાવત)
સ્વતંત્ર મેમ્બર


(એ.એસ. ચૌધરી)
મેમ્બર ટેક


(એન.સી.મકવાણા)
ચેરપર્સન



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ.

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૯ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૯ ની કલમ ૩.૧૯ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબીતી રજુ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું : જીલ્લા સેવા સદન -૩, ત્રીજો માળ -બ્લોક નં-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૯૯૪૧૨૫