

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૦, ૨૪૨૧૭૬૧, ૨૪૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૧૮૬/૧૮-૧૯/ | ૨૯

તારીખ: ૧- 9 MAY 2019

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
મે. રામકૃષ્ણ કોટસપીઠિ પ્રા.લી.,
૧૩-અંગ્રેજી સોસાયટી,
રોકડીયા હનુમાન સામે,
તા. શાંગઢા, જી.સુરેન્દ્રનગર-૩૬૩ ૩૧૦.
મો.નં. ૮૮૮૦૦ ૨૫૭૨૫.

કેસ નં. ૧૮૬/૧૮-૧૯

વિષય : એચ.ટી. કનેક્શનના વીજબીલમાં ભુલ સુધારવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૬/૦૩/૧૯.

(૨) અતેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮૬/૧૮-૧૯/૧૦૪૭ તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૯.

(૩) અતેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮૬/૧૮-૧૯/૧૨૦૭ તા. ૨૬/૦૩/૨૦૧૯.

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૫/૪/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય ક્યેરી, શાંગઢા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:

શ્રી અધિકારક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમીટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

◆ કેઈસ નંબર - ૧૮૬/૧૮-૧૮ ◆

વાદી :— મે. રામકિશા કોટસપીન પ્રા.લી.

❖ વિરુદ્ધ ❖ :

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ :— ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ ❖

દાજર રહ્યા :— શ્રી આર. એમ. બાવરવા — (અધિકૃત પ્રતિનીધિ)

પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ. આર. પટેલ, ઈન્દ્રાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ગ્રાંગધા.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમીટેડ વતી)

મે. રામકિશા કોટસપીન પ્રા.લી., મુ.પો.સોલડી, તા. ગ્રાંગધા, જી.સુરેન્દ્રનગર ની એચ.ટી. કનેક્શનના વીજબીલમાં ભૂલ સુધારવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૮૬/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮૬/૧૮-૧૮/૧૦૪૭ તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૯ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છિતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી વતી તેમના અધિકૃત પ્રતિનીધિ શ્રી એમ. આર. બાવરવા દાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ. આર. પટેલ, ઈન્દ્રાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, ગ્રાંગધા ઉપસ્થિત રહેલ. સદર મુદ્દતમાં પ્રતિવાદી તરફે રજુઆત કરવા માટે વધુ એક મુદ્દત માંગતા ફોરમે મંજુર કરેલ છે.

◆ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમોએ ગ્રાંગધા વિભાગીય કચેરીમાં એચ.ટી. બીલોમાં ભૂલો હોય, નિયમ મુજબ સુધારવા અને અમારી નીકળતી રકમ જમા આપવા અરજી કરેલ. આ અરજીની નકલ આ સાથે સામેલ છે. અમોને આજ સુધી કોઈ પ્રત્યુત્તર આપેલ નથી. આપનું નીચે મુજબના મુદ્દાઓ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવા માંગું છું.
- ૧.૨ અમારું કનેક્શન ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલું છે. કલેક્ટર ઓફ ડયુટીના પરીપત્ર નં. D/INST/AMN/APR-2013/6180 તા. ૦૮/૦૪/૧૩ અને ગુજરાત એકટ નં. C ઓફ ૨૦૧૩ નું ગેજેટના પાના નં. C.૪ મુજબ, પાર્ટ-૧



ના વિભાગ-૧ માં ગ્રામ્ય રેસીડેન્સીયલ માટે ૭.૫ % વીજકર લેવાનો હુકમ છે અને વિભાગ ઉ માં એચ.ટી. કનેક્શન માટેના રેસીડેન્સીયલ વપરાશ સિવાયના વપરાશ પર ૧૫ % લેવાનો હુકમ છે. આ હુકમની નકલ આ સાથે સામેલ છે.

- ૧.૩ અમારા બીલમાં એનજી ચાર્જ માંથી નાઈટ રીબેટ બાદ કરીને પછીની રકમ પર પાવર ફેક્ટર પેનલ્ટી/રીબેટ આપે છે. ટેરીફ પારા નં. ૧૪.૨ મુજબ એનજી ચાર્જ (= યુનિટ X લાગુ પડતો રેઇટ) પર પાવર ફેક્ટર પેનલ્ટી / રીબેટ આપવાનો હોય છે. આ ઉપરાંત જીયુવીએનએલના પરીપત્ર નં. ૬૧૧ તા. ૨૬.૦૫.૧૮ માં પણ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે નાઈટ રીબેટ બાદ કર્યા વગરના એનજી ચાર્જ પર પીએફ પેનલ્ટી/ રીબેટ આપવું.
- ૧.૪ અમારી ઉપરોક્ત નિયમ મુજબની માંગણીને મંજુર કરતા નથી, તેથી આપ નામદાર સાહેબ પાસે રજુઆત કરવાની ફરજ પડેલ છે. આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારી નિયમ મુજબની માંગણી મંજુર કરી, અમારી કાયદેસરની નીકળતી રકમ તાત્કાલીક અમારા હવે પછીના બીલમાં જમા આપે તેવો હુકમ કરવા યોગ્ય કરશો.

૭ પ્રતિવાદીશીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ સદર વીજજોડાણ બાબતે જણાવવાનું કે એચ.ટી. બીલીગના વીજ કર વસુલ કરવા માટેના જરૂરી પેરામીટરની એન્ટ્રી એચ.ટી. બીલીગ પ્રોગ્રામ મુજબ બનાવવામાં આવે છે. જેમાં મેન્યુઅલી હસ્તક્ષેપને કોઈ અવકાશ નથી. સદર કનેક્શનમાં લાઈટીંગ માટે અલગથી પ્રાઈવેટ મીટર લગાડેલ છે. જેના પર સીસ્ટમમાં આપેલ ડેટા મુજબ ૧૫% મુજબ વીજકર વસુલવામાં આવે છે. સવિશેષ ગ્રાહક સીજનાલનો લાભ મેળવતાં નથી.
- ૨.૨ અરજદારની અરજીના મુદ્દા નં. ૨ અંગે જણાવવાનું કે, એચ.ટી. બીલીગની બાબતોમાં જરૂરી પેરામીટરની એન્ટ્રી થયે, સીસ્ટમ પ્રોગ્રામ મુજબનું બીલ ફેઝ્યુઆરી-૨૦૧૮ સુધી અગાઉના એચ.ટી. બીલીગ પ્રોગ્રામ મુજબ બનાવવામાં આવેલ હતું. જેમાં મેન્યુઅલ હસ્તક્ષેપને કોઈ અવકાશ નથી. પરંતુ સદર બાબતમાં માર્ચ-૨૦૧૮ થી ઈ-ઉજિના એચ.ટી. બીલીગમાં મોડયુલમાં જી.પુ.વી.એન.એલ. ની એપ્યુવલ લઈને ટેરીફ પારા નં. ૧૪.૨ અને ૧૪.૫ મુજબ નિગમીત કરેરીના આઈ.ટી. વિભાગ દવારા ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે અને પાવર ફેક્ટરની ગણતરી એનજી ચાર્જ પર જ ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે. આમ, માર્ચ-'૧૮ થી એચ.ટી. બીલીગ સીસ્ટમમાં ટેરીફ મુજબ જ બીલીગ થાય છે.

૮ ફોર્મનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર મે. રામક્રિષ્ણા કોટસપીન પ્રા.લી. ના નામનું એચ.ટી. વીજજોડાણ ૨૨૦૦ કે.વી.એ.નું ગ્રાહક નં. ૧૭૫૬૮ થી ગામ-સોલડી, તા. ઘાંગધા માં ધરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીની ફોર્મને રજુઆત છે કે તેઓનાં એચ.ટી. વીજજોડાણની પ્રિમાઈસીસમાં રેસીડેન્સીયલ વપરાશ પર પ્રતિવાદી દવારા ૧૫ % ઈલેક્ટ્રીસીટી ડયુટી વસુલવામાં આવે છે. જ્યારે કલેક્ટર ઓફ ઈલે. ડયુટીના પરીપત્ર મુજબ ૭.૫ % વીજકર લેવાનો હુકમ છે.



- 3.3 વાદીએ તેમના કાંઈકાં કાગડવામાં આવતી ઈલેક્ટ્રોનિક ડયુટી અંગેની તકરાર ફોરમ સમક્ષ રજુ કરેલ છે.
ઈલેક્ટ્રોનિક ડયુટી અંગેની તકરાર ફોરમની હક્કુમતમાં આવતી ન હોય, આ બાબતે ફોરમે હુકમ કરવાનો રહેતો
નથી. કાંઈકે ઈલેક્ટ્રોનિક ડયુટી અંગેની તકરાર સક્ષમ ઓથોરીટી પાસે રજુઆત કરવી. આ આ અંગેનો કોઈ
હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.
- 3.4 વાદીની જોરથને રજુઆત છે કે તેઓને નાઈટ રીબેટ બાદ કરીને પાવર ફેક્ટર પેનલ્ટી રીબેટ આપવામાં આવે
છે ટેરીફના કલોઝ નં. ૧૪.૨ મુજબ પાવર ફેક્ટર પર પેનલ્ટી કે રીબેટ આપવાનું હોય છે.
- 3.5 ટેરીફના કલોઝ નં. ૧૪.૬.૨ (ટેરીફ ફોર F.Y. ૨૦૧૮-૧૯) પાવર ફેક્ટર રીબેટ મુજબ "If the power
factor of the consumer's installation in any month is above 95 %, the consumer will
be entitled to a rebate at the rate of 0.5% (half percent) in excess of 95% power
factor on the total amount of electricity bill for that month under the head "Energy
Charges", arrived at using tariff as per 14.2 of this schedule, for every 1% rise or part
thereof in the average power factor during the month above 95%."
- 3.6 પ્રતિવાદીનાં એચ.ટી. બીલીગ પ્રોગ્રામમાં ઈ-ઉજ્જ્વલી બીલીગ સીસ્ટમમાં ટેરીફના કલોઝ નં. ૧૪.૬.૨ અને
૧૪.૭ મુજબનું પ્રોવીઝન ન હોઈ, વાદીને તે મુજબ રીબેટ મળતું ન હતું.
પ્રતિવાદીનાં જણાવ્યા મુજબ માર્ય- '૧૮ થી ૧૪.૨ અને ૧૪.૬ મુજબ ઈ-ઉજ્જ્વલી એચ.ટી. બીલીગ સીસ્ટમમાં
પ્રોવીઝન કરેલ હોય પ્રતિવાદીને માર્ય- '૧૮ થી ટેરીફ મુજબ પાવર ફેક્ટર પર રીબેટ કે પેનલ્ટી લગાડવામાં
આવે છે.
- 3.7 વાદીએ પાવર ફેક્ટર રીબેટ માટે ફોરમને તા. ૦૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ રજુઆત કરેલ હોય વાદી માર્ય- '૧૮
થી પાવર ફેક્ટર રીબેટ મેળવવા માટે હક્કદાર બને છે પરંતુ પ્રતિવાદીનાં જણાવ્યા મુજબ માર્ય- '૧૮ થી ટેરીફ
ના કલોઝ નં. ૧૪.૨ અને ૧૪.૬ મુજબ પાવર ફેક્ટર એડજસ્ટમેન્ટ ચાર્જ ગણવામાં આવે છે આથી ફોરમને
કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.


--- હુકમ ---

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને
ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં." ૩.૩, અને ૩.૭ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સુદર હુકમ સામે વાદીશીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આં હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિઘૃત લોકપાલશીની
કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સત્યશ્રી

તારીખ :- ૧૬.૦૪.૨૦૧૯

ગેરહાજર
(પી. એન. આજકીયા)
ટેકનીકિલ સત્યશ્રી



(એચ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કાં.લી.:ભાવનગર.