

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૦, ૨૪૨૧૭૬૧, ૨૪૨૧૭૬૨

ફોક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૪૨૧૭૬૩

પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૧૮૮/૧૮-૧૯/૧૫૩૨

તારીખ: ૧૦ MAY ૨૦૧૦

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

મે. ભવાની કોટસપીન.અલ.એલ.પી.,

C/O. મે. જેઠાલાલ હીરજીભાઈ,

શક્તિ રોડ, મુ.ઘાંગઢા,

જી.સુરેન્દ્રનગર.

મો.નં. ૮૮૨૪૫ ૨૨૮૮૮.

કેસ નં. ૧૮૮/૧૮-૧૯

વિષય: એચ.ટી. કનેક્શનના વીજબીલમાં ભુલ સુધારવા બાબત.

સંદર્ભ: (૧) આપનો પત્ર તા. ૦૬/૦૩/૧૯.

(૨) અતેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮૮/૧૮-૧૯/૧૦૪૪ તા. ૧૫/૦૩/૨૦૧૯.

(૩) અતેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૧૮૮/૧૮-૧૯/૧૩૪૩ તા. ૦૫/૦૪/૨૦૧૯.

શ્રીમાન અને શ્રીમાન

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૫/૦૪/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(અમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

■ બિડાયાઃ— ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય ક્યેરી, ઘાંગઢા.

..... ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાઠન
અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પાંચમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, સુરેન્દ્રનગર.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

⇒ કેદીસ નંબર - ૧૮૮/૧૮-૧૮

વાદી :— મે. ભવાની કોટસપીન એલ.એલ.પી.

◊ વિરુદ્ધ ◊ :

પ્રતિવાદી :— પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◆ રજુઆતની તારીખ :— ૧૬.૦૪.૨૦૧૮ ◆

હાજર રહ્યા :— ગેરહાજર.

પ્રતિવાદી :— શ્રી જી.સી. વડગાસીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, દ્રાગંગધા.
(પણ્યમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મે. ભવાની કોટસપીન એલ.એલ.પી., મુ.દ્રાગંગધા, જી.સુરેન્દ્રનગર ની એચ.ટી. કનેક્શનના વીજબીલમાં ભૂલ સુધારવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૮૮/૧૮-૧૮ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૮૮/૧૮-૧૮/૧૦૪૪ તા. ૧૫.૦૩.૨૦૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૬.૦૪.૨૦૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી ગેરહાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી જી.સી. વડગાસીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, દ્રાગંગધા ઉપસ્થિત રહેલ.

◆ વાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે ...

- ૧.૧ અમોએ દ્રાગંગધા વિભાગીય કચેરીમાં એચ.ટી. બીલોમાં ભૂલો હોય, નિયમ મુજબ સુધારવા અને અમારી નીકળતી રકમ જમા આપવા અરજી કરેલ. આ અરજીની નકલ આ સાથે સામેલ છે. અમોને આજ સુધી કોઈ પ્રત્યુત્તર આપેલ નથી. આપનું નીચે મુજબના મુદ્દાઓ પ્રત્યે ધ્યાન દોરવા માંગું છું.
- ૧.૨ ગાંધીનગરથી અમોને વીજકર માફી પ્રમાણપત્ર મળેલ છે. આ પ્રમાણપત્રમાં સ્પષ્ટ લખે છે કે રેસીડેન્સીયલ સિવાય બધા જ વપરાશ પર માફી આપેલ છે અને રેસીડેન્સીયલમાં Schedule I OF ACT મુજબ ચાર્જ લેવો તેવું સ્પષ્ટ જણાવે છે. અમારું કનેક્શન ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલું છે, છતાં રેસીડેન્સીયલ વપરાશ પર બીલમાં ૨૫ % વીજકર વસુલ કરેલ છે.



- ૧.૩ કલેક્ટર ઓફ ડયુટીના પરીપત્ર નં. D/INST/AMN/APR-2013/6180 તા. ૦૮/૦૪/૧૩ અને ગુજરાત એકટ નં. ૮ ઓફ ૨૦૧૩ નું ગેજેટના પાના નં. ૮.૪ મુજબ, પાર્ટ-૧ ના વિભાગ-૧ માં ગ્રામ્ય રેસીડેન્સીયલ માટે ૭.૫ % વીજકર લેવાનો હુકમ છે અને વિભાગ ઉ માં એચ.ટી. કનેક્શન માટેના રેસીડેન્સીયલ વપરાશ સિવાયના વપરાશ પર ૧૫ % લેવાનો હુકમ છે. આ હુકમની નકલ આ સાથે સામેલ છે. અમોને નિયમ મુજબ રેસીડેન્સીયલ વપરાશ પર ૭.૫ % વીજકર વસુલ કરવા હુકમ કરવા વિનંતી.
- ૧.૪ અમારા બીલમાં એનજી ચાર્જ માંથી નાઈટ રીબેટ બાદ કરીને પણીની રકમ પર પાવર ફેક્ટર પેનલ્ટી/રીબેટ આપે છે. ટેરીફ પારા નં. ૧૪.૨ મુજબ એનજી ચાર્જ (= યુનિટ X લાગુ પડતો રેટ) પર પાવર ફેક્ટર પેનલ્ટી / રીબેટ આપવાનો હોય છે. આ ઉપરાંત જીયુવીએનએલના પરીપત્ર નં. ૬૧૧ તા. ૨૮.૦૫.૧૮ માં પણ સ્પષ્ટ જણાવે છે કે નાઈટ રીબેટ બાદ કર્યા વગરના એનજી ચાર્જ પર પીએફ પેનલ્ટી/ રીબેટ આપવું.
- ૧.૫ અમારી ઉપરોક્ત નિયમ મુજબની માંગણીને મંજુર કરતા નથી, તેથી આપ નામદાર સાહેબ પાસે રજુઆત કરવાની ફરજ પડેલ છે. આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારી નિયમ મુજબની માંગણી મંજુર કરી, અમારી કાયદેસરની નીકળતી રકમ તાત્કાલીક અમારા હવે પછીના બીલમાં જમા આપે તેવો હુકમ કરવા યોગ્ય કરશો.

૭ પ્રતિવાદીશીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

- ૨.૧ સદર વીજજોડાણ બાબતે જણાવવાનું કે એચ.ટી. બીલીગના વીજ કર વસુલ કરવા માટેના જરૂરી પેરામીટરની એન્ટ્રી એચ.ટી. બીલીગ પ્રોગ્રામ મુજબ બનાવવામાં આવે છે. જેમાં મેન્યુઅલી હસ્તક્ષેપને કોઈ અવકાશ નથી. સદર કનેક્શનમાં લાઈટીગ માટે અલગથી પ્રાઈવેટ મીટર લગાડેલ છે. જેના પર સીસ્ટમમાં આપેલ ડેટા મુજબ ૧૫% મુજબ વીજકર વસુલવામાં આવે છે.
- ૨.૨ અરજદારની અરજીના મુદ્રા નં. ૨ અંગે જણાવવાનું કે, એચ.ટી. બીલીગની બાબતોમાં જરૂરી પેરામીટરની એન્ટ્રી થયે, સીસ્ટમ પ્રોગ્રામ મુજબનું બીલ ફિલ્ખુઆરી-૨૦૧૮ સુધી અગાઉના એચ.ટી. બીલીગ પ્રોગ્રામ મુજબ બનાવવામાં આવેલ હતું. જેમાં મેન્યુઅલ હસ્તક્ષેપને કોઈ અવકાશ નથી. પરંતુ સદર બાબતમાં માર્ચ-૨૦૧૮ થી ઈ-ઉજીના એચ.ટી. બીલીગમાં મોડયુલમાં જી.યુ.વી.એન.એલ. ની એપ્રેવલ લઈને ટેરીફ પારા નં. ૧૪.૨ અને ૧૪.૬ મુજબ નિગમીત કરેરીના આઈ.ટી. વિભાગ દવારા ફેરફાર કરવામાં આવેલ છે અને પાવર ફેક્ટરની ગણતરી એનજી ચાર્જ પર જ ધ્યાને લેવામાં આવેલ છે. આમ, માર્ચ-'૧૮ થી એચ.ટી. બીલીગ સીસ્ટમમાં ટેરીફ મુજબ જ બીલીગ થાય છે.

૮ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- ૩.૧ વાદી અરજદાર મે. ભવાની કોટસપીન એલ.એલ.પી. ના નામનું એચ.ટી. કનેક્શન ગ્રાહક નં. ૧૭૫૫૬ થી ૧૭૦૦ કે.વી.એ.નું ગામ-હરીપર, તા. ધ્રાંગધ્રા માં ઘરાવે છે.
- ૩.૨ વાદીની ફોરમને રજુઆત છે કે તેઓનાં એચ.ટી. વીજજોડાણની પ્રિમાઈસીસમાં રેસીડેન્સીયલ વપરાશ પર પ્રતિવાદી દવારા ૧૫ % ઈલેક્ટ્રોસીટી ડયુટી વસુલવામાં અંગે પેરામીટર ફેક્ટર ઓફ ઈલે. ડયુટીના પરીપત્ર મુજબ ૭.૫ % વીજકર લેવાનો હુકમ છે.



..3..

- 3.3 વાદીએ તેમના વીજજોડાણમાં લગાડવામાં આવતી ઈલેક્ટ્રીક ડયુટી અંગેની તકરાર ફોરમ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. ઈલેક્ટ્રીક ડયુટી અંગેની તકરાર ફોરમની હક્કુમતમાં આવતી ન હોય, આ બાબતે ફોરમે હુકમ કરવાનો રહેતો નથી. વાદીએ ઈલેક્ટ્રીક ડયુટી અંગેની તકરાર સક્ષમ ઓથોરીટી પાસે રજુઆત કરવી. આ આ અંગેનો કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.
- 3.4 વાદીની ફોરમને રજુઆત છે કે તેઓને નાઈટ રીબેટ બાદ કરીને પાવર ફેક્ટર પેનલ્ટી રીબેટ આપવામાં આવે છે ટેરીફના કલોઝ નં. ૧૪.૨ મુજબ પાવર ફેક્ટર પર પેનલ્ટી કે રીબેટ આપવાનું હોય છે.
- 3.5 ટેરીફના કલોઝ નં. ૧૪.૬.૨ (ટેરીફ ફોર F.Y. ૨૦૧૮-૧૯) પાવર ફેક્ટર રીબેટ મુજબ "If the power factor of the consumer's installation in any month is above 95 %, the consumer will be entitled to a rebate at the rate of 0.5% (half percent) in excess of 95% power factor on the total amount of electricity bill for that month under the head "Energy Charges", arrived at using tariff as per 14.2 of this schedule, for every 1% rise or part thereof in the average power factor during the month above 95%."
- 3.6 પ્રતિવાદીનાં એચ.ટી. બીલીગ પ્રોગ્રામમાં ઈ-ઉર્જા બીલીગ સીસ્ટમમાં ટેરીફના કલોઝ નં. ૧૪.૬.૨ અને ૧૪.૭ મુજબનું પ્રોવીઝન ન હોઈ, વાદીને તે મુજબ રીબેટ મળતું ન હતું.
પ્રતિવાદીનાં જણાવ્યા મુજબ માર્ચ-'૧૮ થી ૧૪.૨ અને ૧૪.૬ મુજબ ઈ-ઉર્જા એચ.ટી. બીલીગ સીસ્ટમમાં પ્રોવીઝન કરેલ હોય પ્રતિવાદીને માર્ચ-'૧૮ થી ટેરીફ મુજબ પાવર ફેક્ટર પર રીબેટ કે પેનલ્ટી લગાડવામાં આવે છે.
- 3.7 વાદીએ પાવર ફેક્ટર રીબેટ માટે ફોરમને તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ ના રોજ રજુઆત કરેલ હોય વાદી માર્ચ-'૧૮ થી પાવર ફેક્ટર રીબેટ મેળવવા માટે હક્કદાર બને છે પરંતુ પ્રતિવાદીનાં જણાવ્યા મુજબ માર્ચ-'૧૮ થી ટેરીફ ના કલોઝ નં. ૧૪.૨ અને ૧૪.૬ મુજબ પાવર ફેક્ટર એડજસ્ટમેન્ટ ચાર્જ ગણવામાં આવે છે આથી ફોરમને કોઈ હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.

હુકમ :

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. "૩.૩ અને ૩.૭ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે."
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિઘૃત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : -૧૬.૦૪.૨૦૧૮

ગેરહાજર
(પી. એન. આજકીયા)
ટેકનીકિલ સભ્યશ્રી



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
૫. ગુ. વિ. કું. લી.: ભાવનગર.

(એમ. આર. વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,