

# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૯૭/૧૮-૧૯/ 5246

તારીખ: 19 NOV 2018

પ્રતિ,

મે. રાજધાની ડીહાયડરેશન,

સાવરકુંડલા રોડ,

નેસવડ,

તા. મહુવા, જી. ભાવનગર.

મો :

કેસ નં. ૯૭/૧૮-૧૯.

**વિષય :** સ્લો મીટરનું બિલ રદ કરવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા : ૨૫.૦૮.૧૮.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૯૭/૧૮-૧૯/૩૯૦૩ તા.૦૧.૦૯.૧૮.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૦૩.૧૧.૨૦૧૮ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

( એમ.પી. સોલંકી )

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૯૭/૧૮-૧૯

વાદી :- મેં. રાજધાની ડીહાયડરેશન  
◇ વિરુદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજુઆતની તારીખ:- ૦૩.૧૧.૨૦૧૮ ◇

હાજર રહ્યા :- મનુભાઈ નથુભાઈ રામ - પાર્ટનર.

પ્રતિવાદી :- શ્રી એચ.એન શાહ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

મેં. રાજધાની ડીહાયડરેશન, મુ.નેસવડ, તા.મહુવા જી.ભાવનગર ની સ્લો મીટર બિલ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૯૭ / ૧૮-૧૯ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીએડ/ફોરમ/૯૭/૧૮-૧૯/૩૯૦૩ તા.૦૧.૦૯.૧૮ થી વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજુઆત કરવા ૦૩.૧૧.૧૮ નાં રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદીના પ્રતિનિધિ પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી શ્રી એચ.એન શાહ, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા, ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ અમો વાદી શ્રી રાજધાની ડીહાયડરેશન, સાવરકુંડલા રોડ, નેશવડ, તા.મહુવા જી.ભાવનગર પાસે રહેણાંક ધરાવીએ છીએ.

૧.૨ અમોએ ડીહાયડરેશનનું વીજ કનેક્શન એચ.ટી. ૨૫૦ કે.વી. નુ વીજ કનેક્શન ચાલે છે. ધંધામા મંદી આવવાથી એક વર્ષથી કારખાનુ બંધ છે છતાં રોજ કારખાને ફક્ત લાઈટનો ઉપયોગ થાય છે. વપરાશ મુજબ રીડીંગ મીનીમમ ચાર્જ રાખેતા મુજબ ભરીએ છીએ





- ૧.૩ ઓગસ્ટ ૧૭ થી કારખાનુ બંધ છે જુન-૧૮ નુ વીજ બીલ રીડીંગ ૩૬૮૪ આવવાથી બીલ ડબલ આવવાથી અમે તા. ૨૧/૬/૧૮ ના રોજ મીટર અને સીટીપીટી ટેસ્ટ કરવા તપાસ કરવા અરજી આપેલ.તા. ૨૮/૬/૧૮ ના રોજ મીટર અને સીટીપીટી કર્મચારી આવીને બદલાવેલ બાદ જણાવેલ કે સીટીપીટી અને મીટરની તપાસ કરવા તમારે આવવાનુ છે.
- ૧.૪ અમારી ગેરહાજરીમા એક તરફી વન સાઈડ મીટર અને સીટીપીટી લેબમા તપાસ કરેલ છે.અને પોતાની મેળે લેબ રીપોર્ટ ભરેલ છે.અને ૬૬% મીટર ધીમુ ફરેલ છે તેનુ અમને બીલ આપેલ છે.એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ આપેલ નથી ૪૩ દિવસનુ અમારી વપરાશ નથી અને કારખાનુ બંધ છે. કારખાના બંધ હોય ત્યારે તપાસ કરવા આવવુ જોઈએ રૂા. ૭૩૧૮૦ નુ બીલ તપાસ કરાવી રદ કરવા હુકમ કરવા વિનંતી.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત:- તેમની રજુઆત છે કે,

૨.૧ અરજદાર નુ નામ :- રાજધાની ડીહાઈરેશન

- કનેક્શન શરૂ થયા તા.:- ૨૪/૧/૦૯
- કેટેગરી:- HTP-1 (HT)
- કેવીએ :-૨૫૦
- સબડીવીઝન:- મહુવા રૂરલ-૧


૨.૨ વાદીની તા. ૨૧/૭/૧૮ ની મીટર તથા સીટીપીટી ટેસ્ટ કરવાની અરજીના અનુસંધાને તા. ૨૬/૬/૧૮ ના રોજ મીટર તથા સીટીપીટી તપાસવા અત્રેની કચેરીએથી નાયબ ઈજનેરશ્રી ટેક-૧ ગયેલ પરતુ વીજ મીટરમા નિયમ મુજબ વોલ્ટેજ આવતા ના હોય સીટીપીટી ડીફેક્ટીવ હોવાનુ પ્રાથમિક કારણ જણાયેલ વાદીની વધારે બીલ બાબતની રજુઆતના અનુસંધાનમા વધુ તપાસ કરતા લોડ સાઈડ જોડેલ કેપેસીટર બેંક તપાસતા દરેક ફેઈઝમા ૩૦ થી ૪૦ એમપીયરનો લોડ માલુમ પડેલ જે વાદીના પ્રતિનીધેને કલીપઓન મીટર દ્વારા રૂબરૂ દેખાડેલ તથા વધારાના કેપેસીટર બંધ કરવા માટેનુ માર્ગદર્શન આપેલ હતુ.

૨.૩ ડીફેક્ટીવ સીટીપીટી યુનિટ તા. ૨૮/૬/૧૮ ના રોજ બદલવામા આવેલ છે. સીટીપીટી બદલતા પહેલા વાદીના પ્રતિનીધીની હાજરીમા વીજ મીટર તથા સીટીપીટીનો ટેસ્ટ એલ.ટી. સાઈડ સ્ટાન્ડર્ડ એક્યુ ચેક મીટર થી લીધેલ હતો જેના પરીણામ મુજબ સીટીપીટી યુનિટની અંદર ખામી સર્જવાને કારણે વીજ વપરાશ વીજ મીટરમા ૬૬.૬૧૫૮% ઓછો નોંધાતો હતો.

૨.૪ વાદીનુ કારખાનુ બંધ હતુ પરતુ વાદીના કારખાનામા વાયરીંગ અથવા કેપેસીટ બેંકમા કોઈ ખામી સર્જવાને કારણે વીજ વપરાશ વધેલ છે. વાદીનુ વીજ મીટર બદલાવેલ નથી ફક્ત સીટીપીટી યુનિટ બદલાવેલ છે. સીટીપીટી યુનિટનુ લેબ પરીક્ષણ કરેલ નથી જે વાદીની હાજરીમા કરવામા આવશે સદર ખામીયુક્ત સીટીપીટી યુનિટનુ પરીક્ષણ નિયમ મુજબ જે તે સ્થળ પરની પરીસ્થીતીમા જ કરવામા આવેલ છે.

૨.૫ સદર સીટીપીટી યુનિટમા કોઈ કારણોસર ખામી સર્જાયેલ છે. જેની લીધે વીજ મીટરમા વીજ વપરાશ ૬૬.૬૨% ઓછો વીજ વપરાશ નોંધાયેલ છે. ખરેખર જે વીજ વપરાશ નોંધાવો જોઈએ તે મુજબ ગણતરી કરીને વાદીને બીલ આપવામા આવેલ છે જે નીચમ મુજબ છે.

૨.૬ વાદીને તા. ૧૭/૫/૧૮ સમય ૧૫.૪૦ થી તા. ૨૮/૬/૧૮ સમય ૧૪.૦૫ કુલ ૪૩ દિવસનુ જીઈઆરસી ના નોટીફિકેશન નં ૪/૨૦૧૫ ના કલોઝ નં. ૬.૫૮ મુજબ સ્કો મીટરનુ ૯૭૫૧ યુનિટ નુ રૂા. ૭૩૨૧૪.૮૩ નુ અત્રેની કચેરીના આઉટવર્ડ નં. ૯૪૧૩ તા. ૧૬/૮/૧૮ થી સપ્લીમેન્ટરી બીલ આપવામા આવેલ જે નિયમ મુજબ બરાબર છે. વાદીને આપવામા આવેલ બીલ અંગેની કેલક્યુલેશન શીટ આ સાથે સામેલ છે.





☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.1 વાદી અરજદાર મેં. રાજધાની ડીફાઈઝેશનના નામનું ગામ નેસવડમાં તા. મહુવામાં ગ્રાહક નં. ૨૩૮૧૬ થી HTP-I ટેરીફનું ૨૫૦ KVA એનું HT વીજ જોડાણ ધરાવે છે.
- 3.2 વાદી દ્વારા તા. ૨૧.૦૬.૧૮ના રોજ CTPT ટેસ્ટ કરવાની અરજી મળવાથી પ્રતિવાદી તા. ૨૬.૦૬.૧૮ના રોજ વાદીના વીજ સ્થાપન ચેક કરવા ગયેલ ત્યારે વીજ સ્થાપન પરના મીટરમાં વોલ્ટેજ બતાવતા ન હતા, અને પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ CTPT ડીફેક્ટીવ માલુમ પડતા તા. ૨૮.૦૬.૧૮ના રોજ પ્રતિવાદી દ્વારા ચેકિંગ શીટ નં. ૧૯૪૧૫ માં જરૂરી ટેસ્ટ રીઝલ્ટ અને નોંધ લખી વીજ સ્થાપન પર નું ડિફેક્ટીવ CTPT પ્રતિવાદી દ્વારા બદલવામાં આવેલ.
- 3.3 તા. ૨૮.૦૬.૧૮ના રોજ CTPT બદલાવતા પહેલા પ્રતિવાદીના પ્રતિનિધિએ મીટરના ડિસપ્લે પર વોલ્ટેજ RM-4.16, YN-2.06, BN-2.29 બતાવતા હતા, તેમજ એક્યુચેક મીટર દ્વારા મીટરનું કેલીબ્રેશન કરતા મીટર ૬૬.૬૧૫૮ % ધીમું માલુમ પડેલ.
- 3.4 જરૂરી ટેસ્ટ પરિક્ષણ બાદ પ્રતિવાદી દ્વારા CTPT યુનીટ મુકવામાં આવેલ અને તેના પર જરૂરી ટેસ્ટ લેવામાં આવેલ, જે ટેસ્ટ રીઝલ્ટ બરાબર માલુમ પડેલ.
- 3.5 તા. ૨૮.૦૬.૧૮ના રોજ પ્રતિવાદી દ્વારા CTPT યુનીટ બદલાવ્યા પહેલા અને બદલાવ્યા બાદ મીટરના પેરામીટર્સ લેવામાં આવેલ, જેમાં CTPT યુનીટ બદલાવ્યા પહેલા વોલ્ટેજ RM-4.16, YN-2.06, BN-2.29 બતાવતા હતાં, જ્યારે CTPT બદલાવ્યા બાદના મીટર ડિસપ્લેના પેરા મીટર્સ, RN-6.66, YN-6.57, BN-6.55 નોંધાયેલ છે આમ, CTPT બદલાવ્યા બાદ મીટરના ડિસપ્લેમાં વોલ્ટેજ બરાબર માલુમ પડેલ હતા.
- 3.6 તા. ૨૮.૦૬.૧૮ના રોજ પ્રતિવાદી દ્વારા મીટરનો MRI ડેટા લેવામાં આવેલ, MRI ના વોલ્ટેજ રિલેટેડ ઈવેન્ટ મુજબ તા. ૧૭.૦૫.૧૮ ના ઈવેન્ટમાં વોલ્ટેજ L-2 માં ૨૨૨૮.૦૦ “V” તેમજ વોલ્ટેજ L-3 માં ૨૪૧૦.૦૦ “V” બતાવેલ છે, જે સ્ટાન્ડર્ડ વેલ્યુ કરતા ઓછા છે, આમ, મીટરના R અને Y ફેઝને પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા ન હતા.
- 3.7 સ્થળપર મીટરની એક્યુરસી ચેક કરતા મીટર ૬૬.૬૨% ધીમાપણું હોવાથી તેમજ મીટરના MRI ડેટામાં વોલ્ટેજની વેલ્યુ ઓછી મળવાથી તેમજ મીટરના લીધેલ પેરામીટર ( CTPT પહેલા અને પછી) ના આધારે વાદીના વીજ સ્થાપનનું મીટર ૬૬.૬૨ % ધીમું ફરતું હતું તેવું ફલિત થાય છે, આથી પ્રતિવાદીએ તા. ૧૭.૦૫.૧૮ના મીટરના રીડિંગ ૨૭૫૬ અને તા. ૨૮.૦૬.૧૮માં રીડિંગ ૪૩૮૪.૫ નો તફાવત અને મલ્ટીપ્લાઈંગ ફેક્ટર ૩ ને આધારે થતી વપરાશ ૪૮૮૫.૫ પર ૬૬.૬૨% સ્લોનેસની ગણતરી કરી ૯૭૫૦.૫૧ તેમજ તેને સલંજન પેરામીટર KVH, KWH નાઈટ, ની ગણતરી કરીને વાદીને ૯૭૫૧ યુનીટ (KWH) નું રૂ. ૭૩,૨૧૪=૮૩ નું પૂરવણી બિલ આપવામાં આવેલ છે જે નિયમ મુજબનું છે અને વાદીએ ભરવાપાત્ર છે.



--:: હુકમ ::--


- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં. ૩.૭ મુજબ વાદીને આપવામાં આવેલ પુરવણી બિલ વસુલ કરવા પ્રતિવાદી હક્કદાર છે.”
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કંમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.



(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

ગેરહાજર

(પી. એચ. માવાણી)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી



(એમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૦૩.૧૧.૨૦૧૮

