

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફોક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

### ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સંદર્ભ", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvc@gebmail.com

ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૨૦/૧૯-૨૦/ ૨૧૫૦

તારીખ: ૧૨ JUN 2019

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,

શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા,  
ગામ-બોરડી, ખોટ વિસ્તાર,  
સેંદરઠા રોડ, તા. મહુવા, જી. ભાવનગર.

મો.નં. ૮૮૭૮૦ ૪૭૮૭૫

કેસ નં. ૨૦/૧૯-૨૦

વિષય : ખેતીવાડી કનેક્શનમાં એચ.વી.ડી.એસ. સ્કીમ હેઠળ ટ્રાન્સફોર્મર આપવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૨૮/૦૪/૧૯.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૦/૧૯-૨૦/૧૭૫૪ તા. ૧૦/૦૫/૨૦૧૯.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૨૦/૧૯-૨૦/૧૮૩૮ તા. ૧૮/૦૫/૨૦૧૯.

### કાલજણ છે જાણકારી

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૦૪/૦૬/૨૦૧૯ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(એમ. પી. સોલંકી)

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ વિડાણ:- ૭૫૨ મુજબ.

all

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાંચન  
અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, મહુવા ગ્રામ્-૧.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



(ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઓનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

⇒ કેઈસ નંબર - ૨૦/૧૮-૨૦ ⇒

વાદી :- શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા

❖ વિરુદ્ધ ❖

પ્રતિવાદી :- પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

❖ રજુઆતની તારીખ:- ૦૪.૦૬.૨૦૧૯ ❖

હાજર રહ્યા :- શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા - (વાદી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એચ.જી. બારડ કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.  
(પણ્ણિયમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા, મુંબોરડી, તા. મહુવા, જી. ભાવનગરની ખેતીવાડી કનેક્શનમાં  
એચ.વી.ડી.એસ. સ્કીમ હેઠળ ડ્રાન્સફર્મર આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૨૦/૧૮-૨૦ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે  
અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૨૦/૧૮-૨૦/૧૭૫૪ તા. ૧૦.૦૪.૨૦૧૯ થી  
વાદીશ્રીની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રીને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૦૪.૦૬.૧૯ નાં  
રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં વાદી શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી  
એચ.જી. બારડ કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા. ઉપસ્થિત રહેલ.

❖ વાદીશ્રીની રજુઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૧.૧ અમારે ગામ-બોરડીમાં ચાલુ ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન સેંદરડા એ.જી. ફીડરમાં અમારા વીજ કનેક્શન આવે છે,  
જેમાં એચ.વી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ પુર્ણ ફીડર ખેતીવાડી વીજ કનેક્શન વાળા ગ્રાહકને અલગ-અલગ ટી.સી.  
આવી ગયેલ છે, જેમાં અમો ગ્રામ ગ્રાહક બાકી રહી ગયેલ છીએ, જેની વાદી નીચે મુજબ છે.  
 ૧) ધુઘાભાઈ શીબાભાઈ- ગ્રા.નં. ૩૭૦૫૨/૦૬૦૨૩/૦, ગામ-બોરડી  
 ૨) બાવભાઈ રામભાઈ- ગ્રા.નં. ૩૭૦૫૨/૦૫૧૩૮/૭, ગામ-બોરડી  
 ૩) ભકભાઈ રાણભાઈ- ગ્રા.નં. ૩૭૦૫૨/૦૫૦૩૮/૨, ગામ-બોરડી

...૨...



૧.૨ ઉપર દર્શાવેલ ત્રણ નામના વીજકનેકશનમાં એચ.વી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ અલગ—અલગ ટી.સી. કરવાના બાકી રહી ગયેલ હોય, તો અમારી અરજીને ઘ્યાનમાં લઈ યોગ્ય કરવા આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી.

**૭ પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆતઃ— તેમની રજુઆત છે કે,**

- ૨.૧ સદર અરજદાર બોરડી ગામે ખેતીવાડી હેતુનું શ્રી ફેઝિઝનું બાવભાઈ રામભાઈના નામનું ૫ હો.પા.નું વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૨.૨ સદર અરજદારનું વીજજોડાણ ૧૧ કે.વી. સેંડરડા ખેતીવાડી ફીડરમાં આવે છે. જેમાં એચ.વી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ સદર ફીડરમાં ખેતીવાડી વીજ કનેકશન વાળા ગ્રાહકને અલગ—અલગ ટી.સી. (ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર) આવી ગયેલ છે. જેમાં નીચે મુજબ ત્રણ ગ્રાહકો બાકી રહી ગયેલ છે.
  - ૧) ધુઘાભાઈ શીભાભાઈ— ગ્રા.નં. ૩૭૦૫૨/૦૬૦૨૩/૦, ૫ હો.પા., ગામ—બોરડી
  - ૨) બાવભાઈ રામભાઈ— ગ્રા.નં. ૩૭૦૫૨/૦૫૧૩૮/૭, ૫ હો.પા., ગામ—બોરડી
  - ૩) ભકાભાઈ રાણાભાઈ— ગ્રા.નં. ૩૭૦૫૨/૦૫૦૩૮/૨, ૫ હો.પા., ગામ—બોરડી
- ૨.૩ પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ—૧, મહુવાના નાયબ ઈજનેર દવારા જણાવ્યા મુજબ ૧૧ કે.વી. સેંડરડા ખેતીવાડી ફીડરની જે તે સમયે એચ.વી.ડી.એસ. કરવાની કામગીરી કરવામાં આવેલ તે દરમ્યાન સદર અરજદાર શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા જે ચુપમાં આવે છે, તે ચુપ DT-૫૦ માટે બે વીજ ગ્રાહકો માટેની દરખાસ્ત બનાવેલ હતી પરંતુ તા.૨૨.૦૫.૧૯ ના સ્થળ તપાસ દરમ્યાન સદર ચુપમાં ઉપર મુજબના ત્રણ વીજજોડાણ હ્યાત છે. તેમજ સ્થળ તપાસ દરમ્યાન માલુમ પડેલ કે જે તે સમયે શ્રી ધુઘાભાઈ શીભાભાઈનું વીજજોડાણ નોન બીલીગ હતું અને શ્રી ધુઘાભાઈ શીભાભાઈ દવારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરમાં બીઝેક/ફોરમ/૩૩/૧૭-૧૮/૨૨૧૯ તા.૧૭.૦૫.૨૦૧૭ ના રોજ બીલીગ શરૂ કરવા અર્થે ફરીયાદ કરેલ તેના અનુસંધાને મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ—૧ દવારા એસ.આર. નં. ૧૦૮૮૫૦૮૦ થી ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમમાં બીલીગ શરૂ કરેલ હતું. આમ જે તે સમયે સદર નોન બીલીગ કનેકશન દરખાસ્તમાં લીધેલ નહી તથા તે કારણોસર સદર ચુપ એચ.વી.ડી.એસ. સ્કીમથી વંચિત રહેલ હોય તેવું માલુમ પડેલ છે.
- ૨.૪ હાલ સદર બાકી રહી ગયેલ ચુપ માટે એચ.વી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ—૧ દવારા પ્રોજેક્ટ નં. ૨૫૭૦૦૪ થી દરખાસ્ત બનાવેલ તથા જેની મંજુરી વિભાગીય કચેરી દવારા તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૯ ના રોજ મંજુર કરવામાં આવેલ છે તથા એચ.વી.ડી.એસ.નું કામ વહેલી તકે કરી આપવામાં આવશે.

**૮ ફોરમનું તારણ :— વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.**

- ૩.૧ વાદી અરજદાર ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા અને બીજા બે અરજદાર ગામ—બોરડીની રજુઆત મુજબ તેઓ ગામ—બોરડીમાં ૫ હો.પા.નું ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે. તેઓના વીજજોડાણ ૧૧ કે.વી. સેંડરડા ખેતીવાડી ફીડરમાં જોડેલ છે.



..3..

- 3.२ प्रतिवादी દવારા ૧૧ કે.વી. સેંટરકા ખેતીવાડી ફીડરને એચ.વી.ડી.એસ. ફીડર બનાવવામાં આવેલ છે અને એચ.વી.ડી.એસ. યોજના મુજબ વાદી અરજદારના ત્રણ વીજજોડાણમાં એચ.વી.ડી.એસ. યોજના પ્રમાણે કામ કરવામાં આવેલ નથી અને અલગ-અલગ ટી.સી. મુક્તી વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ નથી.
- 3.૩ પ્રતિવાદીની રજુઆત છે કે જે તે સમયે ધુધાભાઈ શીબાભાઈનું વીજજોડાણ નોન બીલીગ હોવાથી તેનું તેમજ બાકીના બે વાદી અરજદારના વીજજોડાણમાં એચ.વી.ડી.એસ. યોજનાનું કામ કરવામાં આવેલ ન હતું.
- 3.૪ પ્રતિવાદીએ બાકી રહી ગયેલ ત્રણ વાદી અરજદારના વીજજોડાણને એચ.વી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ કામ કરવા માટેની જરૂરી વહીવટી તેમજ તાંત્રિક મંજુરી મેળવી લીધેલ છે અને હવે માલસામાન અને લેબરની ઉપલબ્ધી થયે વાદી અરજદારના કામ પુર્ણ કરવામાં આવશે.
- :

ઝુકમ

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી ઝુકમ કરવામાં આવે છે કે "પ્રતિવાદીએ યોગ્ય સમયમર્યાદામાં શ્રી ધીરુભાઈ બાવાભાઈ સીસરા તેમજ બાકીના બે વાદી અરજદારોના કામ એચ.વી.ડી.એસ. યોજના હેઠળ પુર્ણ કરવા."
- સદર ઝુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ ઝુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જે. દવે)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

(પી. એન. માણકીયા)  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(અમ. આર. વજરીયા)  
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.



તારીખ :— ૦૪.૦૫.૨૦૧૮