

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૨૯/૧૯-૨૦/૨૨૬૪

તારીખ : ૨૯ JUN 2019

પ્રતિશ્રી,

બારેયા અશોકભાઈ પ્રેમાભાઈ,

ઊચા કોટડા, તા. મહુવા

જી. ભાવનગર.

મો :

વિષય : ખેતીવાડી કનેક્શનના લાઈનના તાર મેઇન્ટેનાન્સ બાબત.

સંદર્ભ : આપનો પત્ર તા. ૨૭.૦૫.૧૯.

કેસ નં. ૨૯ /૧૯-૨૦.

શ્રદ્ધાળું ✽ જગ્યાઓ

માનનીય શ્રી,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

(એ.મ.પી.સોલંકી)

કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

■ બિદાશ:- ૭૫૨ મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ની કલમ નં. ૨.૫૨ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે
થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

- ૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.
- ૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી, આર-૨ મહુવા.
...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.



કન્વીનર,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પી.જી.વી.સી.એલ, જોનલ કચેરી,
ભાવનગર.

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ કેસ નં. ૨૯/૧૯-૨૦ નો ફુકમ

વાઈ ની તા. ૨૭.૦૫.૧૯ ની રજૂઆત અન્વયે તેમની ફરિયાદનું નિવારણ કરવા જણાવવામાં આવેલ. વાઈ શ્રી બારેયા
અશોકભાઈ પ્રેમાલાઈ, મુ. ઊચા કોટડા, તા. મહુવા દ્વારા તેમના ખેતીવાડી પોલ મેન્ટેનન્સ બાબત ને લઇને
તકરાર ઉભી થતા રજૂઆત કરેલ. જેની ફોરમ દ્વારા પત્ર અતેની કચેરીનો પત્ર નં ઐ/ફોરમ/૨૯/ ૧૯-૨૦/ ૨૦૩૦
તા. ૦૧.૦૫.૧૯. શ્રી પ્રતિવાદીની કચેરીને યોગ્ય કરવા જાણ કરવમાં આવેલ.

વાઈની સદર ફરિયાદના અનુસંધાને વાઈની ફરિયાદને ધ્યાને લઈ પ્રતિવાદીની આર-૨ પેટા વિભાગીય કચેરીના
નાયબ ઈજનેર દ્વારા અરજદારની એલ.ટી. લાઈનના તારનું જરૂરી મેન્ટેનન્સ કરી નવો વીજપોલ તથા કંડકટર નાખી
આપેલ છે. આમ, વાઈની ફરિયાદનું સંતોષકારક રીતે નિરાકરણ કરવમાં આવેલ છે
આમ, પ્રતિવાદી દ્વારા કરવમાં આવેલ કાર્યવાહી તથા વાઈ દ્વારા તેમના લેખિત પત્ર તા. ૧૫.૦૫.૧૯ થી તથા
પ્રતિવાદી દ્વારા તેમના પત્ર ન. ૪૦૮૭ તા. ૧૭.૦૫.૧૯ થી પણ ફોરમને જણાવેલ છે કે તેઓની ફરિયાદનો સંતોષકારક
નિકાલ થયેલ છે અને સુખદ નિરાકરણ કરવામાં આવેલ છે. અને હવે વાઈને કોઈ ફરિયાદ રહેતી નથી, આમ, હવે કોઈ
કાર્યવાહી કરવાની રહેતી ન હોઈ તે મુજબ વાઈની સદર ફરિયાદનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે.

આમ છતાં વાઈને સદર ફુકમ સામે વાંધો કે તકરાર હોય તો આ ફુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની

કચેરી, પ્લોક નં ૩, પોલીટેકનિક કમ્પ્યુટર, આંબાવાડી, અમદાવાદ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

(બી. જી. દવે)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ : ૧૮.૦૫.૧૯

૮૦૨ એમ્બર
(પી. એન. આજીયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

(એમ.આર.વજરીયા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

