




# પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીએડ/ફોરમ/૧૬/૨૩-૨૪/ 1169

તારીખ: 25 JUL 2023

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,  
શ્રી શિયાળ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ  
બાપા સીતારામની મઢી પાસે,  
મુંપો.વાંગર,  
તા.મહુવા,  
જી.ભાવનગર.

કેસ નં. ૧૬/૨૩-૨૪

મો.નં-૮૫૧૧૮ ૭૮૩૪૬

**વિષય :** ખેતીવાડી એલ.ટી.લાઈનના ર ખોલ ઉભા કરી પાવર શરૂ કરવા બાબત.

**સંદર્ભ :** (૧) આપનો પત્ર તા.૦૨/૦૬/૨૦૨૩ અને તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૩.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૬/૨૩-૨૪/૧૦૧૭ તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૩.

(૩) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીએડ/ફોરમ/૧૬/૨૩-૨૪/૧૦૮૩ તા.૦૩/૦૭/૨૦૨૩.

### જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૩ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

*[Signature]*  
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

▣ **બિડાણ:-** ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,  
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ  
વિભાગીય કચેરી, મહુવા.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

▣ **નકલ રવાના:-**

(૧) શ્રી અધિક્ષક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય કચેરી-૧, મહુવા.



(ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ)

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,  
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,  
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૧૬/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી શિયાળ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ,

◇ વિરૂદ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૩ ◇

હાજર રહ્યા :- શ્રી શિયાળ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ (વાદી પોતે ગેરહાજર)

પ્રતિવાદી :- શ્રી સી.સી. ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા.  
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી શિયાળ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ, મું.વાંગર, તા.મહુવા, જી.ભાવનગરની ખેતીવાડી એલ.ટી.લાઈનના ૨ પોલ ઉભા કરી પાવર શરૂ કરવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૧૬/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૧૬/૨૩-૨૪/૧૦૧૭ તા.૦૮/૦૬/૨૦૨૩ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી ગેરહાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી સી.સી. ડામોર, કાર્યપાલક ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, મહુવા ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ અરજદારને ભાવનગર જીલ્લાના મહુવા તાલુકાનું ગામ-વાંગરમાં રાજુલા રોડ ઉપર ખેતીવાડી આવેલ છે. ૫ એચ.પી.નું એવન કેટેગરી વાર્ષિક બિલ વાળું વીજ કનેક્શન ચાલે છે. અરજદારની વીજ કચેરી મહુવા રૂરલ-૧ છે. વીજ કનેક્શન અરજદારના દાદાના નામે ચાલે છે. અરજદારના દાદાનું અવસાન થયેલ છે. ઉપર મુજબના સ્થળે અરજદારના વીજ કનેક્શનની એલ ટી લાઈનના બે પોલ પવનમાં પડી તુટી ગયેલ છે. છેલ્લું વીજ કનેક્શન છે. અરજદારની વીજ કચેરી મહુવા રૂરલ-૧ માં તા.૨૮.૧૨.૨૦૨૨ ના રોજ લેખિત અરજી આપેલ છે. છતાં, હજુ સુધી કોઈ તપાસ કરવા આવેલ નથી.



૧.૨ અવાર નવાર રૂબરૂ ફરિયાદ કરેલ છે. ફરિયાદ કોઈ અધિકારી સાંભળતા નથી. ફક્ત આશ્વાસન આપી રવાના કરી દેવામાં આવે છે. કામ કરાવવામાં કોઈ ને રસ નથી. અમારો ધંધો ખેતી કામનો છે, રોજ રોજ ઘકકા ખાવા પોસાય નહિ. અરજી લીધા પછી અરજી રાખવાની કોની જવાબદારી હોય છે. સ્થાનિક કચેરીમાં કામ ન થવાથી ફોરમને ફરિયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે. તો પોલ લગાડી પાવર ચાલુ કરવા હુકમ કરવા વિનંતી છે.

☞ પ્રતિવાદીશ્રીની રજૂઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૨.૧ સવિનય સાથે ઉપરોક્ત વિષય તથા સંદર્ભના અનુસંધાને આપ સાહેબને જણાવવાનું કે, અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય-૧ પેટા વિભાગીય કચેરી પર અરજદાર શ્રી શિયાળ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ, ગામ-વાંગર, તાલુકો મહુવા દ્વારા ખેતીવાડી વીજ કનેક્શનની એલ ટી લાઈનમાં લાઈનના બે પોલ પવનમાં તુટી ગયેલ તે બદલી લગાડી પાવર શરૂ કરવા બાબતની રજૂઆત ગ્રાહક તકરાર ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ. જેને અનુસંધાને અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૧ કચેરી દ્વારા તા.૦૮.૦૭.૨૦૨૩ ના રોજ એલ ટી લાઈનના બે વિજપોલ ઉભા કરી લાઈનકામનું સમારકામ કરી વિજ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત કરેલ છે તથા તેની જાણ અત્રેની મહુવા ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ-૧ કચેરી દ્વારા અરજદારને પત્ર નં-Mahuva/R-1/Esta/3382 તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૩ થી કરેલ છે. જે આપ સાહેબની જાણ સારું.

☞ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી અરજદારશ્રી શિયાળ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ, મું.વાંગર, તા.મહુવા દ્વારા તેમના ખેતીવાડી વિજ કનેક્શનના એલ.ટી.લાઈનના બે પોલ તૂટી જતા, પ્રતિવાદી દ્વારા લાંબા સમયથી મેઈન્ટેનન્સ કરી ચાલુ ન કરી આપવામાં આવતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.

૩.૨ આજરોજ તા.૧૩/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ કેસની રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં, વાદી હાજર રહ્યા નથી પ્રતિવાદીએ હાજર રહી લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆતો કરેલ છે.

૩.૩ વાદી દ્વારા ગામ-વાંગર ખાતે રાજુલા રોડ પરના તેમના પ હો.પા.ના એ-૧ કેટેગરી ના ખેતીવાડી વિજ જોડાણ ના બે પોલ પવનમાં તૂટી જતાં, તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૨ ના રોજ લેખિત અરજી કરેલ. જે અંગે પ્રતિવાદીની ગ્રામ્ય-૧ પે.વિ.કચેરી દ્વારા લાંબા સમય સુધી કાર્યવાહી કરેલ નથી. વાદી દ્વારા ફોરમને રજૂઆત કર્યા બાદ આશરે ૭ મહિના બાદ તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ એલ.ટી.લાઈનના ૨ વિજ પોલ ઉભા કરી પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવવામાં આવેલ છે. જે ગ્રાહક પ્રત્યેની સેવામાં ઉણપ અને અક્ષમ્ય બેદરકારી દર્શાવે છે. જેની ગંભીર નોંધ ફોરમે લીધેલ છે. તથા આ અંગે સંબંધિત પર કંપનીના નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરી જાણ કરવા જણાવવામાં આવે છે.




૩.૪ આજરોજ સુનાવણી દરમ્યાન પ્રતિવાદી એ જણાવેલ છે કે, વાદીની ફરીયાદ અત્રે તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૩ ના રોજ એલ.ટી.લાઈન ના ૨ વિજ પોલ ઉભા કરી જરૂરી મરામત કામ કરી વાદીનો વિજ પુરવઠો ચાલુ કરી આપવામાં આવેલ છે. અને તે અંગેની જાણ પણ વાદીને પત્ર નં-૩૩૮૨ તા.૧૦/૦૭/૨૦૨૩ થી કરેલ છે. તેમ જણાવેલ છે.

વાદીને ફોરમની સુનાવણી અંગે નો પત્ર મુદત પહેલા મળી ગયેલ છે. પરંતુ, હાજર રહેલ નથી કે અન્ય કોઈ રજુઆત ફોરમને કરેલ નથી. આમ, વાદીની ફરીયાદ નું નિરાકરણ કરી આપવામાં આવેલ હોય, ફોરમ દ્વારા કશો હુકમ કરવાનો રહેતો નથી.


-:: હુકમ ::-

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆતે તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૩ અને ૩.૪ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.

  
(શ્રીમતી જ.એમ.મહેતા)  
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ :- ૧૩/૦૭/૨૦૨૩

(ગેરહાજર)  
( )  
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી

  
(એન.સી.મકવાણા)  
અધ્યક્ષશ્રી,  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ  
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

