

ફોન નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૦, ૨૫૨૧૭૬૧, ૨૫૨૧૭૬૨

ફેક્સ નં. (૦૨૭૮) ૨૫૨૧૭૬૩



પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઓનલ ક્યેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvccl@gebmail.com

ક્રમાંક: બીજેડ/ફોરમ/૭૪/૨૩-૨૪/ ૧૯૫

તારીખ: ૦૫ MAR 2024

આર. પી. એ. ડી.

પ્રતિ,
રામદેવ કોટન એન્ડ ઓફિસ મીલ,
તળાજા મહુવા હાઈવે રોડ,
મું. સાંભળસર-૨, તા. તળાજા
જી. ભાવનગર-૩૬૪૧૪૦.

કેસ નં. ૭૪/૨૩-૨૪

મો.નં- ૮૬૨૬૪ ૬૩૮૮૫

વિષય: બંધ મીલનું ફોન્ટી મીટરનું બીલીંગ આપવા બાબત.

- સંદર્ભ : (૧) આપનો પત્ર તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૪ જે અત્રેની ક્યેરીને મળ્યા તા. ૧૮/૦૧/૨૦૨૪.
(૨) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૪/૨૩-૨૪/૫૪ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૪.
(૩) અત્રેની ક્યેરીનો પત્ર નં. બીજેડ/ફોરમ/૭૪/૨૩-૨૪/૮૮ તા. ૦૩/૦૨/૨૦૨૪.

શ્રદ્ધાળું ✽ જગ્યાનાર્થ

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દવારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજુઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૪ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દવારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારુ.

R.K.A
કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઓનલ ક્યેરી ભાવનગર.

O.K

■ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

વિભાગીય ક્યેરી, પાલીતાણા.

.....ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૮ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં
પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ ક્યેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

■ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારી ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ ક્યેરી, ભાવનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, પેટા વિભાગીય ક્યેરી-૧, તળાજા.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષા

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૭૪/૨૩-૨૪

વાદી :— રામદેવ કોટન એન્ડ ઓર્ડિલ મીલ

◊ વિરુદ્ધ ◊

પ્રતિવાદી :— પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◊ રજુઆતની તારીખ:- તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૪ ◊

હાજર રહ્યા :— શ્રી ભાદરકા દેહુરભાઈ દેવાયતભાઈ (વાદી ના અધિકૃત પ્રતિનિધિ)
પ્રતિવાદી :— શ્રી એમ.એમ.સૈયદ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

રામદેવ કોટન એન્ડ ઓર્ડિલ મીલ, મું.સાંખડાસર-૨, તા.તળાજા, જી.ભાવનગરની બંધ મીલનું ફોલ્ટી મીટરનું બીલીગ આપવા બાબતની રજુઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં ફરિયાદ રજીસ્ટરમાં ક્રમાંક : ૭૪/૨૩-૨૪ થી નોંધી તેનાં યોગ્ય નિરાકરણ માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, ભાવનગરને પત્ર નં.બીજેડ/ફોરમ/૭૪/૨૩-૨૪/૬૪ તા. ૨૦/૦૧/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

આમ છતાં, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખીત / મૌખિક રજુઆત કરવા તા. ૧૬/૦૨/૨૦૨૪ ના રોજ ઉપસ્થિત રહેવા જગ્ઘાવેલ. જેમાં, વાદી રામદેવ કોટન એન્ડ ઓર્ડિલ મીલ વતી તેમના અધિકૃત પ્રતિનિધિ શ્રી ભાદરકા દેહુરભાઈ દેવાયતભાઈ હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ.એમ.સૈયદ, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, પાલીતાણા ઉપસ્થિત રહેલ.

ઉદ્દેશ્ય :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

૧.૧ જ્ય ભારત સાથ આપ સાહેબશ્રીને ઉપરોક્ત વિષયે જગ્ઘાવવાનું કે, અમારું મીટર કોઈ ટેકનીકલ ખામીના કારણે

બંધ થઈ ગયું હતું. તેની જાણ અમે ડી.ઈ સાહેબશ્રીને તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ અરજી કરીને કરેલ છે. જેને ઇન્વર્ક નં-૭૭૫ તા. ૧૬/૦૮/૨૦૨૩ છે. જ્યારે મીટર બંધ થયું ત્યારે અમારું જીનીગમાં ઓફ સીઝનના કારણે બંધ હતું. અને અમને બંધ જીનીગમાં ચાલુ જીનીગમાં જે બીલ આવતું તે બીલ આપેલ છે. અમારા મીટરની લેબ પણ થઈ ગયેલ છે. તેમાં પણ ટેકનીકલ ખામીનો રીપોર્ટ આવેલ છે. અમને ત્રણ બીલ ફોલ્ટીના આપેલ છે.

(એંગાષ્ટ-૨૩, સપ્ટે-૨૩, ઓક્ટો-૨૩) આ ત્રણેય મહીનામાં અમને ફોલ્ટીના બીલ આપેલ છે. અને અમારું મીટર બંધ થયું ત્યારે અમે અરજી કરી પણ ત્યારે મીટર બદલવા ના આવ્યા અને અમે બીજી અરજી જીનીગાંબાની કરવાની કરી ત્યારે બીજા જ દિવસે મીટર બદલી ગયા આથી આપ સાહેબશ્રીને નમ્ર અરજ છે કે અમારા ફોલ્ટી બીલ માં જે સુધારા વધારા થાય તે ૨૫મ ભરવા અમે સહમત છીએ.



પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :— ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

ગ્રાહકનું નામ — શ્રી રામદેવ કોટન એન્ડ ઓફિસ ભીલ

ગ્રાહક નં— ૩૭૫૮૩/૬૧૦૪૪/૩

ટેરીફ — LTMD, લોડ — ૯૩ કિ.વો

સદર ગ્રાહકને તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ માહે ઓગષ્ટ—૨૩ બિલ્ડ ઈન સપ્ટેમ્બર—૨૩ ના રીડીગ માટે મીટર રીડર જતા, મીટર ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી કંપનીના નિયમાનુસાર સપ્લાય કોડ—૨૦૧૫ ના કલોડ નં—૬.૫૮ મુજબ તેઓના ભીલમાં નોંધાયેલ સરેરાશ વપરાશ ૭૨૫૦ યુનિટ મુજબ F સ્ટેટ્સ સાથેનું ભીલ આપેલ. તેમજ માહે સપ્ટેમ્બર—૨૩ બિલ્ડ ઈન ઓક્ટોબર—૨૩ અને ઓક્ટોબર—૨૩ બિલ્ડ ઈન નવેમ્બર—૨૩ માં પણ મીટર ડિસ્પ્લે બંધ હોવાથી કંપનીના નિયમાનુસાર તેઓના ભીલમાં નોંધાયેલ સરેરાશ વપરાશ ૭૨૫૦ યુનિટ મુજબ F સ્ટેટ્સ સાથેનું ભીલ આપેલ.

ત્યારબાદ, ગ્રાહક દ્વારા તળાજા—૧ પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે આપવામાં આવેલ વીજ મીટર બંધ હોવાની અરજી ઈન્વર્ક નં—૭૭૫ તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૩ અન્વયે પ્રફોર્મા—૧૫ નં—૨૮૦૮૦ તા. ૨૮/૧૦/૨૦૨૩ થી મીટર બદલવામાં આવેલ.

મીટરના લેબ પરીક્ષણ માટે તળાજા—૧ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા. ૨૮/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ ગ્રાહકશ્રીને રૂબરૂ નોટીસ પાઠવી જાણ કરવામાં આવેલ કે તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ અમરેલી—૧ વિભાગીય કચેરી લેબોરેટરી ખાતે હાજર રહેવા જાણ કરવામાં આવેલ.

તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ અમરેલી—૧, વિભાગીય કચેરી લેબોરેટરી ખાતે તળાજા—૧ પેટા વિભાગીય કચેરીના નાયબ ઈજનેર અને ગ્રાહકના પ્રતિનિધિ શ્રી શક્તિભાઈ જોરસંગભાઈ ચાવડાની હાજરીમાં વીજ મીટરની ચકાસણી બાદ સદર મીટર ફોલ્ટી જાહેર થયેલ.

તા. ૦૮/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ મીટર રીડર દ્વારા માહે નવેમ્બર—૨૩ બિલ્ડ ઈન ડિસેમ્બર—૨૩ રીડીગ માટે જતા સ્થળ પર મીટર બદલાયેલ હોઈ, આથી ભીલમાં નોંધાયેલ સરેરાશ વપરાશ ૭૨૫૦ કરતા કુલ વપરાશ યુનિટ ઓછા હોવાથી સરેરાશ વપરાશ ૭૨૫૦ મુજબ C સ્ટેટ્સ સાથેનું ભીલ આપેલ. જેમાં નોંધનીય છે કે, નવું મીટર ઉ રીડીગ થી મૂકેલ, જે ૨૧૬૩ તા. ૨૦/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ રીડીગ સીરીઝ સુધી પહેંચેલ હોઈ, આથી કંપનીના નિયમાનુસાર ૭૨૫૦ યુનિટનું ભીલ આપેલ. જે નીચેની વિગતે જોઈ શકાય છે.



માસ	રીડીગ તારીખ	ધાલનું રીડીગ	પાછળું રીડીગ	વપરાશ	સ્ટેટ્સ
મે-૨૩	૨૦/૦૫/૨૦૨૩	૫૩૧૦૪	૪૨૦૮૦	૧૧૦૨૪	
જુન-૨૩	૧૮/૦૬/૨૦૨૩	૬૦૭૬૦	૫૩૧૦૪	૭૬૫૬	
જુલાઈ-૨૩	૧૫/૦૭/૨૦૨૩	૬૩૮૧૫	૬૦૭૬૦	૩૦૫૫	
કુલ વપરાશ સરેરાશ માટે ૧૪૫ પીઆરટી મુજબ				૨૧૭૩૫	
સરેરાશ વપરાશ ૨૧૭૩૫/૩(બીલીગ) = ૭૨૪૫				૭૨૪૫	
ઓગષ્ટ-૨૩	૧૭/૦૮/૨૦૨૩	૬૩૮૧૫	૬૩૮૧૫	૭૨૪૦	F
સપ્ટેમ્બર-૨૩	૨૦/૦૯/૨૦૨૩	૬૩૮૧૫	૬૩૮૧૫	૭૨૪૦	F
ઓક્ટોબર-૨૩	૧૬/૧૦/૨૦૨૩	૬૩૮૧૫	૬૩૮૧૫	૭૨૪૦	F
નવેમ્બર-૨૩	૦૮/૧૧/૨૦૨૩	૨૧૬૩	૭	૭૨૪૦	C

આમ, સદર વીજ મીટરના બીલીગમાં કંપનીના નિયમોનુસાર અત્રેના તાબા હેઠળના તળાજા-૧ પેટા વિભાગીય કચેરીએથી કાર્યવાહી કરેલ છે. જેમાં, લેબ પરીક્ષણ રીપોર્ટ, એમ.આર.આઈ રીપોર્ટ અને કંપનીના પ્રવર્તમાન સપ્લાય કોડના કલોડ નં-૬.૫૮ મુજબ નિયમાનુસાર બીલમાં નોંધાયેલ સરેરાશ વપરાશ મુજબ F સ્ટેટ્સ સાથેનું બીલ આવેલ જે યથાયોગ્ય અને બરાબર છે. જેથી, ગ્રાહક દ્વારા કરવામાં આવેલ ઈન્વર્ક નં-૧૧૨૯ તા. ૧૮/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજની અરજી મુજબ ગ્રાહકને રૂક્મ જમા આપવાપાત્ર નથી.

જે આપ સાહેબની જાણ સારું તથા આગળની યોગ્ય કાર્યવાહી સારું.

૭ ફોરમનું તારણ :- વાદી અને પ્રતિવાદીની રજૂઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

- 3.૧ વાદી અરજદાર મે.રામદેવ કોટન એન્ક ઓફિસ મીલ પ્રા.લી, ગ્રા.નં-૩૭૫૮૩/૬૧૦૪૪/૩ થી ૮૩ કિ.વો.નું એલટીએમડી કનેક્શન ગામ-સાંખજાસર-૨, ખાતે ઘરાવે છે. તેમજ પ્રતિવાદી પીઝીવીસીએલ દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલ ઓગષ્ટ-૨૩, સપ્ટે-૨૩, ઓક્ટો-૨૩ તેમજ નવે-૨૩ ના ફોલ્ટી સ્ટેટ્સના બીલો સામે તકરાર થતા ફોરમને રજૂઆત કરેલ છે.
- 3.૨ વાદીની અરજી અંગે આજરોજ તા. ૧૮/૦૨/૨૦૨૪ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં, બંને પક્ષકારો એ હાજર રહી પોતાની રજૂઆતો કરેલ છે.
- 3.૩ પ્રસ્તુત કેસની વિગત મુજબ સીઝનલ પ્રકારનું વીજ જોડાણ ઘરાવે છે. જેમાં, તા. ૧૭/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ મીટર રીડર દ્વારા ડિસ્પ્લે બંધ હોવાનું જણાતા, વાદી દ્વારા તેમનું મીટર બંધ હોવાનું જણાતા તા. ૧૮/૦૮/૨૦૨૩ ના રોજ પ્રતિવાદીની કચેરીએ અરજી આપતા તેમનું મીટર પ્રતિવાદી દ્વારા તા. ૨૮/૧૦/૨૦૨૩ ના રોજ બદલી આપી તા. ૧૪/૧૨/૨૦૨૩ ના રોજ લેબ પરીક્ષણ વાદીની હાજરીમાં કરીને મીટરને ફોલ્ટી જાહેર કરેલ.



૩.૪ ઉપરોક્ત સંજોગોમાં પ્રતિવાદીના મીટર રીડર દ્વારા સદરહુ સમયગાળાના એટલે કે ઓગાષ્ટ-૨૩, સપ્ટે-૨૩ અને ઓક્ટો-૨૩ ના ૭૨૫૦ યુનીટના F સ્ટેટ્સ ના બીલો જીઈઆરસી ના સપલાય કોડ ના કલોડ નં-૬.૫૮ મુજબ આપવામાં આવેલ. જ્યારે, તા.૧૮/૧૧/૨૦૨૩ ના રોજ મીટર રીડરને મીટર ચેન્જ જણાતા મીટરના યુનીટ (૭ થી ૨૧૬૩) ધ્યાને લઈ ૨૧૫૬ યુનીટનો વપરાશ જણાતા નવે-૨૩ નું બીલ પણ ૭૨૫૦ યુનીટનું આપવામાં આવેલ.

૩.૫ આ તબક્કે ફોરમ દ્વારા ગ્રાહકના ખરેખર વપરાશ ની પેટન્ જાણવા છેલ્લા ૧૦ વર્ષના જે તે સમયગાળા એટલે કે ઓગાષ્ટ થી નવેમ્બર માસ દરમ્યાન વપરાશની વિગત રજૂ કરવા જણાવવામાં આવેલ. જે પ્રતિવાદીએ રજૂ કરેલ છે, જે નીચે મુજબ છે.

Month	Aug.	Sept.	Oct..	Avg. Unit.
2012	0	5521	694	2071.67
2013	0	0	610	203.33
2014	0	108	0	36.00
2015	0	0	44	14.67
2016	0	0	0	0
2017	140	300	250	230
2018	280	230	150	220
2019	50	200	740	330
2020	2480	1530	1500	1836.67
2021	400	1193	800	797.67
2022	1700	1700	167	1189
2023	7250	7250	7250	7250

૩.૬ રજૂ થયેલ રેકર્ડ, વાદીની બીલીગ હીસ્ટ્રી, રજૂઆતોને ધ્યાને લેતાં, ફોરમ એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચે છે કે,

- (૧) વાદીને આપવામાં આવેલ ઓગાષ્ટ-૨૩ તેમજ સપ્ટે-૨૩ નું બીલ વાદીના અગાઉના વર્ષના રેકર્ડને ધ્યાને લેતા જે -તે સમયે વર્ષ ૨૦૨૦ અને ૨૦૨૧ ની એવરેજ ધ્યાને લેતા ઓગ-૨૩, સપ્ટ.-૨૩ અને ઓક્ટો-૨૩ માં ૧૩૦૦ યુનીટનું બીલ બનવા પાત્ર છે.,
- (૨) વાદીના નવા મીટર લગાવ્યા તા.૨૮/૧૦/૨૦૨૩ થી બીલીગ તા.૦૮/૧૧/૨૩ ના દરમ્યાન ૨૧૬૩-૭ =૨૧૫૬ યુનીટનો વપરાશ નોંધાયેલ છે. એટલે કે, પ્રતિદિન ૧૭૮.૬૬ યુનીટનો વપરાશ થાય. જેને




ધ્યાને લઈ ૨૪ દિવસનું ૨૪ X ૧૭૮.૬૬ = ૪૩૧૨ યુનીટનું બનવું જોઈએ. જ્યારે કે પ્રતિવાદીએ તે સમયનું એટલે કે નવે-૨૩ માં પણ ૭૨૫૦ યુનીટનું F નું બીલ આપેલ છે. આમ, તે બીલ સુધારવા પાત્ર અને ૪૩૧૨ યુનીટ નું આપવાપાત્ર છે.


- (3) આ તબક્કે વાદીનો બીલીગ હીસ્ટ્રી જોતા જણાય છે કે, વર્ષ-૨૦૨૨ માં પણ તા.૧૧/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ વાદીનું મીટર બદલવામાં આવેલ અને તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ના રોજ ના બીલીગમાં ૧૬૭ યુનીટનો વપરાશનું બીલી આપવામાં આવેલ. પરંતુ, તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી તા.૧૦/૧૦/૨૦૨૨ સુધીના સમયગાળાનું બંધ મીટરનું એવરેજ બીલ ગણતરીમાં લીધેલ નથી. તો, તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ થી તા.૦૧/૧૧/૨૦૨૨ ના સમયગાળા માટેનું રીવાઈઝ બીલ ઈસ્યુ કરવું. તેમજ તા.૨૫/૦૮/૨૦૨૨ થી તા.૨૨/૦૮/૨૦૨૨ સુધીના સમયનું N સ્ટેટ્સનું બીલ આપેલ છે તે પણ રીવાઈઝ કરીને F સ્ટેટ્સ મુજબનું બીલ આપવું.
- ૩.૭ આથી તમામ રેકર્ડ, રજુઆતો ને ધ્યાને લઈને તારણ નં-૩.૬ મુજબની કાર્યવાહી કરવાનો હુકમ કરવામાં આવે છે. તેમજ પ્રતિવાદી પીઝીવીસીએલ ને ઉ માસ સુધી વાદીનું મીટર ન બદલી આપવા બદલ સંબંધીત અધિકારી પર પગલા લેવા સુચિત કરવામાં આવે છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૬ અને ૩.૭ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રી જે. એમ પટેલ)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી

તારીખ:- ૧૮/૦૨/૨૦૨૪.


(બી.આર.વાઈયા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(ઓન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગ.વિ.કુ.લી.:ભાવનગર.

