

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ

સર્કલ ઓફીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ફોન નં. : ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvl@gebmail.com
CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૧૪/કવા-૦૨/૨૦૨૧-૨૨/૨૪૯

તા. ૦૮.૧૧.૨૦૨૧

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરિયાદ.

No. PG – ૦૧૪/કવા-૦૨/૨૦૨૧-૨૨

અરજદાર: શ્રી રણજીતસિંહ પ્રતાપસિંહ વાઢેર/ઉમેદસિંહ રણજીતસિંહ વાઢેર ગામ – ભીમરાણા
સબડીવીઝન: ઓખા

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી દેવભુમી દ્વારકા

:: કોરમ ::

૧) ચેરપર્સન : શ્રી બી.પી.બુચ
૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર : શ્રી એન.એસ.પંડયા

સુનાવણી સ્થળ- પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, દેવભુમી દ્વારકા

તારીખ: શુક્રવાર (૨૨.૧૦.૨૦૨૧)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૨.૧૦.૨૦૨૧ (શુક્રવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે અમોને રેગ્યુલર બિલ આપવામાં આવતું જેની ભરપાઈ અમો રેગ્યુલર કરી આપતા પરંતુ જુનજુલાઈ-૨૦૧૭ થી અમોને બિલ મિટરરીડર દ્વારા જોયા વગર જ આપવામાં આવતું હતું ત્યારે એમોએ નાયબ ઈજનેર ઓખા તેમજ મિટરરીડરને મૌખિક રજૂઆત કરેલ અને ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૮ માં મિટર રીડર દ્વારા બિલમાં રિમાર્ક્સ એવી હતી કે રિડીંગ લઈ શકાતા નથી અને ડિસ્પ્લેમાં કશું દેખાતું નથી આ બાબતની જાણ એમોએ ફરી નાયબ ઈજનેર ઓખા તથા મિટર રીડરને કરેલ ઘણી વખત મૌખિક રજૂઆતો કરવા છતાં નાયબ ઈજનેર ઓખા

દ્વારા કોઈપણ જાતના પગલાં લેવામાં આવ્યા નહિ. ત્યારબાદ અમોને એકસાથે ૮૮૧૩ યુનિટનું બિલ ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ ને બિલમાં આપવામાં આવેલ ત્યારબાદ આ બાબતની જાણ એમોએ નાયબ ઈજનેર ઓખાને કરેલ ત્યારબાદ નાયબ ઈજનેર ઓખા દ્વારા અમોને કોઈપણ જાતના કાગળો કે કોઈપણ જાતના પંચ રોજકામ વગર અમારૂં મીટર બદલવામાં આવેલ તેમજ અમોને જાણ કર્યા વગર અમારૂં મીટર લેબોરેટરીમાં અમારી હાજરી વગર ખોલવામાં આવેલ અને એકતરફી પંચ રોજકામ કરવામાં આવેલ હતું તેમજ અમોને કોઈપણ જાતના કાગળો તેમજ લેબરિપોર્ટ કે કોઈપણ જરૂરી કાગળો નાયબ ઈજનેર ઓખા દ્વારા આપવામાં આવેલ ન હતા ત્યારબાદ ઘણી રજુઆતો કર્યા બાદ અમોને રોજકામ આપવામાં આવેલ હતું તેમાં છેલ્લામિટર રીડીંગ ૧૯૭૭૫ બતાવવામાં આવેલ છે આમ જે ગાળામાં મિટર રીડીંગ આટલું આવેલ ત્યારે અમો અવારનવાર લાંબા સમય માટે બહારગામ જતાં હતા અમારા દ્વારા ખરેખર આટલો વિજ-વપરાશ કરવામાં આવેલ નથી આ બાબતની જાણ પણ એમોએ નાયબ ઈજનેર ઓખાને અનેક વખત મૌખિક રીતે કરેલી પણ તેમના દ્વારા કોઈપણ જાતના પગલાં લેવામાં આવ્યાં નહિ અને અમારૂં હાલનું પણ વિજવપરાશ બિલ રેગ્યુલર ભરપાઈ કરવાનું કહેવા છતાં નાયબ ઈજનેર ઓખા દ્વારા અમારૂં હાલના સમયનું બિલ પણ લેવામાં આવતું નથી તેમજ આ બધા બિલ પર તેઓ દ્વારા વ્યાજની રકમ ઉમેરવામાં આવેલ છે તેમજ એમોએ અમારૂં ખેતીવાડી કનેક્શનની માંગ કરેલ હતી તે પણ નાયબ ઈજનેર ઓખા દ્વારા ઘણા સમયથી રોકી રાખવામાં આવેલ છે ખેતીવાડી કનેક્શન રોકી રાખેલ તેમાં પણ અમોને ખેતીમાં ઘણી બધી નુકશાની વેઠવી પડેલ છે. તો આપ સાહેબશ્રીને અમારી નમ્ર રજુઆત છે કે આ બાબતે અમોને યોગ્ય ન્યાય મળે તથા અમારૂં ખેતીવાડી કનેક્શન જે નાયબ ઈજનેર ઓખા દ્વારા રોકી રાખવામાં આવેલ તે અમોને જલ્દી મળી રહેલ અને અમારૂં જે હાલમાં વિજ-વપરાશ બિલ લેવામાં આવતું નથી તે રેગ્યુલર લેવામાં આવે તથા તેના ઉપર જે વ્યાજની રકમ ઉમેરવામાં આવેલ છે તે પણ માફ કરવામાં આવે અને આપ સાહેબ દ્વારા આ બાબતે યોગ્ય ન્યાય અમોને આપવામાં આવે તેવી નમ્ર વિનંતી. આમ અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- ૩.૦ આપ સાહેબ ને જણાવવાનું કે શ્રી રણજીતસિંહ પ્રતાપસિંહ વાઢેર C/o. ઉમેદસિંહ રણજીતસિંહ વાઢેર. દ્વારા ઓખા પેટા વિભાગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા ભીમરાણા ગામમાં રણજીતસિંહ પ્રતાપસિંહ નામનું ગ્રાહક નં ૮૨૫૦૪/૦૦૦૯૩/૬ નું ઘર વપરાશ નું વીજ કનેક્શન નું માહેફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ માં ટોટલ ૮૮૧૩ યુનિટ નું રૂ.૫૬૪૭૦ નું વીજબીલ આપવામાં આવેલ, જે બિલ પેન્ડીંગ યુનિટ નું હોય એટલે કે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ ૨૦૧૭ થી ઓક્ટોબર-નવેમ્બર-૨૦૧૮ સુધીના સમયગાળા દરમ્યાન Nસ્ટેટસ વાળા એટલે કે ૦(શૂન્ય) વીજ વપરાશ ના માત્ર ફિક્સ ચાર્જ લેખે રૂ.૩૦ મુજબના વીજ બિલ આપવામાં આવેલ.
- ૩.૧ અને જે બાબત અરજદાર દ્વારા કોઈ લેખિત કે મોખિક રજૂઆત કરવામાં આવેલ ન હતી. અરજદાર ને પેન્ડીંગ યુનિટ નું બિલ મળ્યા બાદ અરજદાર ની રજૂઆત ના આધારે વીજ મીટર ની લેબ પરીક્ષણ કરતા મીટર બરાબર માલુમ પાડેલ એટલે કે સદર પેન્ડીંગ યુનિટ નું બિલ બરાબર છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખિક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ સદર બાબતે પીજીવીસીએલ કંપની દ્વારા અરજદાર શ્રી ને મીટર બદલાવેલ છે અને તેનું લેબ પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવેલ છે અને જેમાં મીટર બરાબર જોવા મળેલ છે. .
- ૪.૨ અરજદાર શ્રી ની રજૂઆત મુજબ એકી સાથે પેન્ડિંગ પડેલા ૮૮૧૩ યુનિટ નું બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે બિલિંગ વાઈજ સરેરાશ મુજબ ગણતરી કરી ને અરજદાર શ્રી ને ફરીથી બિલ આપવા માટે નો અત્રે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૩ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી એન.એસ.પંડ્યા
સ્વતંત્ર સભ્ય

શ્રી બી.પી.બુચ
ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે.આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય,તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું : વિદ્યુત લોકપાલની કચેરીબ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯