

# ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

## પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ

સર્કલ ઓફીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧  
ફોન નં. : ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvl@gebmail.com  
CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૯/કવા-૦૨/૨૦૨૧-૨૨/૩૩૨

તા.૨૪.૦૨.૨૦૨૨

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરિયાદ.

**No. PG - ૧૯/કવા-૦૨/૨૦૨૧-૨૨**

અરજદાર: શ્રી જેઆરડી પીવીસી પાઈપ C/O. વિપુલ પટેલ ગામ - હરીપર (ખંડેરા)  
સબડીવીઝન: કાલાવડ ઈસ્ટ

**:: વિરુદ્ધ ::**

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી જામનગર રૂરલ

**:: કોરમ ::**

- |                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| ૧) ચેરપર્સન        | : | શ્રી બી.પી.બુચ   |
| ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર | : | શ્રી એન.એસ.પંડયા |
| ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ  | : | શ્રી જે.જે.ભટ્ટ  |

સુનાવણી સ્થળ- પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર

તારીખ: બુધવાર (૧૯.૦૧.૨૦૨૨)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૯.૦૧.૨૨ (બુધવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

**:: અરજદારની રજૂઆત ::**

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, કાલાવડ સબ-ડીવીઝન હેઠળ રણુજા રોડ પર બિનખેતી જમીન ઉપર જે.આર.ડી. પાઇપ નામનું 100kw નું 3 Phase ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કનેક્શન લીધેલ છે. જે કનેક્શનના ગ્રાહક નં. 32629/01705/2 છે જે કનેક્શનના ક્વોટેશનમાં અમોને જે કઈ લાઇન ખર્ચ

થાય તે પ્રમાણેનું ક્વોટેશન આપવામાં આવેલું હતું જે ક્વોટેશનની રકમ 877926=00 રૂપિયા ભરપાઈ કરેલ હતા પરંતુ હાલમાં જાણવા મળેલ છે કે જો ગામતળ બહાર બિનખેતી જગ્યા પર 3 Phase ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કનેક્શન લેવામાં આવે તો તેમાં ફક્ત ફિક્સ ચાર્જ્સ પોઝીટ તેમજ એગ્રીમેન્ટ ચાર્જ લેવાનો થતો હોય છે આમ આ કનેક્શન લેવા માટે અમોએ લાઇન ચાર્જની પુરેપુરી રકમ ભરેલ હોય આપ સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે અમારા કનેક્શનમાં જે કોઈ વધારાનો ચાર્જ ભરપાઈ કરેલ છે તે પરત આપવા વિનંતી છે. ઉપરોક્ત બાબતે યોગ્ય નિર્ણય કરી અમારી વધારાની લેવાની થતી રકમ વહેલાસર મળી શકે એવી આશા સાથે આમ અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

### :: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

3.0 ફરીયાદી શ્રી જેઆરડી પીવીસી પાઈપ ગામ: હરીપર, તા. કાલાવડ, જી: જામનગર કે જેઓએ નામદાર ગ્રાહક ફોરમમાં ફરીયાદ કરેલ જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

- ૧) ગ્રાહકનું નામ , સરનામું જેઆરડી પીવીસી પાઈપ, ગામ : હરીપર, તા. કાલાવડ, જી: જામનગર
- ૨) ફરીયાદીનું નામ જેઆરડી પીવીસી પાઈપ, ગામ : હરીપર, તા. કાલાવડ, જી: જામનગર
- ૩) અરજી તારીખ તા. ૦૮.૧૦.૨૦૧૯ નાં રોજ પહોંચનંબર 340278-79-80 થી રૂ. ૪૭૨/- ભરેલ.
- ૪) નિયત ભાવ પત્રક તા. ૧૭.૧૦.૨૦૧૯ રૂ. ૮,૭૭,૯૨૬.૦૦ નું ઇસ્યુ કરેલ.  
આપેલ
- ૫) અંદાજપત્ર ભર્યા તારીખ તા. ૧૮.૧૦.૨૦૧૯ રૂ. પહોંચનંબર 341270-71-72 રૂ. ૮,૭૭,૯૨૬
- ૬) વિજભાર માંગણી ૧૦૦ કિ.વો.
- ૭) ગ્રાહક નંબર ૩૨૬૧૯-૦૧૭૦૫-૨ (LTMD)

3.૧ અત્રેની ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી જામનગર હેઠળ આવતા કાલાવડ ઇસ્ટ પેટા વિભાગના કાર્યક્ષેત્રનું ગામ હરીપર (ખંદેરા) આવેલ જેઆરડી પીવીસી પાઈપ દ્વારા તા. ૦૮.૧૦.૨૦૧૯ નાં રોજ ૧૦૦ કિ.વો. માટે નવા ઔદ્યોગીક હેતુ માટેના વિજ કનેક્શન માટે અરજી કરેલ હતી. જે અન્વયે કાલાવડ ઇસ્ટ પેટા વિભાગ દ્વારા સર્વે કરતા સદર જગ્યા ગામતળ બહાર હોવાનું માલુમ પડેલ માટે તે વખત ના પરીપત્ર નં. જીયુવીએનએલ-ટેક-૨-આરએનઆર-૨૭૧૯ તા. ૩૦.૦૧.૨૦૧૭ તથા પીજીવીસીએલ/ટેક-૧/૧૧૯૬ તા. ૦૩.૦૨.૨૦૧૭ મુજબ સર્વે કરી દરખાસ્ત કાલાવડ ઇસ્ટ પેટા વિભાગ દ્વારા અત્રેની કચેરીએ મંજૂરી અથે મોકલેલ હતી. સદર દરખાસ્ત ગામતળ બહાર હોય માટે વિભાગીય કચેરી દ્વારા વર્તુળ કચેરીએ મંજૂરી માટે મોકલેલ હતી. આમ દરખાસ્ત મુજબના જરૂરી દસ્તાવેજ પુરાવા ચેક કરીને વર્તુળ કચેરી દ્વારા નં. જેસીઓ/ટેક-૨/એનડી/૧૯-૨૦/૯૩૪૬ તા. ૦૭.૧૦.૨૦૧૯ થી મંજૂર કરવામાં આવેલ હતી. તેમજ પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ ગામતળ બહાર ના કોઈપણ હેતુ માટે ની જમીન માં ઔદ્યોગીક નવા વિજ જોડાણ લેવા માટે ઉપર દર્શાવેલ પરીપત્રના પેરા નં ૪ મુજબ દરખાસ્ત બનાવવામાં આવેલ હતી. અને તે મુજબ ગ્રાહકને અંદાજપત્ર આપવામાં આવેલ જે અંદાજપત્ર ગ્રાહકે તા. ૧૮.૧૦.૨૦૧૯ થી ભરપાઈ કરી આપેલ છે. આમ જે તે વખતના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ અંદાજપત્ર આપી અને સદર નવું વિજ જોડાણ આપેલ હતું.

૩.૨ વધુમાં ગ્રાહકની હાલની રજૂઆત અન્વયે જણાવવાનું કે ગામતળ બહાર બિનખેતી થયેલ જમીનમાં વીજ જોડાણ ફિક્સ ચાર્જ મુજબ આપવા માટે પરીપત્ર નંબર GUVNL/TECH-2/DE-2/24/COMP/2053 DT. 05.11.2019 થી થયેલ છે. આમ સદર અરજદારને અંદાજપત્ર સદર પરીપત્ર પહેલા આપવામાં આવેલ હતું. માટે ગ્રાહકની અરજી માન્ય રાખી શકાય નહીં તેમજ સદર કેઈમાં પીજીવીસીએલ તરફથી કોઈપણ પ્રકારનું વળતર ચુકવવા પાત્ર થતું નથી. ત્યાર બાદ તાજેતરમાં GUVNL ઓફીસ દ્વારા પત્ર નંબર GUVNL/TECH-2/DE-2/24/COMP/2053 DT. 05.11.2019 થી આપવામાં આવેલ નિર્દેશ મુજબ ગામતળ બહારનાં બીન ખેતી થયેલ જમીન વાળા કેઈસોમાં લાઈન ચાર્જની રકમ લેવાનું બંધ કરેલ છે, અને પરીપત્ર મુજબ ફિક્સ ચાર્જની રકમ અંદાજપત્રમાં લેવાનું ચાલુ કરેલ છે.

**:: હુકમ ::**

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખિક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ અરજદારશ્રી દ્વારા સદર કનેક્શન ૩૦.૧૨.૧૯ ના રોજ આપવામાં આવેલ હોય પીજીવીસીએલ કંપની ના પરીપત્ર નં. GUVNL/TECH-2/DE-2/24/COMP/2053 DT. 05.11.2019 જે કનેક્શન રીલીઝ કર્યા બાદ નો હોય જેથી આ પરીપત્ર અરજદાર શ્રી ને લાગુ પડતો નથી.
- ૪.૨ સદર બાબતે અરજદાર શ્રી પાસે થી જે ફિક્સ ચાર્જ ની રકમ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા વસુલવામાં આવેલ છે જે કંપની ના નિયમાધીન છે. જે અરજદારશ્રી ને તે રકમ પરત મળવા પાત્ર ન હોય, તો તે મુજબ અત્રે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ આપવામાં આવે છે.
- ૪.૩ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી એન.એસ.પંડ્યા  
સ્વતંત્ર સભ્ય

શ્રી જે.જે.ભટ્ટ  
મેમ્બર (ટેકનીકલ)

શ્રી બી.પી.બુચ  
ચેરપર્સન

**નોંધ:-**

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન-૩૦ માં વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું : વિધુત લોકપાલની કચેરી બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯