

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvccl.com](http://www.pgvccl.com)

E-Mail- [forum.pgvccl@gebmail.com](mailto:forum.pgvccl@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૫૧ /કવા-૨/૧૯-૨૦/૬૬૩૭-૮

તા. ૦૪-૧૦-૧૯

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૫૧ /કવા-૨/૧૯-૨૦

અરજદાર: રાહોડ રવજીભાઈ ખોડાભાઈ ગામ: રાજકોટ  
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર રાહોડ રવજીભાઈ ખોડાભાઈ હાજર રહેલ છે.

## :: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ શહેર-૩  
રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી પી.જે. મેહતા પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ શહેર-૩

## :: કોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન - શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ  
તારીખ: ૧૭-૦૯-૨૦૧૯ (મંગળવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૭-૦૯-૨૦૧૯ (મંગળવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં બંને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

## :: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર રાહોડ રવજીભાઈ ખોડાભાઈ ગામ -રાજકોટ, તેઓની અરજીના નોંધણી નં: ૫૧/કવા-૨/૧૯-૨૦, માં જણાવે છે કે, અરજદાર શ્રી રવજીભાઈ ખોડાભાઈ ગ્રાહક નં. - ૩૦૬૦૮-૦૫૧૨૭-૬ થી ૦.૫ કીવો નુ ધરવપરાશ વીજજોડાણ ધરાવે છે. સદર વીજજોડાણના વીજબીલ માહે જુન-જુલાઈ- ૧૯ માં રૂ.૧૭૧૪૬/- નુ ૨૧૯૩ યુનીટ નુ વીજબીલ અપાયેલ છે. સદર મીટર લેબોરેટરીમાં ફોલ્ટી હોય - જેથી અરજદારે તે મુજબ નુ બીલ આપવા અને જયા સુધી ફરીયાદ નુ નિરાકરણ ન આવે ત્યા સુધી વીજજોડાણ ન કાપવા અને વિલંબીત ચાર્જ ન લગાડવા માટે - અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

**:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::**

૩.૦ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- મવડી રોડ સબડીવીઝનના અરજદાર શ્રી રાહોડ રવજીભાઈ ખોડાભાઈ ના વીજ કનેક્શન નં-૩૦૬૦૮૦૫૧૨૭૬ ની માહે જુન-જુલાઈ-૧૯ ના ૨૧૯૩ યુનિટ ના વીજ બીલ ની ફરિયાદ અન્વયે મવડી રોડ સબડીવીઝન દ્વારા સદર કનેક્શનના મીટર નો એક્યુયેક ટેસ્ટ સ્થળ પર લીધેલ છે જેનો ઉલ્લેખ ચેકિંગ શીટ નં.૩૦૭૬૬૭ તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૯ માં કરેલ છે સ્થળ પર નો એક્યુયેક ટેસ્ટ બરાબર આવેલ છે તેમજ સદર મીટર નો એમઆરઆઈ લીધેલ છે. લેબ રીપોર્ટ તા.૨૬.૦૮.૨૦૧૯ આ સાથે સામેલ છે જે મુજબ આપેલ ૨૧૯૩ યુનિટનું વીજ બીલ બરાબર છે.

**:: હુકમ ::**

૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.

૪.૧ અરજદાર શ્રી રાહોડ રવજીભાઈ ખોડાભાઈ વીજ કનેક્શન નં-૩૦૬૦૮૦૫૧૨૭૬ થી ૦.૫ કીવો નુ ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ધરાવે છે. અરજદારને વીજબીલ માહે જુન-જુલાઈ- ૧૯ માં રૂ.૧૭૧૪૬/- નુ ૨૧૯૩ યુનિટ નુ વીજબીલ અપાયેલ છે જે ખુબજ વધુ હોઈ અરજદારે સબંધક કચેરીમાં રજૂઆત કરેલ જે અનુસંધાને સામાવાળા દ્વારા તા.૨૦.૦૮.૨૦૧૯ ના રોજ ચેકિંગ રિપોર્ટ નં RCC ૩૦૭૬૬૭ મુજબ સ્થળ ઉપર સદર મીટર સી.નં.PGST ૦૧૪૧૧૬૭૪ એલએન્ડ ટી કંપની જેમાં છેલ્લા રીડીંગ ૧૫૨૩૨ યુનિટ નોંધાયેલ છે. સદર રીપોર્ટ મુજબ MRA રીપોર્ટ ડાઉનલોડ કરેલ છે અને એક્યુયેક્ટ નું પરિણામ +૦.૫૧% (within permissible limit) તેમજ RTC ફેઈલ છે જેથી MRA રીપોર્ટ નું લેબ મુજબ એનાલીસીસ કરવું.

૪.૨ ઉપરોક્ત બાબતે તા. ૨૦.૦૮.૨૦૧૯ થી સદર મીટર અરજદારની હાજરીમાં બદલાવેલ તેમજ સદર મીટરની લેબોરેટરી પરીક્ષણ માટે અરજદારને તા.૨૬.૮.૧૯ તા.૦૯.૦૯.૧૯ અને ૧૬. ૦૯.૧૯ હાજર રહેવા જણાવેલ જેની વિગત નીચે મુજબ છે

Particulars	Old Meter Dt. ૨૦.૦૮.૨૦૧૯	New Meter Dt. ૨૦.૦૮.૨૦૧૯	Old Meter-As per MT Lab Dt. ૨૦.૦૮.૨૦૧૯
Make	L&T	visintek	L&T
Meter No	FGST 01411241	pgst04411241	FGST 01411241
Capacity	05- 30A	05- 30A	05- 30A
C. Reading	૧૫૨૩૨	00	15232
REMARKS	મીટર રીપ્લેસમેન્ટ નંબર: ૭૧૫૦૨૦ - મુજબ જોડેલ કુલ વીજભાર ૨૪૭૪ વોટ બતાવેલ છે.		

ઉપરોક્ત મીટરનું લેબ પરીક્ષણ અરજદારની હાજરીમાં તા.૨૬.૦૮.૧૯ ના રોજ કરવામાં આવેલ તે મુજબ મીટરના ડિસ્પ્લે તપાસતા તા.૨૬.૦૮.૨૦૫૧ અને સમય ૧૦.૦૨ બતાવે છે. જ્યારે ખરો સમય ૧૦.૧૨ કલાક અને તારીખ ૨૬.૦૮.૧૯ છે.સદર મીટર ની RTC ફેઈલ છે.

૪.૩ અરજદારના બીલીગ રેકોર્ડ મુજબ ૦.૫ kw કરારિત વીજભાર ધરાવે છે તેમજ સરેરાશ વીજ વપરાશ અને વર્ષ ૨૦૧૯ માં માસવાર વીજવપરાશ નીચે મુજબ નોંધાયેલ છે.

YEAR	AVG CONSUMPTION	YEAR	READING	CONSUMPTION
2010	330	DEC, JAN BILLED IN FEB-19	12240	204
2011	286	FEB, MAR BILLED IN APR-19	12568	328
2012	277	APR, MAY BILLED IN JUN-19	12925	357
2013	217	JUN, JUL BILLED IN AUG-19	15118	2193
2014	364			
2015	573			
2016	342			
2017	313			
2018	190			
		2019 - AVG CONSUMPTION		771

- ૪.૪ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૪.૨ અને ૪.૩ મુજબ ની વિગતે મીટર રીડર દ્વારા રીડીંગ મુજબ બીલ આપવામાં આવેલ છે. સદર મીટરના MRI રીપોર્ટ મુજબ અગાઉના સમયગાળાનો વાસ્તવિક બિલીંગ રેકોર્ડ ઉપલબ્ધ થયેલ નથી. લેબ પરીક્ષણ તા.૨૬.૦૮.૧૯ ના રીપોર્ટ મુજબ સદર મીટર ની RTC ફેઈલ છે. વધુમાં સામાવાળા દ્વારા સદર વીજ જોડાણના વીજ સ્થાપનના મીટરની ચકાસણી અગાઉ કરી હોય તેવા કોઈ પુરાવા પણ રજૂ કરેલ નથી. આમ, મીટર દ્વારા નોંધાયેલ વીજ વપરાશમાં અથવા મીટર રીડર દ્વારા નોંધવામાં આવેલ મીટર રીડીંગમાં ભૂલ હોઈ શકે તેમ જણાય છે.
- ૪.૫ અરજદારને તા.૧૪.૦૬.૧૯ થી વીજબીલ માહે એપ્રિલ-મે-૧૯ માં ૩૫૭ યુનિટ (૧૨૯૨૫-૧૨૫૬૮) અને તા.૨૧.૦૮.૧૯ થી વીજબીલ માહે જુન-જુલાઈ- ૧૯ માં ૨૧૯૩ યુનિટ (૧૫૧૧૮- ૧૨૯૨૫)નું આપેલ છે. એટલે કે છેલ્લા બીલની તારીખથી કુલ ૬૮ દિવસમાં કુલ વીજવપરાશ ૨૧૯૩ યુનિટ મુજબ પ્રતિ દિવસ ૩૨.૨૫ યુનિટ વીજવપરાશ થયેલ જણાય છે.
- ઉપરોક્ત બાબતે મુદ્દા નં. ૪.૪ મુજબ ના સંજોગો અને બીલીંગ રેકોર્ડ પ્રમાણે સરેરાશ વીજ વપરાશને ધ્યાને લેતા અરજદારને આપવામાં આવેલ વીજબીલ જુન-જુલાઈ બીલ ઇન ઓગસ્ટ -૧૯ નું ૨૧૯૩ યુનિટ નું બીલ વાસ્તવિક વીજ વપરાશ જણાતો નથી.
- આવા સંજોગોમાં ગુજરાત વિદ્યુત નીયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં.૪/૨૦૧૫ ની કલમ ૬.૫૮ મુજબ વીજબીલની ગણતરી કરવી પડે.
- ૪.૬ પેરા નં. ૪.૩ માં અરજદારનો વીજ વપરાશ નોંધવામાં આવેલ છે. વધુમાં સામાવાળા દ્વારા સદર વીજ જોડાણના વીજ સ્થાપનના મીટરની ચકાસણી અગાઉ કરી હોય તેવા કોઈ પુરાવા પણ રજૂ કરેલ નથી. મીટરનો વાસ્તવિક MRI data પણ મેળવી શકાયેલ નથી. લેબ પરીક્ષણ તા.૨૬.૦૮.૧૯ ના રીપોર્ટ મુજબ સદર મીટર ની RTC ફેઈલ છે, આવા સંજોગોમાં સામાવાળા દ્વારા આપવામાં આવેલ વીજબીલ વસુલવાપાત્ર બનતું નથી, જેથી જુન-જુલાઈ- ૧૯ માં ૨૧૯૩ યુનિટ નું વીજબીલ રદ કરવાપાત્ર છે. પેરા નં.૪.૫ માં નોંધ્યા મુજબ, મીટર ખામીયુક્ત હોઈ, કલમ ૬.૫૮ મુજબ, અરજદારને વીજબીલ આપવાનું રહેશે. કરેલ કાર્યવાહી અંગેનો રીપોર્ટ આ કચેરીને દિન ૩૦ માં મોકલવાનો રહેશે.
- ૪.૭ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૪.૬ મુજબ વિગતે કાર્યવાહી કરવાનો પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામાં આવે છે.
- ૪.૮ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબક્કે નિકાલ કરવામાં આવે છે.

(શ્રીમતી કે. જી. મોટાણી)  
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(જે.બી.પારેખ)  
ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯