

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અને રીપૌરિટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મુલા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫-૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ : forum.pgvel@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૫૩/૬વા-૦૧/૧૮-૧૯/ 7149-1

તા. 26-7-18

અ. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,

રતિલાલ એસ રાણપરીવા,

હેપી પ્લાઝા -૨ ઈવા પાર્ક સામે

રણજીતસાગર રોડ

જામનગર Pin-361005

મો: 9099924626

વિષય :- વર્ષો જૂની ૧૧ ક્વ લાઈન નીચી હોવા બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૩.૦૧.૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૫૩/૬વા-૦૧/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની ઝરણી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની કોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપની વિશ્વાસુ

(સી.જે.ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :

(૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૨ જામનગર

સહર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો ગાભ્યાસો લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ સહર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની કોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે

(૩) નામબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, નગરસીમ પેટા વિભાગીય કચેરી જામનગર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ ક્વેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website: www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૫૩/૬૧-૦૧/૧૮-૧૯ કમિટી મીટીંગ: તા. ૧૭-૦૭-૧૮ સ્થળ : જામનગર

પક્ષકાર નં.:- (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: રતિલાલ એસ. રાણપરીયા, ગામ: જામનગર
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર રતિલાલ એસ. રાણપરીયા હાજર રહેલ છે

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:- (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (ક્વેરી) : નગરસીમ પેટા વિભાગીય ક્વેરી, જામનગર (કાર્યક્ષેત્ર શહેર વિભાગીય ક્વેરી નં ૨ જામનગર)
રજૂઆત કરનાર :એમ.આર.વેંશ્ણવ - કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિભાગીય ક્વેરી નં ૨ જામનગર

હુકમ :

ફરીયાદ : વર્ષો જૂની ૧૧ કેવી ની લાઈન નીચી હોવા બાબત

મુદદા નં. - ૧ : પક્ષકાર નં - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓની બીલ્ડીંગ પાસે અગાઉ ખેતરા અને ખુલ્લા પ્લોટો હતા, જમા ૧૧ કેવી એચ.ટી.લાઈન આવેલ છે, જે માત્ર ૧૨ થી ૧૪ ફુટ ની ઉચાઈએ આવેલ છે, માત્ર ઓછી ઉચાઈ ના કારણોસર ભવિષ્યમાં અકસ્માત થવાનો ભય રહેલ છે. તો સદર ૧૧ કેવી એચ.ટી.લાઈન નો રી સર્વે કરાવી - યોગ્ય રીકન્સ્ટ્રક્શન કરી અને યોગ્ય ઉચાઈ કરવા માટે, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદદા નં. - ૨ : પક્ષકાર નં. - (૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૧	પીજીવીસીએલ મક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી રતિલાલ એસ. રાણપરીયા એ કરેલ ફરિયાદ અરજીના અનુસંધાને તથા નામદાર ફોરમની મુચના મુજબ રણજીતસાગર રોડ વિસ્તારની રૂબરૂ મુલાકાત તા. ૦૭.૦૬.૧૮ના રોજ અરજદારની હાજરીમાં અરજદારને સાથે રાખીને નગરસીમ પેટા વિભાગના નાયબ ઈજનેર દ્વારા લેવામાં આવેલ જે મુજબ અરજદારની રજૂઆતને ધ્યાને લઈ તેઓ દ્વારા સર્વે કરતા નીચેની બાબત પર આવેલ જે મુજબ અરજદાર દ્વારા દર્શાવેલ પોલ નં. BSS / KDT / 082 / 11 KV / ફુદરત થી BSS / KDT / 083 / 11 KV / ફુદરત (યોગી ફરસાણ થી સંજય હેર સલુન) ની વચ્ચે ઉપરથી ૬૬ કે.વી. ની લાઈન પસાર થાય છે. જેથી વિજ અકસ્માત ન થાય તે હેતુસર, ઉપરોક્ત સ્થાનમાં ૧૧ કે.વી. અન્ડર ગાઉન્ડ XLPE કેબલ દ્વારા વિજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે તથા સદર સ્થાનની વચ્ચે એક ઓવરહેડ લાઈન ઇમરજન્સી હેતુસર નિષ્ક્રિય રાખવામાં આવેલ છે. સદર બાબતની સંપૂર્ણ માહિતી અરજદારશ્રીને નગરસીમ પેટા વિભાગના નાયબ ઈજનેર દ્વારા સદર સર્વે સમયે આપવામાં આવેલ છે.

મુદદા નં. - ૩ :

નિષ્કર્ષ :

૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉદાહરણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા. ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	--

૩.૧

અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુબંધ નં. ૧-૧ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર તા.૨૨-૦૬-૧૮ ના રોજ ફોરમ કમિટી ની મીટીંગ મા ગેરહાજર રહેતા - વધુ એક તક આપતા અરજદાર ફોરમ કમિટી ની મીટીંગ તા. ૧૭-૦૭-૧૮ ના રોજ હાજર રહેલ છે. તેઓની ફરીમાદ અન્વયે - તેઓની બીલ્ડીંગ ખાતે સમઘાતરે રોડનો વિકાસ તેમજ જમીન ભરતી ના કારણે - જમીન થી માત્ર ૧૨ થી ૧૩ ફુટ થી ઉંચાઈએ એચ.ટી. વીજલાઈન ઉભી છે, જેના કારણોસર ઓછી ઉંચાઈએ વીજલાઈન હોવા બાબતે થી - ભવિષ્યમાં અકસ્માત થવાનો ભય હોય - જરૂરી સર્વે કરાવી યોગ્ય ઉંચાઈએ વીજલાઈન કરવા રજુઆત કરેલ છે.

ઉપરોક્ત બાબતે સામેવાળા ના પત્ર તા. ૧૮-૦૬-૧૮ મુજબ ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે જણાવેલ કે - સદર બીલ્ડીંગ પરથી ૬૬ કેવી વીજલાઈન પસાર થતી હોય - સદર સ્થાનમાં ૧૧ કેવી વીજલાઈન એક્સએલપીઈ બલ દ્વારા અન્ડરગ્રાઉન્ડ કરી પાવર સપ્લાય પુરો પાડવામાં આવે છે. તેમજ હાલમાં હૈયાત ૧૧ કેવી વીજલાઈન નિષ્ક્રીય છે, જેથી આપાતકાલીન સ્થિતિમાં તેનો ઉપયોગ કરી શકાય. તેમજ સદર સ્થળ પર ટેકનીકલ કારણોસર - અરજદાર ના જણાવેલ બન્ને ધાંભલાઓમાં ઉંચાઈ વધી શકે તેમ નથી. જે બાબતે ની સમગ્ર સમજણ સાથે ની જાણકારી માં આજાર શ્રી ને અપાયેલ છે.

૩.૨

સુલેક્ટિવ કમિટી ઓથોરીટી - MEASURES RELATING TO SAFETY AND ELECTRIC SUPPLY REGULATIONS, 2010 ના મુદા નં 50 :Clearances from buildings of lines of voltage exceeding 650 V.-

- (1) An overhead line shall not cross over an existing building as far as possible and no building shall be constructed under an existing overhead line.
 (2) Where an overhead line of voltage, exceeding 650 V passes above or adjacent to any building or part of a building it shall have on the basis of maximum sag a vertical clearance above the highest part of the building immediately under such line, of not less than-

(i)	for lines of voltages exceeding 650 Volts up to and including 33,000 Volts	3.7 metres
(ii)	for lines of voltages exceeding 33 kV	3.7 metres plus 0.30 metre for every additional 33,000 Volts or part thereof.

- (3) The horizontal clearance between the nearest conductor and any part of such building shall, on the basis of maximum deflection due to wind pressure, be not less than-

(i)	for lines of voltages exceeding 650 V up to and including 11,000 Volts	1.2 metres
(ii)	for lines of voltages exceeding 11,000 V and up to and including 33,000 V	2.0 metres
(iii)	for lines of voltages exceeding 33 kV	2.0 metres plus 0.3 metre for every additional 33kV or part thereof

69. Lines crossing or approaching each other and lines crossing street and road.-

- (iv) where an overhead line crosses another overhead line, clearances shall be as under:-

(Minimum clearances in metres between lines crossing each other)

No	Nominal System Voltage	11-66 kV	110-132 kV	220 kV	400 kV	800 kV
1	Low and Medium	2.44	3.05	4.58	5.49	7.94
2	11-66 kV	2.44	3.05	4.58	5.49	7.94
3	110-132 kV	3.05	3.05	4.58	5.49	7.94
4	220 kV	4.58	4.58	4.58	5.49	7.94
5	400 kV	5.49	5.49	5.49	5.49	7.94
6	800 kV	7.94	7.94	7.94	7.94	7.94


Provided that no guarding are required when line of voltage exceeding 33 kV crosses over another line of 250 V and above voltage or a road or a tram subject to the condition that adequate clearances are provided between the lowest conductor of the line of voltage exceeding 33 kV and the top most conductor of the overhead line crossing underneath the line of voltage exceeding 33 kV and the clearances as stipulated in regulation 58 from the topmost surface of the road maintained;

7
૩.૩ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતે - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા અરજદાર ની હાજરી મા સ્થળતપાસ મુજબ - સદર હેયાત સ્પાનની વીજલાઈન - જે નિષ્ક્રીય છે આમ અરજદારની ફરીયાદ નુ નિરાકરણ કરાયેલ છે. તેમ, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે

મુદ્દા નં.-૪ :

સુક્રમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતેની જાણકારી બન્ને પક્ષકારે ને આપવામા આવે છે.


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)
સ્વતંત્ર સભ્ય
ગાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(શ્રી.બી.બી.મોટાણી)
ચેરમેન
ગાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એન.ડી.ધામેલીમા)
સભ્ય (ટેક)
ગાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્કર્ષ સાથે આપ સંબંધ ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિષ્કર્ષ સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓથુરિએન (વિદ્યુત હોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રણ આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કમ્પ્લેક્સ-૨, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ હોવિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નક્કારાત્મક બાબત સંબંધ હોય તો, સદર સમગ્ર ઉચ્ચ સ્તરે પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાવેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.