

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૮/કવા-૦૨/૧૮-૧૯/ ૩૩૩

તા

૨૦-૪-૧૪

રજી. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,
 દેવરખી હમીરભાઈ પોપાણીયા,
 પાનેલી વાડી વિસ્તાર,
 તા.કલ્યાણપુર, - ~~૩૬૦૨૩૯~~
 જી: દેવભુમી દ્રારકા - ૩૬૧૩૨૦
 મો: ૯૯૦૯૫ ૧૬૫૨૬, ૯૭૨૬૭ ૦૦૮૦૦


વિષય :- હરીપર એજી ફીડર ની આખી લાઈન કલ્પીયર કરી નવી જરૂરીયાત મુજબ રીપેરીંગ કરી આપવા
 સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૦૩-૦૭-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૮/કવા-૦૨/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી.જે.ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
 (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે.

- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૮/કવા-૦૨/૧૮-૧૯

કમિટી મીટીંગ: તા. ૧૦-૦૮-૧૮

સ્થળ : દ્રારકા

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: દેવરખી હમીરભાઈ પોપાણીયા, ગામ: પાનેલી
રજુઆત કરનાર: અરજદાર દેવરખી હમીરભાઈ પોપાણીયા હાજર રહેલ છે.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા)
રજુઆત કરનાર :આર.વી.સોમાણી - ઈન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા

: હુકમ :

ફરીયાદ : એજી ફીડરમા આખી લાઈન કલીયર કરી અને જરૂરીયાત મુજબ રીપેરીંગ કરી આપવા

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓની ખેતી ની જમીન તા.કલ્યાણપુર ના વાડી વિસ્તારમા આવેલ છે, જેમાં ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે. જે વીજલાઈન આશરે કુલ ૧૦ કીમી જર્જરીત હાલત માં હોય -દિવસ મા-૧૦ થી ૧૨ વખત પાવર સપ્લાય કપાય જાય છે. સદર બાબતે વારંવાર રજુઆતો કરવા છતા - વીજસમારકામ બાબતે ની કાર્યવાહી કરાયેલ નથી. જેથી, અરજદારે જરૂરી વીજસમારકામ ની કાર્યવાહી થાય - તે માટે અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી પત્ર નં.-૩૯૯૦ તા.૦૮-૦૮-૧૮ ની લેખીત રજુઆત મુજબ - હરીપર ખેતીવાડી ફીડર નુ જરૂરી વીજસમારકામ અંગેનુ સર્વે કામ કરી - પ્રોજેક્ટ નં.-૨૫૫૭૩૬ થી તાંત્રીક મંજૂરી મેળવી -જેનુ વીજસમારકામ હાલ પ્રગતી હેઠળ ચાલુ છે. જે અગ્રતાના ધોરણે પૂર્ણ કરી આપવામા આવશે.

મુદદા નં.-૩ :


: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી ની રૂબરૂ મા મૌખિક રીતે જણાવેલ કે - અરજદાર ની વિજવિક્ષેપ ની ફરીયાદ અન્વયે - ૧૧ કેવી હરીપર ફીડર નું - વીજસમારકામ કરવા માટે - જરૂરી સર્વે કરી - જે કામ કરવાની મંજૂરી મેળવી - સદર ફીડર મા વીજલાઈન સમારકામ ની કામગીરી હાલ પ્રગતી હેઠળ ચાલુ છે. જે અગ્રતાના ધોરણે ૦૧ માસ મા પૂર્ણ કરી આપવામા આવશે, તેમ અરજદાર ને જાણકારી આપેલ. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ તા.૧૦-૦૮-૨૦૧૮ સુધીમા પૂર્ણ કરવુ, જે પૂર્ણ થયે - લેખીત મા - અરજદાર તેમજ અત્રેના ફોરમ ને જાણકારી આપવી, તેમ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ


૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતેની અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ તા.૧૦-૦૯-૨૦૧૮ સુધીમા પૂર્ણ કરવુ, જે પૂર્ણ થયે - લેખીત મા - અરજદાર તેમજ અત્રેના ફોરમ ને જાણકારી આપવા બાબતે નો હુકમ કરવામા આવે છે.



(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ



(ટી.બી.બીમાણી)

ચેરમેન

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(એન.ડી.ધામેલીયા)

સભ્ય (ટેક)

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમ્બુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની ડ્યેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાંકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમા ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.