

**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર**

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાલ-પત્ત, નાનુ પ્લા પ્લો, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૫ - ૨૩૮૦૨૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૯૪/કવા-૦૩/૧૮-૧૯/૧૩૦૬-૩

તા 13/02/19

અ. એ.ડી. પ્લા

પ્રતિ,

સીમ સ્ટોન સિરામિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ,

સરવે નંબર 132 પૈકી ૧ અને ૨

મુખ્ય ધોરીમાર્ગ ૮-એ

ટોલ પ્લાઝા ની નજીક

ગામ વઘાસીયા તા. વાંકાનેર જીલ્લો મોરબી

pin code 36 36 22

મો: ૮૨૩૮૨ ૫૫૦૫૫

વિષય :-વીજભાર વધારા બાબતે ના ભાવપત્રક બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. 15-૧૨-૧૮ (અને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૯૪/કવા-૦૩/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી.જે.ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

3 B

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ....)

નકલ રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી મોરબી

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, વાકાનેર

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૯૪/કવા-૦૩/૧૮-૧૯ કમિટી મીટીંગ: તા. ૧૦-૦૧-૧૯ સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: સીમ સ્ટોન સિરામિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગામ: વઘાસીયા

રજુઆત કરનાર: અરજદાર સીમ સ્ટોન સિરામિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર શ્રી જયભાઈ દિપકભાઈ પટેલ હાજર રહેલ છે.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.: -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : - કાર્યાલય : વિભાગીય કચેરી, વાકાનેર

રજુઆત કરનાર : આર.જે.પ્રજાપતી - નાયબ ઈજનેર વિભાગીય કચેરી, વાકાનેર

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજભાર વધારા બાબતે ના ભાવપત્રક બાબત

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર સીમ સ્ટોન સિરામિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગામ:વઘાસીયા તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૯૪/કવા-૦૩/૧૮-૧૯ મા જણાવે છે કે, તેઓ ૧૬૦૦ કેવીએનુ એચ.ટી. વીજજોડાણ ગ્રાહક નં.-૩૨૬૭૦ થી ધરાવે છે. તેઓની કોઈપણ અરજી કરેલ ન હોવા છતા - તેઓને વિભાગીય કચેરી વાકાનેર ના પત્ર તા.૩૦-૦૮-૧૮ મુજબ વધારાના ૧૭૫ કેવી ની ડિમાન્ડ ઉમેરવા બાબત નુ ભાવપત્રક રૂ.૪૦,૩૮,૬૦૮/- અપાયેલ છે. અરજદારે સપ્લાય કોડ-૨૦૧૫ ના મુદદા નં. ૪.૯૫ નુ સાચુ અર્થઘટન કરીને - સદર બીલ ને રીવાઈઝ કરવા બાબતેની મુખ્ય રજુઆત મુજબ - (૧)સપ્લાય કોડ-૨૦૧૫ ના મુદદા નં. ૪.૯૫ અન્વયે અપાયેલ ભાવપત્રક મુજબ અલાયદો ફિડર ઉભો કરવા માટે નુ પ્રોવિઝન કરાયેલ છે. તેઓનુ હાલ નુ વીજજોડાણ - ૧૧ કેવી બેલેજા / સુરાણી ફિડરમાથી રીલીઝ કરાયેલ છે. તેઓની જાણકારી મુજબ - ૧૧ કેવી હોક ફિડર લગભગ આશરે ૦૪ માસ પહેલા ચાલુ કરેલ છે, ૧૧ કેવી કૃષો ફિડર જે ૦૮ માસ પહેલા ચાલુ કરેલ છે, તેમજ ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમા મહતમ ૨૭૦ એમ્પીયર, ૧૧ કેવી બેલેજા ફિડરમા મહતમ ૫૫ એમ્પીયર, ૧૧ કેવી સુરાણી / રોમેક્ષ ફિડરમા મહતમ ૫૦ એમ્પીયર અને ૧૧ કેવી જીઆઈડીસી ફિડરમા મહતમ ૨૦ એમ્પીયર છે. (૨) સદર જણાવેલ ફિડર ની હાલની પરિસ્થિતી મુજબ - ૧૭૫ કેવી વીજભાર વધારા માટે નવો ભુમિગત ફીડર પ્રયોગ કરેલ છે. જે ફીડર નુ કામ કરવા માટે - નેશનલ હાઈવે, તેમજ રોડ ની બન્ને બાજુ ઓર્થોગીક વીજજોડાણ અને બીનખેતી જમીન આવેલ હોય - કામ કરવુ શક્ય નથી. (૩) તેઓને અપાયેલ ભાવપત્રક માં ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમા જોડાયેલ અમુક વીજભાર ૧૧ કેવી બેલેજા / ક્યુટોન ફિડરમા ટ્રાન્સફર કરવાથી ભાવપત્રક રીવાઈઝ કરવાની વિનંતી કરેલ છે. (૪) સદર ભાવપત્રક વિભાગીય કચેરી વાકાનેર દ્વારા સુપ માં ભાવપત્રક અપાયેલ હોય- જેમાં મે. ગ્રેનીક મીનરલ ને ૩૫ કેવીએ વીજભાર વધારા અન્વયે ના રૂ.૮,૦૭,૦૩૮/- નુ બે (૦૨)ના સુપમાં ભાવપત્રક અપાયેલ છે. પરંતુ, સદર બાબતે તેઓના વીજબીલ માહે ઓક્ટોબર-૧૮ માં રકમ રૂ.૪૦,૩૮,૬૦૮/- ઉમેરીને અપાયેલ છે, તેમજ સદર રકમ ના કારણોસર તેઓના વીજબીલ મા ડીપીસી આશરે રૂ.૨૭,૦૦૦/- વધારાના ભરપાઈ કરવા પડે છે. (૫) હાલ ની સ્થિતીએ ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમા પરમીશીબલ લીમીટ કરતા - વધુ એમ્પીયર (૨૮૦ એમ્પીયર ) આવતા હોય - સદર ફીડર નુ એસ.આઈ. સ્કીમ માં - વિભાજન કરવાથી ટ્રીપીંગ, એક્સીડન્ટ નિવારી શકાય. (૬) મે.સીમસ્ટોન સીરામીક્સ પ્રા.લી. નુ એચ.ટી. વીજજોડાણ અગાઉ ૧૧ કેવી બેલેજા / સુરાણી ફીડરમાથી રીલીઝ કરવામા આવેલ હતુ. સદર વીજજોડાણ હાલ મા - ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાથી જોડાયેલ છે. જેથી, સદર વીજજોડાણ નો વીજભાર ફરીથી ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડરમા મહતમ એમ્પીયર - ૫૫ એમ્પીયર હોય - જોડવા આપવા વિનંતી કરેલ છે. (૭) ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમા મન્ચલી સેન્ટ આઉટ યુનીટ - ૩૦૦૦ MWH , તેમજ થીયોરીટીકલ લોસ -૭% હોય છે.

જે જોતા પીજીવીસીએલ પ્રતિ માસ — ૨૧૦ MWH નુ નુકશાન કરે છે. જેની રકમ રૂ. ૧૪,૭૦,૦૦૦/- છે, જે ફક્ત વીજભાર અનબેલેન્સીંગ ને કારણે થાય છે. આમ, અરજદારે અપાયેલ વધારાના ભાવપત્રક ને રદબાતલ કરીને સદર વીજજોડાણ નો વીજભાર ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાંથી ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડરમાં ફેરવીને — રીવાઈઝ ભાવપત્રક આપવા — અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં.-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત**

૨ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.

૨.૧ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી મે.સીમસ્ટોન સીરામીક્સ પ્રા.લી. ના ગ્રાહક નં. -૩૨૬૭૦, ગામ: જાંબુડીયા (ભાયાતી) ખાતે ૧૬૦૦ કેવીએ મુજબ નુ વીજજોડાણ ધરાવે છે. તેઓ દ્વારા વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ માં કરારીત વીજભાર કરતા -૦૪ કે તેથી વધુ વખત વીજવપરાશ કરતા માલુમ પડેલ છે. જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18
1612	1790	1816	1767	1737	1609	1585	1591	1346	1296	1591	1750

આમ ઉપરોક્ત HT વીજગ્રાહક દ્વારા સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ ના કલોઝ નં. ૪.૯૫ મુજબ વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮માં કુલ ચાર વખત ૫% કે તેથી વધારે કોન્ટ્રાક્ટ ડીમાંડ કરતા વધારે વીજલોડનો વપરાશ કરેલ હોય નિયમાનુસાર વધારાના વીજભાર સંદર્ભે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવેલ જેના અનુસંધાને ગ્રાહકને જરૂરી ભાવપત્રક કુલ રૂ.૪૦,૩૮,૬૦૮/- (ચુપ એસ્ટીમેટ રૂ.૮૦૭.૦૪૨=૦૦) નું તા.૩૦.૦૮.૨૦૧૮ થી રજીસ્ટર્ડ ટપાલ દ્વારા અપાયેલ. જે ભાવપત્રકની રકમ ગ્રાહકશ્રી દ્વારા ભરવાઈ કરવામાં આવેલ નથી જેથી, સદર રકમ ગ્રાહક ના બીલીગ ખાતામાં ડેબીટ કરાયેલ છે.

૨.૨ અરજદાર ની રજુઆત મુજબ — તેઓનુ એચ.ટી. વીજજોડાણ ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડર માથી રીલીઝ કરાયેલ હતુ, જે હકીકત સાચી છે, તેમજ સદર ફીડર ૧૩૨ કેવી વધાસીયા સબસ્ટેશન માથી નીકળે છે. જે તે વખતે — મે. ક્યુટોન ગ્રેનીટો પ્રા.લી. દ્વારા વીજભાર વધારો માંગતા — પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા સદર ભાવ વધારા અંગે મંજૂરી અપાયેલ હતી, તે મુજબ — તેઓનુ સદર વીજજોડાણ ૧૧ કેવી સુરાણી ( હાલ મા પ્લુટો ફીડર ) ફીડરમાં ફેરવવુ. હાલ માં સદર વીજજોડાણ — ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાં જોડાયેલ છે.

૧૧ કેવી બેલેજા ફીડર જે ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરની સમાંતર પસાર થતો હોય — તેમજ ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડરમાં મા અગાઉ મે. ક્યુટોન ગ્રેનીટો પ્રા.લી. હતુ, જે એચ.ટી. માથી ઈ.એચ.ટી. મા ટ્રાન્સફર થતા મહત્તમ એમ્પીયર લોડીંગ ૫૯ એમ્પીયર છેલ્લા ૬ માસ મા નોંધાયેલ છે.

ઉપરોક્ત બાબતે — સદર અરજદાર ને વીજભાર વધારા અન્વયે નિયમાધીન ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરનુ ટેકનીકલ કારણોસર — વિભાજન કરવા માટે જરૂરી હોય — જેની મંજૂરી મેળવવા માટે — સંબંધક કચેરીમા મોકલાવેલ. ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાં મે. દુરેજા ગ્રેનીટો પ્રા.લી. નો વીજભાર વધારો ( ૧૦૦૦ + ૮૦૦ - ૧૮૦૦ કેવીએ ) મંજૂર કરાયેલ ત્યારે સદર ફીડર મા મહત્તમ ૧૯૫ એમ્પીયર (તા. ૨૨-૦૯-૧૭, ૦૭: ૦૦ કલાક) નોંધાયેલ — આમ, સદર બાબતે અરજદાર ને વીજભાર વધારા અન્વયે અપાયેલ ભાવપત્રક — કંપની ના નિયમાધીન યોગ્ય છે.

૨.૩ અરજદાર ની રજુઆત મુજબ — સીમસ્ટોન સીરામીક્સ પ્રા.લી. એચ.ટી. વીજજોડાણને ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડરમાંથી ૧૧ કેવી સુરાણી ફીડર માથી પાવર સપ્લાય આપવા માટે મંજૂરી અપાયેલ હતી, જે અનુસંધાને — ફોરમ કમિટી ની મીટીંગ તા. ૧૦-૦૧-૧૮ — અન્વયે વિગતવાર આધાર-પુરાવા રજુ કરવા જણાવેલ — જે અન્વયે વિભાગીય કચેરી ના ઈ-મેઈલ તા. ૧૬-૦૧-૧૮ મુજબ — નીચે ની વિગતો જણાવેલ.

1. The load of 1600 KVA of M/s. Simstone ceramic is transferred from 11kv Belleza Ind to 11kv surani ind. Feeder because, At the time of proposing HT LE of M/s. Qutone granito from 1800 KVA to 3300 KVA from 11kv belleza feeder, Amp loading of belleza fdr gone to 289 Amp & its % VR was became 9.93%.
2. So, it was not possible to give 1500 KVA HT LE to M/s. Qutone Granito from the same feeder.(i.e. Belleza fdr).
3. As per guideline vide L.no. PGVL/Comm/3187/dt. 05.07.2008, above load can be released through proposing new feeder/bifurcation of feeder.

Accordingly SE morbi has justified & recommend that 11 kv belleza & 11kv Surani feeder emanating from 66kv Bhojapara s/s are running parallel to national highway, & therefore it is not feasible to erect new feeder along the national highway. So, As per PGVCL requirement, Looking to this only alternative left is to transfer partial load to nearby 11kv Surani feeder which is running parallel to 11kv belleza feeder. Accordingly it is proposed to transfer load of 1600 KVA of HT consumer M/s. Simstone ceramic P.L to 11kv Surani feeder from 11kv belleza feeder.

**મુદ્દા નં.-૩ :**

**: નિષ્કર્ષ :**

**૩** ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખિત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

**૩.૧** અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી સીમસ્ટોન સિરામિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગામ:વઘાસીયા - ૧૬૦૦ કેવીએનુ એચ.ટી. વીજજોડાણ ગ્રાહક નં.-૩૨૬૭૦ થી ધરાવે છે.

અરજદાર ની કોઈપણ અરજી કરેલ ન હોવા છતાં - તેઓને વધારાના ૧૭૫ કેવીએ ની ડિમાન્ડ ઉમેરવા બાબત નુ રૂ.૪૦,૩૮,૬૦૮/- નુ ભાવપત્રક અપાયેલ છે. અરજદારે સપ્લાય કોડ-૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૪.૯૫ નુ સાચુ અર્થઘટન કરીને - સદર બીલ ને રીવાઈઝ કરવા રજુઆત છે. સદર જણાવેલ ફિડર ની હાલની પરીસ્થિતી મુજબ - ૧૭૫ કેવીએ વીજભાર વધારા માટે નવો ભુમિગત ફીડર પ્રપોઝ કરેલ છે. જે ફીડર નુ કામ કરવા માટે - નેશનલ હાઈવે, તેમજ રોડ ની બન્ને બાજુ ઓર્થોગોનિક વીજજોડાણ અને બીનખેતી જમીન આવેલ હોય - કામ કરવુ શક્ય નથી. આમ, અરજદાર ને અપાયેલ ભાવપત્રક માં ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમા જોડાયેલ અમુક વીજભાર ૧૧ કેવી બેલેજા ફિડરમા ટ્રાન્સફર કરવાથી ભાવપત્રક રીવાઈઝ કરવાની વિનંતી કરેલ છે.

અરજદાર ની રજુઆત મુજબ - ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાં - પરમીશીબલ લીમીટ કરતા વધુ એમ્પીયર લોડીંગ પસાર થતા હોય - સદર ફીડર નુ વિભાજન સીસ્ટમ ઈમ્યુવમેન્ટ સ્કીમ હેઠળ કરવા વિનંતી કરેલ છે. તેમજ, મે. સીમસ્ટોન સીરામીક પ્રા.લી. અગાઉ બેલેજા ફીડરમાથી વીજજોડાણ અપાયેલ હતુ, જે ત્યારબાદ ફેરફાર થતા - ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાથી વીજજોડાણ અપાયેલ છે. વધુમાં - ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડરમા મહત્તમ ૫૦ એમ્પીયર જ લોડીંગ આવતુ હોય - ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડર નો અમુક લોડ - ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડર મા ફેરવવો, તેમ અરજદારે વિનંતી કરેલ છે.

**૩.૨** ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે - મે. સીમસ્ટોન સિરામિક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, નુ એચ.ટી. વીજજોડાણ ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમા જોડાયેલ છે. સપ્લાય કોડ-૨૦૧૫ ની કલમ-૪.૯૫ અન્વયે - વર્ષ-૨૦૧૭-૧૮ માં કરારીત વીજભાર કરતા - ૪ કે વધુ વખત - વધુ વીજવપરાશ કરેલ હોય - જે અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ દ્વારા તેઓના હેવાત વીજજોડાણ ૧૬૦૦ કેવીએમા ૧૭૫ કેવીએનો વીજભાર વધારો ઉમેરવાનો થતો હોય - જે અન્વયે ભાવપત્રક અપાયેલ છે.

સદર ફીડરમાં મહત્તમ એમ્પીયર ૨૯૦ છે, તેમજ - ૪ વી.આર. ૯.૬૧ વીજભાર ઉમેરાતા પહેલા નોંધાયેલ છે. જેમાં - સદર અરજદાર ના કરારીત વીજભાર માં ૧૭૫ કેવીએ તેમજ તે જ ફીડરમાં અન્ય એચ.ટી. ગ્રાહક મે. ગ્રેનીક મીનરલ પ્રા.લી. ના કરારીત વીજભાર માં - ૩૫ કેવીએ ઉમેરો થતા - સદર ફીડરમાં પ્રપોઝ ૩૦૧.૦૪ એમ્પીયર અને ૪ વી.આર. ૯.૯૯% થવા જાય છે. સદર ૧૧ કેવી પ્લુટો ફિડરમાં મે. દુરેજા ગ્રેનીટો પ્રા.લી. નો વીજભાર વધારા ની દરખાસ્ત ( ૧૦૦૦ + ૮૦૦ - ૧૮૦૦ કેવીએ) મંજૂર કરાયેલ ત્યારે સદર ફીડર મા તા. ૨૨.૦૬.૧૭ ના મહત્તમ એમ્પીયર ૧૯૫ નોંધાયેલ હતા. આમ, સદર ગ્રાહક ને ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડર નુ વિભાજન કરવાની જરૂરીયાત ઉભી થતી હોય - પ્રપોઝલ મુજબ ભાવપત્રક અપાયેલ છે, જે નિયમાધીન યોગ્ય છે, જે અન્વયે ના ટેકનીકલ પેરામીટર નીચે મુજબ રજુ કરાયેલ છે.

SR	Name of Feeder	S/S	EXI. KVA	ADD KVA	Proposed KVA	% VR
1	Ex. 11 KV Pluto Ind	132 KV VAGHASIYA	6860 (290A) (03.04.2018 @ 11.00)	210	7070 (301.04A)	9.99
2	Mod 11 KV Pluto Ind		3156 (133.42A)	35	3191	4.33
3	Prop 11 KV Simstone Ind		3704 (156.58A)	175	3879	3.23

**૩.૩** ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતના અનુસંધાને - ફીડર ના વિભાજન માટે - પીજીવીસીએલ ના પ્રવર્તમાન મા રહેલ પત્ર નં. - પીજીવીસીએલ / ટેક-૩ / ૩૫૧૦ તા.૨૬-૦૪-૧૬ મુજબ - ૧૫૦ / ૨૫૦ એમ્પીયર ( રેબીટ / ડોગ કન્ડક્ટર) અથવા ૯% વી.આર. ના માપદંડ નક્કી કરાયેલ છે.

એચ.ટી. વીજજોડાણ નુ શીફ્ટીંગ એક ફીડર માથી બીજા ફીડર મા કરવા માટે - પીજીવીસીએલ ના પત્ર નં. - પીજીવીસીએલ / આરએન્ડસી/ ૬૨૩૯ તા.૧૫-૦૭-૧૬ મુજબ - " It is directed to be more vigilant and not to approve any kind of shifting of H.T. Connection from one feeder to another feeder under the guise of interruption of any other reason. If in case at all it is require to modify load distribution among the feeders, such proposals should be sent to corporate office with due justification."

અરજદાર દ્વારા તેમના કરારીત વીજભાર કરતા વધુ વીજભાર વાપરતા હોય - સપ્લાયકોડ -૦૪/ ૨૦૧૫ ની કલમ-૪.૯૫ અન્વયે - પીજીવીસીએલ દ્વારા નિયમાધીન કાર્યવાહી કરવાની જરૂરીયાત હોય - આ માટે ફીડર બાયફર્ગેશન કરવુ જરૂરી હોય - પીજીવીસીએલ દ્વારા - સદર કેઈસ મા કરેલ કાર્યવાહી ફોરમ કમિટી ને યોગ્ય જણાયેલ છે.


ઉપરોક્ત બાબતે - અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ (૬) અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૩ મુજબ ની વિગતે - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા - જે તે વખતે ટેકનીકલ પારામીટર અને ભૌગોલીક પરીસ્થિતી અન્વયે નિયમાધીન કાર્યવાહી કરાયેલ છે. તેમજ અરજદાર ને - સપ્લાયકોડ - ૨૦૧૫ ની કલમ-૪.૯૫ અન્વયે - મંજુર કરાયેલ વીજભાર વધારા નુ ભાવપત્રક અરજદાર ના બીલીંગ ખાતામાં ડેબીટ કરાયેલ છે.

સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત બાબતે - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ની લેખીત રજુઆત મુજબ - મે. ક્યુટોન ગ્રેનીટો પ્રા.લી. એચ.ટી. કેટેગરી માથી ઈ. એચ.ટી. કેટેગરી મા જતા છેલ્લા ૦૬ માસ માં- ૧૧ કેવી બેલેજા ફીડરમાં મહત્તમ ૫૯ એમ્પીયર નોંધાયેલ છે. પરંતુ, અરજદાર ના વીજજોડાણ માં - કરારીત વીજભાર કરતા બીલીંગ વીજભાર વધુ આવેલ હોય - સપ્લાયકોડ - ૨૦૧૫ ની કલમ-૪.૯૫ અન્વયે - વીજજોડાણ ૧૧ કેવી પ્લુટો ફીડરમાં ધરાવતા હોય - જેમા વીજભાર રેગ્યુલેશન અને એમ્પીયર લોડીંગ ટેકનીકલ માપદંડો કરતા વધુ હોય - અરજદાર ને વીજભાર વધારા અન્વયે અપાયેલ ભાવપત્રક નિયમાધીન યોગ્ય હોવા બાબતે ની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવા બાબતે નો, તેમજ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧(૨) મુજબ ની વિગતેની રજુઆત મુજબ - જો પ્રપોઝાડ નવા ફીડર નુ કામ નેશનલ હાઈવે તેમજ રોડ ની બન્ને બાજુ ઓર્થોગોનલ વીજજોડાણો અને બીનખેતી થયેલ જમીન આવેલ હોય - જો આ ફીડર નુ કામ ઉપરોક્ત કારણોસર શક્ય ન બને તો - અરજદાર દ્વારા ફીડર બાયફર્ગેશન અંગે ભરપાઈ કરેલ રકમ - અરજદાર શ્રી ને પરત આપવી જરૂરી છે, તેમ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૪ :**

**હુકમ**

**૪.૧** સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતેની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામા આવે છે.

  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)  
સ્વતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(શ્રી.બી.બી.માણી)  
ચેરમેન  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર  
(એન.ડી.ધામેલીયા)  
સભ્ય (ટેક)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિમ્ન સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓબ્જુસનેન (વિદ્યુત ધોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્મલક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩૪૪ રૂપ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.