

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

શ્રી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાલીનગર, નાના મયા રોડ, ચાંદ્રકોટ ફીન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvel@gebmail.com

પીછવીસીએલ/સીછઆરએફ/રફ/કવા-૦૧/૧૮-૧૬/ નં ૪૫૬-૨

તા ૨૭-૬-૧૮

શ્રી. એડી પત્ર

પ્રતિ, લોનીયા
 સત્તીષભાઈ જસમતભાઈ કોરીયા,
 ગામ: બાવા સીમરોલી
તા. કેશોદ,
જી. જુનાગઢ
 મો: ૯૮૨૪૫ ૫૦૬૫૬

વિષય :—ખેતર ની હદમા ઉભા કરાયેલા વીજપોલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૦૨-૦૫-૧૮ (અતે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :રફ/કવા-૦૧/૧૮-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. જે. પટેલ)

કા. વા. કન્વીનર


ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વર્તુળ ક્રેરી, પોરબંદર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વિભાગીય ક્રેરી, કેશોદ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય ક્રેરી નં. -૧, કેશોદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.



3.१

- અરજદાર ની મુદ્દા નં. १.१ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીળીલીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. २.१ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના પત્ર તા. १२-०४-१८ ના રોજ ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી નં. -૧, કેશોદ ના નાયબ ઈજનેર સામે નડતરરૂપ વીજલાઈન નાખવા સામે વાંધો હોય, યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરેલ. તેમ છતા, સામેવાળા દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન થતા અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત પત્ર તા. ૦૨-૦૫-૧૮ ના રોજ કરેલ છે. તે મુજબ તેઓની ખેતીવાડી ની જમીન માથી અન્ય ખેડૂત શ્રી રાજેશભાઈ સવજીભાઈ તાજપરા ને વીજાળોડાણ આપવા માટે - અરજદાર ના ખેતરમાથી ૦૮ પોલ અને ૦૪ ઘાય નાખી - તેઓને નડતરરૂપ હોવા અંગે ની અગાઉ રજુઆત કરવા છતા - કામગીરી કરેલ, વધુમા સદર ખેડૂત ને અન્ય જગ્યાઓથી નજીક માથી વીજાળોડાણ મળી શકે તેમ હોય, તેમ છતા અરજદાર ની જમીન માં વીજલાઈન ઉભી કરાયેલ.
- ઉપરોક્ત બાબતે વિભાગીય કચેરી ના પત્ર તા. ૦૪-૦૬-૧૮ મુજબ - અરજદાર ને વીજલાઈન નડતરરૂપ ન થાય તે અંગે ની જરૂરી કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ હોય - તે બાબત ની લેખીત જાણકારી અરજદાર ને કરેલ છે. તેમજ, સદર બાબતે અરજદાર ને કોઈ ફરીયાદ નું સંતોષજનક નિરાકરણ થતા - લેખીત સંમંત્તિપત્રક તા. ૦૪-૦૬-૧૮ માં સહી કરી આપેલ છે.
- વધુમા અરજદાર ની રજુઆત અન્યથે - જે તે વખતે પેટા વિભાગીય કચેરી ના અધિકારી દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરાયેલ હોત તો, સદર કેંદ્રસ ઉપસ્થિત થાત નહીં. જેથી, સામેવાળા ને અરજદાર ની રજુઆત મુજબ નિયમાધીન કાર્યવાહી કરવા બાબતે જાણકારી આપવામા આવે છે.
- આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીલીસીએલ કલાશોથી નિરાકરણ થતા ફોરમ કમિટી એ કશુ કરવાનું રહેતું ન હોય - અરજી દફતરે કરવી તેમ સદર કેંદ્રસ માં ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ણય થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧

- સદર કેંદ્રસ માં ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ણય ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ની ફરીયાદ નું સંતોષજનક નિરાકરણ થતા - અરજદારે લેખીત સંમંત્તિપત્રક તા. ૦૪-૦૬-૧૮ માં સહી કરી આપેલ છે.
- વધુમા અરજદાર ની રજુઆત અન્યથે - જે તે વખતે પેટા વિભાગીય કચેરી ના અધિકારી દ્વારા યોગ્ય કાર્યવાહી કરાયેલ હોત તો, સદર કેંદ્રસ ઉપસ્થિત થાત નહીં. જેથી, સામેવાળા ને અરજદાર ની રજુઆત મુજબ નિયમાધીન કાર્યવાહી કરવા પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને - સદર બાબતે જાણકારી આપવામા આવે છે.
- તેમજ અરજદાર ની અરજી અત્રે ના ફોરમ તરફથી દફતરે કરવામા આવે છે.

(શ્રીમતી કે. જે. પોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેરહાજર
(અનુ.ડિ.ધામેલીયા)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

(દી. બી. લી. પટેલ)

ચેર્ચમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયાય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી કદર નિર્ણય સામે નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિનસાથી અંદર, "નામદાર અપોસ્ટુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આધોગની કોરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કાર્પાર્ટ, અંદાયાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમાન વેણિત આપીએ અરજી કરી શકાય છે. અપીએ અરજી જો નાનાંદીય બાબત સંબંધિત હોય તો, સદર રજી ઉંચા ૩૩% રૂમ પીળીલીસીએલમાં વાંચ સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉત્તેખ અપીએ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.