

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ કોલ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૬૮/કવા-૦૩/૧૬-૧૭/ ૧૧૨૪

તા ૦૭/૦૨/૧૭

રજી. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,  
ગોવાભાઈ ભીમાભાઈ કંડોરીયા,  
ગામ: પટેલકા,  
તા. કલ્યાણપુર  
જી: દ્રારકા  
મો: ૯૪૨૯૨ ૬૯૫૦૭


વિષય :- પડોશી ના જોડાણ માટે - ખેતીવાડી ની જમીન પરથી પસાર થઈ શકે તેવા વીજતાર સામે વાંઘા અરજી બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી , તા. નીલ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૬૮/કવા-૦૩/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ  


(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૨૨૨)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, દ્રારકા
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાટીયા

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 01/AJ

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનાભીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૬૮/૬૧-૦૩/૧૬-૧૭

કમિટી મીટીંગ તા. ૦૩-૦૨-૧૭

સ્થળ : જામનગર

**પક્ષકાર નં. : -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :**

**અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: ગોવાભાઈ ભીમાભાઈ કંડોરીયા, ગામ: પટેલકા,**

**રજૂઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.**

## વિરૂધ્ધ

**પક્ષકાર નં. : -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :**

**પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, ભાટીયા (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા)**

**રજૂઆત કરનાર : જે.એમ.સીન્ધી, નાયબ ઈજનેર (ટેક) વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા**

## : હુકમ :

**ફરીયાદ : પડોશી ના જોડાણ માટે - ખેતીવાડી ની જમીન પરથી પસાર થઈ શકે તેવા વીજતાર સામે વાંધા અરજી બાબત**

**મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત**

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓ શ્રી ના ગામ: ખાખરડા ના ખેતીવાડી ના સર્વે નંબર : ૬૫૯ પૈકી ૧ ( નવો સર્વે નંબર : ૨૧૫ ) વાળી જમીન પર - પીજીવીસીએલ તરફથી, અગાઉ ની દુરના અંતરે આવેલ વીજલાઈન, જે શીફ્ટીંગ કરી અને - ઉભી કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ છે. આ વીજલાઈન થી તેઓ શ્રી ના ખેતર ના ઉભા પાક ને તેમજ જાનમાલ ને, સતત અકસ્માત ના સંભાવના હેઠળ, જોખમ કારક છે. જેથી, સદર વીજલાઈન તેમની જમીન પરથી પસાર કરવા તેઓ શ્રી ને વાંધો છે. અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત**

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની માલીકી ની જમીન પર હાલ ના તબ્બકે, જે તેમના પડોશી એવા શ્રી લગઘીરભાઈ ભીમાભાઈ કંડોરીયા ને જોડાણ આપવા માટે જે ૧૧ કેવી પાનોર ઓજી ફીડર ની, હેયાત એવી એલટી વીજલાઈન ઉભેલ છે. તે ખેતીવાડી વીજરૂપ ને એચવીડીએસ હેઠળ આવરી લેવાયેલ છે. અને હાલ ના તબ્બકે, એચવીડીએસ હેઠળ કન્વર્ઝન ની કામગીરી હાથ ધરાયેલ છે. આ કન્વર્ઝન કામગીરી દરમ્યાન, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી લગઘીરભાઈ ભીમાભાઈ કંડોરીયા ના હેયાત જોડાણ ને, નવી કન્વર્ઝન થયેલ ૧૧ કેવી એચવીડીએસ વીજલાઈન ના રવુભા વાળા ટ્રાન્સફોર્મર મા જોડી આપવામા આવશે. આમ, કરવાથી નવી ઉભી થનાર ૧૧ કેવી વીજલાઈન, જે ફરીયાદી અરજદાર શ્રી તેમજ અન્ય કોઈને પણ નડતરરૂપ થશે નહીં. આ બાબત અરજદાર શ્રી ને સ્થળ પર રૂબરૂ ઉપસ્થિત રાખી અને સમજણ આપવામા આવેલ હતી. જે, અરજદાર શ્રી એ સ્વીકારેલ છે. આમ, સદર વીજરૂપ ના એચવીડીએસ હેઠળ ની કામગીરી પૂર્ણ થતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરવામા આવશે.

**મુદ્દા નં.-૩ :**

**: નિષ્કર્ષ :**


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	---

૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની સવાલવાળી અરજી મા કરાયેલ માંગણી મુજબ, તેઓ શ્રી ની જમીન પર પસાર થતી હાલ ના તબ્બકા ની એલટી વીજલાઈન, જે અરજદાર શ્રી ને નડતરરૂપ હોય, ખસેડવા બાબત ની રજુઆત મુખ્યત્વે છે. જેના, અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતેની, હૈયાત એલટી વીજલાઈન ને, એચવીડીએસ મા કન્વર્ઝન ની કામગીરી હાથ ધરાયેલ છે. આ કામગીરી સંપન્ન થતા, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ ને કન્વર્ઝન થયેલ એચટી વીજલાઈન ના રવુભાના ટ્રાન્સફોર્મર માથી જોડી આપવામા આવશે. આમ, નવી ઉભી થનાર એચટી વીજલાઈન, જે ભવિષ્ય મા અરજદાર શ્રી તેમજ કોઈને નડતરરૂપ રહેશે નહીં. પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ની આ મુજબ ની, અરજદાર શ્રી ને સ્થળ પર ઉપસ્થિત રાખી અને કરવામા આવેલ જાણકારી, જે અરજદાર શ્રી એ સંતોષ હેઠળ માન્ય રાખેલ છે. આમ, સદર વીજલાઈન નુ એચટી વીજલાઈન મા કન્વર્ઝન થતા, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થશે.
-----	---

**મુદદા નં.-૪ :**


**હુકમ**

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ, અરજદાર શ્રી ને સંતોષજનક રહે તે મુજબ, અરજદાર શ્રી ના લેખીત સંમંતીપત્ર સાથે, ભવિષ્ય મા - દિન-૪૫ મા નિરાકરણ કરવા બાબતે નો, પીજીવીસીએલ ને આદેશ આપવાનો હુકમ થયેલ છે.
-----	---

  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી.)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(શ્રી.બી.બી.માણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓબુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમનાં ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે સરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે..