

PG CL	પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ	PG CL
<b>ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર</b>		
૨૪ અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮		
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : <a href="http://www.pgycl.com">www.pgycl.com</a> ઈ-મેઈલ :- <a href="mailto:forum.pgycl@gcbmail.com">forum.pgycl@gcbmail.com</a>		
પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૫/કવા-૦૨/૧૭-૧૮/ ૬૭૭૮		તા. ૧૧/૦૮/૧૭
૨૪. એ.ડી. પ્લ		

પ્રતિ,  
પટેલ પ્રેમજીભાઈ ભીખાભાઈ,  
C/O, પટેલ જયેન્દ્ર ગણેશભાઈ,  
ગામ: કોયબા  
તા. હળવદ  
મો: ૯૮૨૫૯ ૪૨૦૨૩

**વિષય :-** નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ બાબત  
**સંદર્ભ:-** આપની અરજી, તા. ૨૪-૦૭-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૨૫/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. :-૨)

**નકલ રવાના :**

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી મોરબી
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, હળવદ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર પેટા વીભાગીય કચેરી, હળવદ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No: 01 / A

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcil.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૨૫/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૧૦-૦૮-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

**પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)**

**અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: પટેલ પ્રેમજીભાઈ ભીખાભાઈ, ગામ: રાજકોટ**

**રજૂઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી તરીકે જયેન્દ્રભાઈ ગણેશભાઈ પટેલ હાજર રહેલ હતા.**

**વિરુદ્ધ**

**પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :**

**પીજીવીસીએલ (કચેરી) : શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, હળવદ (અર્થક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, હળવદ)**

**રજૂઆત કરનાર : વા.ય.જી. બેલીમ - ડી.વા.ય.એસ.એ. - શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, હળવદ**

**: હુકમ :**

**ફરીયાદ : નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ બાબત**

**મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત**

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના કોયબા ગામ ખાતેના ખેતીવાડી સર્વે નંબર : ૨૪૧/૨ પૈકી ૩ મા આવેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૨૫૪૧૦/૦૦૬૯૦/૯, જે પ્રથમ થી જ ૩૦ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળુ છે. આ જોડાણ મા તેઓએ વીજભાર વધારો મેળવવા માટે ની કોઈ અગાઉ ની વિધીસર ની અરજી આપી અને વીજભાર વધારો મંજૂર કરાવેલ ન હોવા છતા, પીજીવીસીએલ તરફથી એક તરફી કાર્યવાહી કરીને, તેઓના સદર ૩૦ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળા જોડાણ મા, ૧૦ હોપાનો વીજભાર વધારો આપી, અને જોડાણ ને કુલ ૪૦ હોપાના કરારીત વીજભાર વાળુ કરી, અને તે મુજબ - ૨૦-૨૦ હોપા ની બે મોટરો ચલાવવા માટે ની મંજૂરી પણ આપેલ છે. અને તે મુજબ, આ જોડાણ મા, ૩૦ હોપા ને બદલે ૪૦ હોપાની ગણતરી મુજબ નુ બીલીંગ પણ ચાલુ કરાયેલ છે. અરજદાર સ્પષ્ટતા સાથે જણાવે છે કે, તેઓના સીચાઈવાળા સ્થળ ની ક્ષમતા, અને બોર ની ઉડાઈ ની ક્ષમતા મુજબ, તેઓ શ્રી ને સદર જોડાણ મા, ૩૦ હોપા સુધી ની મોટર ચલાવવા પુરતી જ જરૂરીયાત છે. ૪૦ હોપાની મોટરો ચલાવવાની જરૂરીયાત નથી. જેથી, પીજીવીસીએલ તરફથી કરાયેલ સદર કાર્યવાહી એક તરફી, ગેરવ્યાજબી અને અન્યાયકારક હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

**મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત**

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના, તેમના કોયબા ગામ ખાતેના ખેતીવાડી સર્વે નંબર : ૨૪૧/૨ પૈકી ૩ મા આવેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૨૫૪૧૦/૦૦૬૯૦/૯ - જે પ્રથમ થી જ ૩૦ હોપા ના કરારીત વીજભાર વાળુ હતુ. આ જોડાણ મા તેઓએ ૧૦ હોપા નો વીજભાર વધારો મેળવી, અને જોડાણ ને કુલ ૪૦ હોપાના કરારીત વીજભાર વાળુ કરવા માટે ની તા.૨૮-૦૮-૧૪ ના રોજ, વિધીસર ની અરજી, જે રૂ.૨૦૦/- નોંધણીચાર્જ, જે રસીદ નંબર: ૮૬૧૦૮ તા.૦૮-૦૮-૧૪ થી આપેલ હતી. અને તેના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી, અરજદાર શ્રી ને તા.૧૮-૦૮-૧૪ ના રોજ, સદર ૧૦ હોપા ના વીજભાર વધારા ની મંજૂરી નુ રૂ.૮,૨૦૬/- નુ ભાવપત્રક અપાયેલ હતુ. તેની રકમ, અરજદારે તા.૧૬-૧૦-૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરી અને તા.૧૬-૧૦-૧૪ ના રોજ ટેસ્ટ રીપોર્ટ, જે રૂ.૨૦/- ફી ભરપાઈ કરી અને રજુ કરેલ હતો. જેથી, પીજીવીસીએલ તરફથી, સદર જોડાણ ને, કુલ ૪૦ હોપાના વીજભાર કરારીત વીજભાર વાળુ કરવામા આવેલ હતુ. આ તમામ બાબતો, જે પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરી મા ઉપલબ્ધ રહેલ રેકર્ડ મુજબ ની જ છે. ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને, સબંધક કચેરી ના જવાબદાર ઈજનેર તરફથી, સદર હકીકત થી વાકેફ કરવામા આવતા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી, કે જેઓ, તેમની મુદ ની મંજૂર કરાયેલ એવા ૧૦ હોપા ના વીજભાર વધારા ની અરજી અન્વયે નુ જ, હાલ ના તબ્બકે નુ જોડાણ ૪૦ હોપાના કરારીત વીજભાર વાળુ થયેલ હોવાની, તેમજ તે મુજબ જ સદર જોડાણ મા, ૩૦ હોપા ને બદલે ૪૦ હોપાની ગણતરી મુજબ નુ બીલીંગ પણ ચાલુ રહેલ હોવાની બાબત ને, અરજદાર શ્રી એ રાજીખુશી થી માન્ય રાખેલ છે. આમ, પીજીવીસીએલ તરફથી તેમના

જોડાણ મા કરાયેલ એવી ૪૦ હોપાના વીજભાર વાળુ કરાયા હોવાની બાબત અરજદાર શ્રી એ, તેમના તા.૦૪-૦૮-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ માન્ય રાખી, અને હવે સદર બાબતે તેમને કોઈ ફરીયાદી રહેતી ન હોવાની સંમંતી પણ આપેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદી નુ પીજીવીસીએલ તરફથી નિરાકરણ થયેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૩ :**


**: નિષ્કર્ષ :**


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની મુદ્દા નં.૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી બાબતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ની કાર્યવાહી, જે તેમના ખેતીવાડી વીજજોડાણ મા, હાલ ના તબ્બકે, જે ૪૦ હોપાના કરારીત વીજભાર ના દરજજા હેઠળ નુ બીલીંગ થયેલ હોય, તે પીજીવીસીએલ ની કાર્યવાહી, જે નિયમાધીન હોવાનુ અરજદાર શ્રી એ, તેમના તા.૦૪-૦૮-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ માન્ય રાખેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.


**મુદ્દા નં.-૪ :**

**કુક્ષમ**

૪.૧	સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની ફરીયાદ નુ અરજદાર શ્રી ના તા.૦૪-૦૮-૧૭ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.
-----	--

  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)  
સ્વતંત્ર સભ્ય  
આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(શ્રી.બી.બી.માણી)  
ચેરમેન  
આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(શ્રી.પી.કોઠારી)  
સભ્ય (ટેક)  
આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાકીય બાબત સબંધક હોય તો, સદર રકમા ઉચ્ચ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.