

CIN U40109GJ2004SGC045195

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી.

સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન રેસકોર્સ વડોદરા.

ਫੋਨ ੨੩੩੮੯੮੧ -੮੬ ਫੇਕਸ : ੨੩੩੭੮੯੮ ੨੩੩੮੯੬੪।

२३४०२०५

ક. જીયુવીએનએલ-ટેક-ર-આરએનઆર- ૨૭૧૯

dl. 30.1.17

✓ फेक्स ढारा

ਪੰਨਾ

ਮੇਨੇ ਜੀਂਗ। ਡੀਰੇਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ

દશિગ / મધ્ય / ઉત્તર / પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ વિતરણ કંપની

બ્રાપરિટ ઓફિસ - સરત/ વડોદરા/ મહેસાણા/ રાજકોટ

વિસ્તય - ગામતણી બહાર વિવિધ હેતુ માટે વીજળોડાઓ આપવાની સર્વગ્રાહી નીતિ અમલમાં મૂકવા બાબત.

અંદર્ભ - ઉને પે વિભાગ, ગાંધીનગરને પરિપત્રાંક-જીયવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-૫૧, તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૬.

માણનીયશ્રી

ગામતળ બહાર વાડી વિસ્તારમાં વસવાટ કરતાં લોકો, ગામતળ બહાર એતી વિષયક પરંતુ એતી માટે ઉપયોગમાં ન લેવાતી જમીનમાં વસવાટ કરતાં લોકોને, એતીની જમીનમાં આવેલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/ છાત્રાલયોને, એતીની જમીનમાં બનાવેલા ઔદ્યોગિક/ વાણિજ્ય/ એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એકમોને તથા એતીની જમીનમાં ઉભા કરવામાં આવેલા પોલ્ટ્રીફાર્મ, તબેલા/ નોંધાચેલ કેટલશેડ્સ (ફોરવાડા), ઝીંગા ફાર્મ, ગૌશાળા, તમાકુની ખળી, મોબાઇલ ટાવર, મીલ્ક ચીલીંગ પ્લાન્ટ, મેગો રાઇપનીંગ વગેરે તમામ પ્રકારના વીજ ગ્રાહકોને જોડાણો આપવા અંગેની વિવિધ સ્તરેથી રાજ્ય સરકારને મળતી રજૂઆતોને લક્ષમાં લઈ આ તમામને વીજ જોડાણો આપવા માટેની સર્વગ્રાહી નીતિ ઘડવાની બાબત છેલ્લા કેટલાક સમયથી વિચારણાધીન હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા સધન વિચારણા બાદ ગામતળની બહાર વસવાટ કરતાં લોકોને અલગ અલગ હેતુ માટેના વીજ જોડાણો આપવાની મંજૂરી તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ના પરિપત્રાં - જુયુવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-૪૧ થી નીચે મુજબના નિયમો/શરતો/ધારાધોરણોને આધિન આપવાનું હરાવેલ છે.

(૧) વાડી વિસ્તારમાં છુટછવાયા ઘરોમાં રહેણાંક હેતુ માટે વીજજોડાણ આપવા બાબતની નીતિ.

1. હાલમાં, જીયુવીએનએલના વીજવિતરણ પરિપત્ર ૭૮૪ ક, તા. ૨૭.૭.૨૦૦૫ પ્રમાણે, એતીવાડી જમીનમાં આવેલા છૂટછવાચા મકાનોમાં રહેણાંક હેતુ માટે એતીવાડી ફીડર પરથી ૮ કલાક, શ્રી ફેઝ વીજ પુરવઠો અને સ્પે.ડિઝાઇન ટ્રાન્સર્ઝેર (SDT) દ્વારા સતત સીગલ ફેઝ વીજ પુરવઠો પુરો પાડવામાં આવે છે.
 2. આવા કનેક્શન માટે નીચે પ્રમાણેના ધારાધોરણો છે:
 - 3 KW સુધીનું સીગલ ફેઝ વીજ જોડાણ એજુ ફીડર પરથી લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે રહેશે.

- 3 KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ રૂ. 1 લાખ સુધી (ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી પ્રમાણે) હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી અનુસાર હાલ કૃષિ હેતુ જમીન ઉપરના રહેણાંકોમાં જે SDT આધારિત વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે એ રીતે જ રહેશે.
3. જો આવા વીજ જોડાણ માટે જેજીવાય ફીડર લંબાવવામાં આવે તો જેજીવાય યોજના અંતર્ગત જેતીવાડી ફીડરને અલગ કરવાનો હેતુ સર થતો નથી. તેમજ વીજચોરી અને અક્સમાતની શક્યતાઓ વધી જાય છે, આથી હ્યાત નીતિ મુજબ જ આવા વીજજોડાણ જેતીવાડી ફીડર પરથી જ આપવા યોગ્ય છે.
 4. વીજચોરી અને અક્સમાત નિવારવા, HT વીજ લાઇન માટે જરૂર જણાય ત્યાં, વીજ લાઇન કોસીંગ દૂર કરવા ઓવરહેડ HT AB CABLEનો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
 5. વાડીવિસ્તારમાં એક સર્વે નંબરમાં વારસાઈફ ભોગવતા, એકથી વધુ કુંબ રહેતા હોય અને વારસાઈફ માટેનો તલાટી/મામલતદાર દ્વારા આપવામાં આવતો પુરાવો રજુ કરે, તો તે તમામને સિંગલ ફેઝ ઘરવપરાશ માટેના વીજ જોડાણ આપવાના રહેશે.
 6. એવા સંજોગો કે જેમાં જેતીવાડી વિસ્તાર વર્ચે, કોઈ નાનો વિસ્તાર કે ધૂટોછવાચો વિસ્તાર બિનખેતી થયેલ હોય, તો પણ આવા વિસ્તારમાં જેતીવાડી ફીડર પરથી જ ઉપર મુજબ વીજ જોડાણ આપવાના રહેશે.
 7. સરકારે ખરાબા/ પડતર જમીનમાં મકાન બનાવીને રહેતા કુંબે વીજ જોડાણ લેવા સક્ષમ અધિકારીનું "ના વાંધા પ્રમાણપત્ર" રજૂ કરવાનું રહેશે. (દા.ત., ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને શહેરી વિસ્તાર માટે ચીફ ઓફિસર દ્વારા પ્રમાણિત કરવાનું રહેશે.)

(૨) ગામતળ બહાર જેતી વિષયક હેતુ માટે ઉપયોગમાં ન લેવાતી હોય તેવી જમીનમાં આવેલા મકાનોને (દ્વારાબદી વિસ્તાર માટે ૧૦ અને નોન-દ્વારાબદી વિસ્તાર માટે ૧૫ કે તેથી વધુ મકાનોના જૂથને) જેજીવાય ફીડર પરથી પાવર આપવાની નીતિ.

1. દ્વારાબદી વિસ્તાર માટે ઓછામાં ઓછા ૧૦ અને નોન દ્વારાબદી વિસ્તાર માટે ઓછામાં ઓછા ૧૫ વીજ જોડાણોની માંગણી હોવી જોઈએ. સદર જૂથ સદરહુ જમીનનો ઉપયોગ રહેણાંક હેતુ માટે કરે છે તે અંગેનો સ્થાનિક તલાટી મંત્રીનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે.
2. સદર જૂથ સંબંધિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત હોય તો તેવા પેટા પરા વિસ્તારને અગાઉ આપાયેલ જ્યોતીગ્રામ યોજનાના નિયમો મુજબ વીજજીકરણનો લાભ અપાશે. તેમજ સદર પેટાપરા/ જૂથને જ્યોતીગ્રામ ફીડર સાથે જોડવાનો ખર્ચ DDUGJY હેઠળ કરવાનો રહેશે.
*જો DDUGJY યોજના અંતર્ગત જોગવાઈ ન હોય તો, તેવા કિસ્સાઓમાં આ ખર્ચ Kutir Jyoti/ TASP/ લાગુ પડતી અન્ય યોજના હેઠળ કરવાનો રહેશે.
3. જો સદર પેટાપરા/ જૂથ સંબંધિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા પ્રમાણિત ન હોય તો તેવા કિસ્સામાં કનેક્શન આપવા માટે ઊભી કરવામાં આવતી માત્રાખાકીય સુવિધાને લગતો તમામ ખર્ચ, જૂથના તમામ અરજદાર-સભ્યો પાસેથી માંગેલા વીજભારના પ્રમાણ મુજબ વસુલીને જરૂરીયાત મુજબ સિંગલ ફેઝ/થ્રી ફેઝ વીજ જોડાણ, જે તે સમયના ધારાધોરણ અને લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ આપવામાં આવશે.
4. વીજચોરી અને અક્સમાત નિવારવા આવા કનેક્શનને નજીકના હ્યાત હળવા દબાણવાળા વીજરેખામાંથી એલટી એબીસી દ્વારા વીજપુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવશે અથવા HVDS પદ્ધતિ દ્વારા વીજપુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવશે, અને HT લાઇન માટે ઓવરહેડ HT AB CABLEનો ફરજિયાત ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.
5. હાલમાં, કોઈ પેટાપરામાં હ્યાત વીજજોડાણનો વીજપુરવઠો જો જેતીવાડી ફીડર પરથી મળતો હોય અને આ નીતિ મુજબ તે જેજીવાય ફીડર પરથી વીજપુરવઠો લેવા માંગે તો ઉપરોક્ત શરતોને આધીન ફેરફાર કરાવી શકશે.

(3) એતીવિષયક જમીનમાં આશ્રમશાળા, આદર્શ નિવાસી શાળા, આદર્શ છાત્રાલય, રાજ્ય/ કેન્દ્ર સરકાર હસ્તકની ચુનિટ તેમજ જહેર હેતુ માટે કોઈ સંસ્થા દ્વારા માંગવામાં આવેલ વીજ કનેક્શનો માટેની ૨૪ કલાકના ફીડર પરથી વીજ કનેક્શન આપવાની સર્વગ્રાહી નીતિ.

1. આવા વીજજોડાણ માટે જમીન માલીકીના પૂરવા તેમજ સરકારમાન્ય પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.

2. સૂચિત કનેક્શનની જગ્યા ચારે બાજુથી દિવાલ અથવા ફેન્સિંગ દ્વારા અલગ હોવી જોઈએ.

3. આવા કનેક્શન માટે નીચે પ્રમાણેના ધારાધોરણો છે:

- 1) 3 KW સુધીનું વીજ કનેક્શન હોય તો સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ એજ ફીડર પરથી લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે રહેશે.

3 KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ રૂ. ૧ લાખ સુધી (ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી પ્રમાણે) હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી અનુસાર હાલ કૃષિ હેતુ જમીન ઉપરના રહેણાંકોમાં જે SDT આધારિત વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે એ રીતે જ રહેશે.

- 2) 3 KW કરતાં વધુ અને 6 KW સુધીનું વીજ કનેક્શન હોય તો સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ જેજીવાય ફીડર પરથી સીગલ ફેઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે આપવામાં આવશે.

3 KW કરતાં વધુ અને 6 KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

- 3) 6 KW કરતાં વધુ વીજમાંગ હોય અને અરજદાર સતત વીજ પુરવણે મેળવવા ઇચ્છતો હોય તો થી ફેઇઝ વીજ જોડાણ નજીકના જેજીવાય/અર્બન ફીડર પરથી વાસ્તવિક ખર્ચ વસૂલીને લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે રહેશે.

4. સદર વીજ જોડાણ માત્ર HVDS પદ્ધતિ દ્વારા જ અપાશે અને HT લાઇન માટે ઓવરહેડ HT AB CABLE નો ઉપયોગ ફરજીયાત કરવાનો રહેશે.
5. વીજજોડાણનું મીટર (પોર્ટન્ટ ઓફ સપ્લાય) માંગેલ જગ્યાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે આપવાનું રહેશે.

(4) એતીવિષયક અથવા અન્ય હેતુ માટેની જમીનમાં ઔદ્યોગિક, વાણિજ્ય, એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીયના વીજ કનેક્શનો માટેની ૨૪ કલાકના ફીડર પરથી વીજ કનેક્શન આપવાની સર્વગ્રાહી નીતિ.

1. આવા કનેક્શન માટે નીચે પ્રમાણેના ધારાધોરણો છે.

- 1) 3 KW સુધીનું વીજ કનેક્શન હોય તો સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ એજ ફીડર પરથી લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે રહેશે.

3 KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ રૂ. ૧ લાખ સુધી (ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી પ્રમાણે) હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી અનુસાર હાલ કૃષિ હેતુ જમીન ઉપરના રહેણાંકોમાં જે SDT આધારિત વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે એ રીતે જ રહેશે.

- 2) 3 KW કરતાં વધુ અને 6 KW સુધીનું વીજ કનેક્શન હોય તો સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ જેજીવાય ફીડર પરથી સીગલ ફેઇઝ ટ્રાન્સફોર્મર દ્વારા લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે આપવામાં આવશે.

3 KW કરતાં વધુ અને 6 KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

- 3) 6 KW કરતાં વધુ વીજમાંગ હોય અને અરજદાર સતત વીજ પુરવઠો મેળવવા છચ્છતો હોય તો શ્રી ફેઇઝ વીજ જોડાણ નજીકના જેજુવાય/અર્બન ફિડર પરથી વાસ્તવિક ખર્ચ વસૂલીને લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે રહેશે.
2. જમીન માલિકીના પુરવા રજૂ કરવાના રહેશે.
3. વીજમાંગના સ્થળનું મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર, એપ્રોચ રોડથી ૫૦૦ મીટરથી વધારે દૂર ન હોવું જોઈએ.
4. વપરાશ હેતુની જગ્યાની ખાત્રીનું પ્રમાણપત્ર સંક્ષમ સ્થાનિક અધિકારીનો દાખલો રજૂ કરવાનો રહેશે.
5. સૂચિત કનેક્શનની જગ્યા ચારે બાજુથી દિવાલ અથવા ફેન્સીંગ દ્વારા અલગ હોવી જોઈએ.
6. આવા કનેક્શન આપવા માટે ઉભી કરવામાં આવતી માળમાર્કીય સુવિધાને લગતો તમામ ખર્ચ અરજદાર પાસેથી વસૂલીને, જે તે સમયના ધારાધોરણ અને લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ કનેક્શન આપવામાં આવશે.
7. સદર વીજ જોડાણ માત્ર HVDS પદ્ધતિ દ્વારા જ અપાશે અને HT લાઇન માટે ઓવરહેડ HT AB CABLE નો ઉપયોગ ફરજીયાત કરવાનો રહેશે.
8. વીજજોડાણનું મીટર (પોઈન્ટ ઓફ સપ્લાય) માંગેલ જગ્યાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે આપવાનું રહેશે.
9. સદર વીજ પુરવઠો મંજૂર કરાવેલ ચતુઃસીમાઓની અંદરજ વાપરી શકાશે. આ ચતુઃસીમાઓની બહાર અન્ય હેતુ માટે વીજ પુરવઠો વાપરી શકાશે નહીં. જો તેમ થશે તો હેતુ ફેરના ગુન્હા થકી દંડનીય આકારણી ભરવા પાત્ર રહેશે અને વીજ પુરવઠો તાત્કાલીક અસરથી બંધ કરવામાં આવશે અને ૩ માસ સુધી પુનઃવીજ જોડાણ થઈ શકશે નહીં, આવી બાંહેધરી અરજદાર પાસેથી સ્ટેપ્પ પેપર પર લેવાની રહેશે.

(૫) પોલ્ટ્રીફાર્મ, તબેલા નોંધાયેલ કેટલશેડ્સ (ફોરવાડા), ઝીંગા ફાર્મ, ગૌશાળા, તમાકુની ખળી, મોબાઇલ ટાવર, મિલ્ક ચિલીંગ પ્લાન્ટ, મેગો રાઇપનીંગ વિગેરે ક્રોમશીયલ એવી તમામ પ્રવૃત્તિઓ માટે સર્વગ્રાહી નીતિ.

એતીની જમીનમાં જ્યોતીગ્રામ ફિડર લંબાવવાથી વીજ ચોરી અને અકસ્માતની સંભાવના હોવાથી, એતીવાડી વિસ્તારમાં ૨૪ કલાક થી ફેઇઝ પુરવઠો આપવો મુશ્કેલ છે. પોલ્ટ્રીફાર્મ, મિલ્ક ચિલીંગ પ્લાન્ટ, તબેલા/નોંધાયેલ કેટલશેડ્સ(ફોરવાડા), ઝીંગા ફાર્મ, ગૌશાળા, તમાકુની ખળી, મેગો રાઇપનીંગ વિગેરે ક્રોમશીયલ એવી તમામ પ્રવૃત્તિઓ માટેના કનેક્શનમાં ૩ KW કરતાં વધુ વીજભાર ૨૪ કલાક આપવા અંગે રાજ્યના વિવિધ સરેથી વ્યાપક રજૂઆતો મળેલ છે. ક્ષેત્રીય કચેરી કક્ષાએ સમાન અમલીકરણ થાય એ હેતુથી સર્વગ્રાહી નીતિ જરૂરી હોઈ એ માટે નીચે પ્રમાણેના ધારાધોરણો છે.

- ૧) ૩ KW સુધીનું વીજ કનેક્શન હોય તો સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ એજ ફિડર પરથી લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે રહેશે.

૩ KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ રૂ. ૧ લાખ સુધી (ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી પ્રમાણે) હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. ગુજરાત વીજ નિયમન પંચની મંજૂરી અનુસાર હાલ ફુષિ હેતુ જમીન ઉપરના રહેણાંકોમાં જે SDT આધિરીત વીજ જોડાણ આપવામાં આવે છે એ રીતે જ રહેશે.

- ૨) ૩ KW કરતાં વધુ અને ૬ KW સુધીનું વીજ કનેક્શન હોય તો સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ જેજુવાય ફિડર પરથી સીગલ ફેઇઝ ટ્રાન્સર્ફોર્મર દ્વારા લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે આપવામાં આવશે.

૩ KW કરતાં વધુ અને ૬ KW સુધીના સીગલ ફેઇઝ વીજ જોડાણ માટે ગ્રાહકે વાસ્તવિક ખર્ચ અથવા KW આધારિત ફીક્સ ચાર્જ એ બેમાંથી જે વધુ હોય એ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.

3) 6 KW કરતાં વધુ વીજમાંગ હોય અને અરજદાર સતત વીજ પુરવણે મેળવવા ઈચ્છતો હોય તો શ્રી ફેઇઝ
વીજ જોડાણ નજીકના જેજુવાય/ અર્બન ફીડર પરથી આપવામાં આવશે અને લાગુ પડતા ટેરીફ આધારે
રહેશે.

વીજહેતુની શુદ્ધતા ચકાસવા, સામાન્ય દસ્તાવેજો / પેપરો ઉપરાંત કેટલાક વિશિષ્ટ દસ્તાવેજો / પેપર્સ
રજૂ કરવાના રહેશે. જે નીચે પ્રમાણે છે.

પોલ્ટ્રી ફાર્મ માટે:

- પશૂપાલન વિભાગ દ્વારા પોલ્ટ્રી ફાર્મનું નામ, માલીકનું નામ, સર્વે નંબર, વર્ગે વિગતો પ્રમાણિત કરી
આપવાની રહેશે.
- સક્ષમ સ્થાનિક અધિકારી દ્વારા મંજૂર થયેલ પોલ્ટ્રી ફાર્મનો લે-આઉટ અને મંજૂરીની વિગતરજૂ કરવાની
રહેશે.

તબેલા નોંધાયેલ કેટલ શેડ્સ માટે:

- પશૂપાલન વિભાગ/ તલાઈ દ્વારા પ્રમાણિત દાખલો આપવાનો રહેશે.

ગીંગા ફાર્મ માટે

- મત્સ્ય ઉદ્યોગ માટે સક્ષમ અધિકારીનું સર્વે નંબર અને ઉપયોગ દર્શાવતું મંજૂરી પત્રક(Certificate of
registration of Costal Aquaculture Farm, GOI)

ગૌશાળા માટે

- દ્રસ્ટની નોંધણી બાબતનો ચેરિટી કમિશનર દ્વારા પ્રમાણિત દાખલો રજુ કરવાનો રહેશે.

તમાકુની ખળી, મેગો રાઇપનીંગ

- એતીવાડી અધિકારીની મંજૂરીનો દાખલો આપવાનો રહેશે.

મિલ્ક ચિલીંગ પ્લાન્ટ

- સક્ષમ સ્થાનિક અધિકારી / તલાઈની મંજૂરીનો દાખલો આપવાનો રહેશે.

મોબાઇલ ટાવર માટે:

- સક્ષમ સ્થાનિક અધિકારી / તલાઈની મંજૂરીનો દાખલો આપવાનો રહેશે.

નોર્મ્સ - નિયમો અને શરતો.

1. જમીન માલીકીના પુરાવા રજૂ કરવાના રહેશે.
2. આવા વીજ જોડાણો માટે એક સર્વે નંબરમાં બે વીજ જોડાણો અલગ અલગ હેતુ માટે આપી શકશે.
3. જે સર્વે નંબરમાં એતીવિષયક વીજજોડાણ કે ફાર્મહાઉસનું રહેણાંકનું વીજ કનેક્શન હ્યાત હો, અને પ્રસ્તાવિત
વીજ જોડાણ અને હ્યાત વીજ જોડાણ વચ્ચે ૫૦ મીટર કરતાં ઓછું અંતર હોય ત્યાં સદર બે વીજ જોડાણોને પાકી
દીવાલ અથવા ફેન્સીંગ દ્વારા અલગ કરવાના રહેશે.
4. વીજમાંગના સ્થળનું મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર, એપ્રોય રોડથી ૫૦૦ મીટરથી વધારે દૂર ન હોવું જોઈએ.
5. સૂચિત કનેક્શનની જગ્યા ચારે બાજુથી દિવાલ અથવા ફેન્સીંગ દ્વારા અલગ હોવી જોઈએ.
6. આવા કનેક્શન આપવા માટે ઊભી કરવામાં આવતી માળખાકીય સુવિધાને લગતો તમામ ખર્ચ અરજદાર પાસેથી
વસુલીને, જે તે સમયના ધારાધોરણ અને લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ કનેક્શન આપવામાં આવશે. જો જુથમાં
દરખાસ્ત થશે તો, સમગ્ર જુથના તમામ સભ્યો પાસેથી ભાગે પડતો ખર્ચ માંગેલા વીજભારના સહપ્રમાણ મુજબ
વસુલાવાનો રહેશે.

7. ૬ KWથી વધારે એટલે કે થી ફેન વીજ જોડાણ માત્ર HVDS પદ્ધતિ દ્વારા જ અપાશે અને HT લાઇન માટે ઓવરહેંડ HT AB CABLE નો ઉપયોગ ફરજીયાત કરવાનો રહેશે.
8. વીજજોડાણનું મીટર (પોઈન્ટ ઓફ સપ્લાય) માંગેલ જગ્યાના મુખ્ય પ્રવેશદ્વાર પાસે આપવાનું રહેશે.
9. સદર વીજ પુરવઠો મંજૂર કરાવેલ ચન્દુઃસીમાઓની અંદરજ વાપરી શકશે અને એ અંગેનો નકશો રજૂ કરવાનો રહેશે. આ ચન્દુઃસીમાઓની બહાર અન્ય હેતુ માટે વીજ પુરવઠો વાપરી શકશે નહીં. જો તેમ થશે તો હેતુ ફેરના ગુન્હા થકી દંડનીય આકારણી ભરવા પાત્ર રહેશે અને વીજ પુરવઠો તાત્કાલીક અસરથી બંધ કરવામાં આવશે અને ૩ માસ સુધી પુનઃવીજ જોડાણ થઈ શકશે નહીં, આવી નોટરાઇઝ બાંહેધરી અરજદાર પાસેથી લેવાની રહેશે.
10. માળખાગત સુવિધા સ્થાપવા, એટલે કે, HT Line & Transformer centre સ્થાપવા જરૂરી જગ્યા અને મંજૂરીઓ (વાંધાવણ કિસ્સામાં) અરજદારે મેળવી આપવાની રહેશે.
11. ગ્રાહકનું વીજમીટર અરજદારની પ્રીમાઇસીસની બહારની બાજૂએ રીડીંગ તેમજ વીજ ચેકિંગ સરળતાથી થછ શકે એવી રીતે લગાવવાનું રહેશે.
12. જો કોઈ પણ સંજોગોમાં વીજ જોડાણ બંધ થાય (PDC/TDC) તો સંભવિત ગેરરીતી ટાળવા માળખાગત સુવિધા તાત્કાલીક દૂર કરવાની કે ઉતારી લેવાની રહેશે.
13. હાલમાં ગ્રાહક હચાત વીજ જોડાણનો વીજપુરવઠો જ ફિડર પરથી મેળવતા હોય તે બદલવા ઈચ્છતા હોય તેવા અરજદારે પોતાના ખર્ચે ફેરફાર કરાવી શકશે.
14. આવા તમામ વીજ જોડાણની પ્રસ્તાવના વિભાગીય કચેરી દ્વારા સર્ટિફિકેટ કરી, સ્થળ ચકાસણી બાદ જ સર્કલ ઓફિસને મોકલવાની રહેશે અને સર્કલ ઓફિસ દ્વારા તેની મંજૂરી આપવાની રહેશે.

જાણ અને ક્ષેત્રીય કચેરી સ્તરે અમલીકરણની જરૂરી સૂચના આપવા સારુ.

આપનો વિશ્વાસુ,



ડા.વા. મુખ્ય ઇજનેર(ટેક)

નકલ સાદર રવાના -

- ✓ મેનેજરિંગ ડિરેક્ટરશ્રી જીયુવીએનએલ વડોદરા.

નકલ રવાના -

- ✓ જનરલ મેનેજર (આઇ.ટી.), જીયુવીએનએલ, વડોદરા. -----જરૂરી કાર્યવાહી હેતુ
- ✓ લાયઝન ઓફિસરશ્રી માન. મંત્રીશ્રી (ઉર્જા) કાર્યાલય, પહેલો માળ, સ્વાણિમ સંકુલ-૧, સચિવાલય, ગાંધીનગર.
- ✓ સેક્શન ઓફિસરશ્રી (ક-૧ શાખા) ઉ અને પે વિભાગ સચિવાલય ગાંધીનગર.
- ✓ સરકારી સંદર્ભ વિભાગ, જીયુવીએનએલ, વડોદરા.



CIN U40109GJ2004SGC045195

ગુજરાત ઉર્જા વિકાસ નિગમ લી.

સરદાર પટેલ વિદ્યુત ભવન રેસકોર્સ વડોદરા.

ફોન ૨૩૩૮૨૮૧ -૮૬ ફેક્સ : ૨૩૩૭૯૯૮ ૨૩૩૮૧૯૪ / ૨૩૪૦૨૦૪

ક્ર. જીયુવીએનએલ-ટેક-૨-આરએનઆર-૨૭૨૧

તા. ૩૧.૦૧.૧૭.

ફેક્સ દ્વારા

પ્રતિ

મેનેજીંગ ડિરેક્ટરશી

દક્ષિણ - મધ્ય - ઉત્તર - પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ વિતરણ કંપની

કોર્પોરેટ ઓફિસ - સુરત - વડોદરા - મહેસાણા - રાજકોટ

વિષય - ગામતળ બહાર વિવિધ હેતુ માટે વીજજોડાણો આપવાની સર્વગ્રાહી નીતિ અમલમાં મૂકવા બાબત.

સંદર્ભ - ૧) ઉ અને પે વિભાગ, ગાંધીનગરનો પરિપત્રાંક-જીયુવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-૫૧, તા. ૨૪.૦૧.૨૦૧૭.

૨) અત્રેની કચેરીનો પત્રાંક - જીયુવીએનએલ - ટેક - ૨- આરએનઆર-૨૭૧૬, તા. ૩૦.૧.૧૭

માનનીયશ્રી,

ગામતળ બહાર વાડી વિસ્તારમાં વસવાટ કરતાં લોકો, ગામતળ બહાર ખેતી વિષયક પરંતુ ખેતી માટે ઉપયોગમાં ન લેવાતી જમીનમાં વસવાટ કરતાં લોકોને, ખેતીની જમીનમાં આવેલી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ/ છાત્રાલયોને, ખેતીની જમીનમાં બનાવેલા ઔદ્યોગિક/ વાણિજ્ય/ એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝના એકમોને તથા ખેતીની જમીનમાં ઊભા કરવામાં આવેલા પોલ્ટ્રીફાર્મ, તબેલા/ નોંધારેલ કેટલશેડ્સ (ફોરવાડા), ઝીંગા ફાર્મ, ગૌશાળા, તમાકુની ખળી, મોબાઇલ ટાવર, મીલ્ક ચીલીંગ પ્લાન્ટ, મેંગો રાઇપનીંગ વગેરે તમામ પ્રકારના વીજ ગ્રાહકોને વીજ જોડાણ આપવાની મંજૂરી તા. ૨૪/૦૧/૨૦૧૭ના પરિપત્રાંક - જીયુવી-૨૦૧૬-૩૮૮૫-૫૧ થી ચોક્કસ નિયમો/ શરતો/ ધારાધોરણોને આધિન આપવાનું ઠરાવેલ છે.

આ સબબ અત્રેથી સંદર્ભ - ૨ ના પત્ર દ્વારા આપની કંપનીને જાણ કરવામાં આવેલ હતી. સંદર્ભ - ૨ ના પત્રનો મુદ્દા-૨.૨ નીચે મુજબ છે.

656
111-✓

(૨) ગામતળ બહાર ખેતી વિષયક હેતુ માટે ઉપયોગમાં ન લેવાતી હોય તેવી જમીનમાં આવેલા મકાનોને (દ્રાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૦ અને નોન-દ્રાયબલ વિસ્તાર માટે ૧૫ કે તેથી વધુ મકાનોના જુથને) જેજીવાય ફીડર પરથી પાવર આપવાની નીતિ.

૨.૨) સદર જુથ સંબંધિત તાલુકા વિકાસ અધિકારી દ્વારા પ્રામાણિત હોય તો તેવા પેટા પરા વિસ્તારને અગાઉ આપાયેલ જ્યોતીગ્રામ યોજનાના નિયમો મુજબ વીજળીકરણનો લાભ અપાશે. તેમજ સદર પેટાપરા/ જુથને જ્યોતીગ્રામ ફીડર સાથે જોડવાનો ખર્ચ DDUGJY હેઠળ કરવાનો રહેશે.

*જો DDUGJY યોજના અંતર્ગત જોગવાઈ ન હોય તો, તેવા કિસ્સાઓમાં આ ખર્ચ Kutir Jyoti/ TASP/ લાગુ પડતી અન્ય યોજના હેઠળ કરવાનો રહેશે.

આમાં ઉપર જણાવેલ " જો DDUGJY યોજના અંતર્ગત જોગવાઈ ન હોય તો, તેવા કિસ્સાઓમાં આ ખર્ચ Kutir Jyoti/ TASP/ લાગુ પડતી અન્ય યોજના હેઠળ કરવાનો રહેશે." ને રદ ગણવાની રહેશે. સદર સૂચના સંબંધિતને અમલી કરણ સારુ આપવા નમ્ર વિનંતી.

આપની વિશ્વાસુ,

Minalben
કા.વા. મુખ્ય ઇજનેર (ટેક)

નકલ સાદર રવાના -

- ✓ મેનેજીંગ ડિરેક્ટરશ્રી જીયુવીએનએલ, વડોદરા.

656
X